

#8321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	6,09	0	50,879	0	0	49,706	0	0	24	0	71,7	42,5	0,32	0,23	3,9
25.03.2021	5,457	0	45,967	0	0	44,95	0	0	24	0	70,1	41,1	0,33	0,23	4,8
26.03.2021	5,501	0	50,726	0	0	49,637	0	0	24	0	68,8	42,3	0,32	0,22	6,9
27.03.2021	5,165	0	43,722	0	0	42,762	0	0	24	0	69,8	41	0,32	0,22	5,1
28.03.2021	5,738	0	50,769	0	0	49,669	0	0	24	0	69,2	41,6	0,3	0,21	8,7
29.03.2021	5,432	0	47,088	0	0	46,063	0	0	24	0	69,4	41,2	0,31	0,21	5,8
30.03.2021	4,99	0	41,445	0	0	40,542	0	0	24	0	69,5	40,1	0,32	0,22	7,8
31.03.2021	4,78	0	40,144	0	0	39,266	0	0	24	0	69,6	40,5	0,32	0,22	9,8
01.04.2021	5,711	0	51,042	0	0	49,929	0	0	24	0	69,5	42,2	0,31	0,21	8,7
02.04.2021	5,961	0	55,575	0	0	54,346	0	0	23	1	70	43,8	0,3	0,22	4,7
03.04.2021	6,255	0	58,024	0	0	56,75	0	0	24	0	69,8	43,5	0,3	0,22	3,8
04.04.2021	6,373	0	59,306	0	0	58,001	0	0	24	0	69,8	43,6	0,31	0,22	3,8
05.04.2021	6,365	0	59,575	0	0	58,251	0	0	24	0	70,2	44,2	0,3	0,22	4,2
06.04.2021	6,695	0	58,865	0	0	57,494	0	0	24	0	72,1	44,3	0,3	0,22	2,7
07.04.2021	6,797	0	62,612	0	0	61,185	0	0	24	0	71,2	44,7	0,3	0,22	2,6
08.04.2021	6,389	0	54,48	0	0	53,217	0	0	24	0	71,9	43,2	0,31	0,22	2,8
09.04.2021	5,658	0	48,775	0	0	47,679	0	0	24	0	70,6	42,3	0,3	0,21	4,3
10.04.2021	5,708	0	52,551	0	0	51,429	0	0	24	0	68,7	42,2	0,31	0,22	7,2
11.04.2021	4,96	0	45,059	0	0	44,098	0	0	24	0	68,6	41,7	0,32	0,22	4,9
12.04.2021	4,892	0	42,414	0	0	41,51	0	0	24	0	68,6	40,5	0,31	0,22	10,3
13.04.2021	5,641	0	51,429	0	0	50,334	0	0	24	0	68,5	41,8	0,3	0,21	7,7
14.04.2021	5,943	0	58,099	0	0	56,879	0	0	24	0	68,1	43,2	0,29	0,21	4,7
15.04.2021	5,782	0	55,33	0	0	54,151	0	0	24	0	68,6	43,1	0,3	0,21	4,1
16.04.2021	5,61	0	51,237	0	0	50,137	0	0	24	0	69	42,3	0,31	0,22	5,8
17.04.2021	4,911	0	43,526	0	0	42,601	0	0	24	0	68,6	41,1	0,33	0,22	5,6
18.04.2021	4,256	0	36,929	0	0	36,145	0	0	24	0	68,6	40,5	0,32	0,22	8,3
19.04.2021	4,027	0	34,662	0	0	33,925	0	0	24	0	68,6	40,3	0,33	0,21	10,4
20.04.2021	4,169	0	35,333	0	0	34,575	0	0	24	0	68,9	40,1	0,33	0,22	11
21.04.2021	4,545	0	40,64	0	0	39,776	0	0	24	0	68,6	41,3	0,33	0,21	9,9
22.04.2021	5,506	0	50,435	0	0	49,351	0	0	24	0	69	42,4	0,32	0,22	8,6
23.04.2021	5,596	0	53,021	0	0	51,884	0	0	24	0	68,8	43,1	0,32	0,22	4,6
Итого:	170,903	0	1529,659	0	0	1496,242	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,819														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2021	2291,843	22527,531	0	0	21987,451	0	0	12215	9
23.04.2021	2462,746	24057,191	0	0	23483,694	0	0	12958	10

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:35:16