

# #8312#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК  
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград  
Номер абонента 7154  
Порядковый номер 8755  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19086648  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	4,882	0	39,546	0	0	38,669	0	0	24	0	70,2	40,1	0,42	0,24	10,6
25.03.2023	4,907	0	40,686	0	0	39,777	0	0	24	0	70,5	41,1	0,42	0,24	9,5
26.03.2023	5,567	0	46,173	0	0	45,137	0	0	24	0	70,7	41,3	0,41	0,23	7,8
27.03.2023	6,652	0	57,614	0	0	56,23	0	0	24	0	73,4	45,1	0,41	0,24	6
28.03.2023	6,213	0	50,451	0	0	49,087	0	0	24	0	78,5	48,3	0,4	0,23	2,1
29.03.2023	6,927	0	59,756	0	0	58,272	0	0	19	5	74,8	46,5	0,41	0,24	-1,5
30.03.2023	5,383	0	45,351	0	0	44,334	0	0	24	0	70,7	41,7	0,43	0,24	1,7
31.03.2023	4,927	0	40,925	0	0	40,02	0	0	24	0	70,1	40,8	0,43	0,23	7,1
01.04.2023	6,19	0	57,184	0	0	55,905	0	0	24	0	70,6	44,2	0,41	0,23	8,9
02.04.2023	6,554	0	61,666	0	0	60,245	0	0	24	0	71,8	45,8	0,42	0,24	5,2
03.04.2023	7,215	0	64,94	0	0	63,343	0	0	24	0	74,4	47,2	0,41	0,24	3,9
04.04.2023	7,194	0	63,664	0	0	62,08	0	0	24	0	74,8	47,2	0,42	0,24	1,7
05.04.2023	6,951	0	62,958	0	0	61,44	0	0	24	0	73,5	46,6	0,42	0,24	-0,1
06.04.2023	6,775	0	61,704	0	0	60,253	0	0	24	0	72,6	45,7	0,41	0,24	1
07.04.2023	4,946	0	43,958	0	0	42,987	0	0	24	0	70	42,6	0,43	0,23	2,3
08.04.2023	4,459	0	36,106	0	0	35,315	0	0	24	0	69,9	39,7	0,43	0,23	9,6
09.04.2023	4,894	0	41,741	0	0	40,832	0	0	24	0	69,6	41	0,42	0,23	10,3
10.04.2023	4,806	0	41,141	0	0	40,228	0	0	24	0	70,3	41,8	0,43	0,23	8,2
11.04.2023	4,307	0	35,125	0	0	34,359	0	0	24	0	69,7	39,8	0,44	0,23	7,9
12.04.2023	3,951	0	32,609	0	0	31,897	0	0	24	0	69,6	40,1	0,44	0,23	10
13.04.2023	4,301	0	35,592	0	0	34,82	0	0	24	0	69,4	39,9	0,43	0,23	11,3
14.04.2023	4,119	0	32,963	0	0	32,234	0	0	24	0	70,1	39,7	0,44	0,23	9,5
15.04.2023	4,358	0	35,244	0	0	34,467	0	0	24	0	70	39,8	0,43	0,23	11
16.04.2023	5,354	0	47,156	0	0	46,113	0	0	24	0	70,2	42,5	0,42	0,23	10,4
17.04.2023	4,967	0	42,932	0	0	41,983	0	0	24	0	70,1	41,9	0,43	0,23	6,1
18.04.2023	4,718	0	39,031	0	0	38,164	0	0	24	0	70,4	40,9	0,44	0,23	7,2
19.04.2023	4,997	0	43,004	0	0	42,056	0	0	24	0	70,1	41,7	0,4	0,21	9,5
20.04.2023	3,271	0	27,225	0	0	26,627	0	0	24	0	69,7	40,4	0,36	0,16	-
21.04.2023	1,036	0	10,725	0	0	10,5	0	0	24	0	68	44,5	0,32	0,11	-
22.04.2023	1,185	0	13,366	0	0	13,098	0	0	24	0	66,4	44,8	0,3	0,11	-
23.04.2023	1,184	0	12,61	0	0	12,353	0	0	24	0	67	44,2	0,31	0,11	-
Итого:	153,19	0	1323,146	0	0	1292,825	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,589														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2023	5269,886	49783,059	0	0	48604,034	0	0	29694	50
23.04.2023	5423,076	51106,205	0	0	49896,859	0	0	30433	55

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 12:47:02