

#126230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ №13, ООО, УК
Шиллера 24-28, Калининград
7154
8755
ТВ7 (АСЦП)
19086648
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,796	0	57,049	0	0	55,818	0	0	24	0	69,1	44,3	0,28	0,22	6,8
25.03.2025	5,512	0	58,022	0	0	56,779	0	0	24	0	68,8	45,6	0,28	0,22	5,5
26.03.2025	5,466	0	52,871	0	0	51,747	0	0	24	0	68,5	43,3	0,27	0,22	4,4
27.03.2025	5,574	0	55,244	0	0	54,069	0	0	24	0	68,5	43,9	0,27	0,22	6,9
28.03.2025	4,806	0	45,251	0	0	44,284	0	0	24	0	68,7	42,8	0,28	0,22	5,7
29.03.2025	4,438	0	42,513	0	0	41,617	0	0	24	0	68,1	42,7	0,28	0,22	8,9
30.03.2025	5,054	0	47,851	0	0	46,828	0	0	24	0	68,7	42,9	0,28	0,22	9,9
31.03.2025	5,441	0	51,835	0	0	50,727	0	0	24	0	68,8	43,2	0,27	0,21	6,8
01.04.2025	5,718	0	56,48	0	0	55,265	0	0	24	0	68,9	44,2	0,28	0,22	5,9
02.04.2025	5,081	0	48,752	0	0	47,711	0	0	24	0	68,7	43,3	0,29	0,22	-
03.04.2025	4,34	0	39,85	0	0	38,995	0	0	24	0	68,9	42,3	0,29	0,22	-
04.04.2025	5,034	0	48,007	0	0	46,984	0	0	24	0	68,6	43	0,28	0,22	-
05.04.2025	6,41	0	59,989	0	0	58,605	0	0	24	0	71,7	45,6	0,28	0,22	-
06.04.2025	7,246	0	65,891	0	0	64,293	0	0	24	0	73,7	46,9	0,28	0,23	-
07.04.2025	6,398	0	56,607	0	0	55,254	0	0	24	0	73,1	45,5	0,28	0,22	-
08.04.2025	6,19	0	59,034	0	0	57,7	0	0	24	0	70,8	45,2	0,27	0,22	-
09.04.2025	6,028	0	56,026	0	0	54,759	0	0	24	0	71	44,8	0,28	0,22	-
10.04.2025	6,346	0	61,496	0	0	60,092	0	0	24	0	71,3	46	0,28	0,22	-
11.04.2025	5,639	0	54,416	0	0	53,219	0	0	24	0	69,8	44,5	0,28	0,22	-
12.04.2025	5,168	0	51,86	0	0	50,742	0	0	24	0	69	44,7	0,28	0,22	-
13.04.2025	4,075	0	38,241	0	0	37,431	0	0	24	0	68,4	42,4	0,29	0,22	-
14.04.2025	3,434	0	31,819	0	0	31,152	0	0	24	0	68	41,7	0,29	0,21	-
15.04.2025	3,194	0	29,174	0	0	28,551	0	0	24	0	68,5	41,8	0,28	0,17	-
16.04.2025	2,696	0	26,3	0	0	25,751	0	0	24	0	67,7	42,7	0,27	0,14	-
17.04.2025	1,195	0	15,479	0	0	15,166	0	0	24	0	66,7	47,9	0,28	0,12	-
18.04.2025	1,019	0	15,906	0	0	15,594	0	0	24	0	65,6	50,1	0,24	0,09	-
19.04.2025	1,133	0	15,892	0	0	15,576	0	0	24	0	66	48,7	0,2	0,08	-
20.04.2025	1,082	0	13,765	0	0	13,481	0	0	24	0	67,3	48,1	0,21	0,08	-
21.04.2025	1,031	0	17,696	0	0	17,364	0	0	24	0	64	49,8	0,29	0,22	-
22.04.2025	1,053	0	13,971	0	0	13,684	0	0	24	0	67,3	48,9	0,38	0,34	-
23.04.2025	1,229	0	15,14	0	0	14,83	0	0	24	0	67,2	47,4	0,39	0,34	-
Итого:	132,826	0	1302,427	0	0	1274,068	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,725														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2422,68	23220,516	0	0	22670,391	0	0	12342	386
23.04.2025	2555,505	24522,946	0	0	23944,459	0	0	13086	386

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:38:30