

#8316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
 Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
 Номер абонента 7154
 Порядковый номер 8755
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 19086648
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,943	0	55,57	0	0	54,359	0	0	24	0	69,5	43,4	0,32	0,22	4,6
25.04.2021	5,991	0	58,132	0	0	56,882	0	0	24	0	69,1	43,9	0,31	0,22	4
26.04.2021	6,191	0	61,963	0	0	60,64	0	0	24	0	68,7	44,4	0,3	0,22	3,7
27.04.2021	5,946	0	56,736	0	0	55,513	0	0	24	0	69	43,5	0,31	0,22	2,9
28.04.2021	5,435	0	51,874	0	0	50,763	0	0	24	0	68,9	43,4	0,32	0,22	4,1
29.04.2021	4,834	0	43,017	0	0	42,105	0	0	24	0	68,4	41	0,3	0,21	6,7
30.04.2021	3,212	0	37,849	0	0	37,115	0	0	24	0	65	44,3	0,19	0,12	9,3
01.05.2021	1,381	0	16,974	0	0	16,628	0	0	24	0	66,8	47	0,2	0,1	7
02.05.2021	1,232	0	17,147	0	0	16,805	0	0	24	0	66,1	48,6	0,2	0,1	7,3
03.05.2021	1,389	0	17,885	0	0	17,523	0	0	24	0	66,6	47,7	0,2	0,1	6,2
04.05.2021	1,453	0	20,525	0	0	20,124	0	0	24	0	65,4	48,2	0,3	0,21	5,8
05.05.2021	1,308	0	21,651	0	0	21,24	0	0	24	0	64,5	49,8	0,42	0,34	9,6
06.05.2021	0,265	0	6,02	0	0	5,913	0	0	24	0	61,5	50,9	0,37	0,33	10,4
07.05.2021	1,303	0	24,759	0	0	24,343	0	0	24	0	59,9	47,2	0,4	0,33	6,9
08.05.2021	1,39	0	23,594	0	0	23,148	0	0	24	0	64,3	50	0,43	0,34	6,9
09.05.2021	1,412	0	22,844	0	0	22,41	0	0	24	0	64,5	49,5	0,43	0,34	6,3
10.05.2021	1,485	0	24,229	0	0	23,77	0	0	24	0	64,4	49,5	0,43	0,34	11,1
11.05.2021	1,312	0	21,798	0	0	21,384	0	0	24	0	64,5	49,8	0,43	0,34	17,8
12.05.2021	1,329	0	21,329	0	0	20,922	0	0	24	0	64,7	49,5	0,44	0,33	19,7
13.05.2021	1,287	0	21,124	0	0	20,722	0	0	24	0	64,6	49,8	0,43	0,33	19,2
14.05.2021	1,212	0	21,105	0	0	20,707	0	0	24	0	64,3	50,3	0,43	0,33	9,9
15.05.2021	1,284	0	20,949	0	0	20,55	0	0	24	0	64,6	49,7	0,43	0,33	10,6
16.05.2021	1,273	0	21,865	0	0	21,454	0	0	24	0	64,3	50,1	0,43	0,33	10
17.05.2021	1,316	0	21,358	0	0	20,951	0	0	23	1	64,6	49,6	0,43	0,33	12,5
18.05.2021	1,185	0	20,96	0	0	20,562	0	0	24	0	64,4	50,7	0,42	0,33	14,5
19.05.2021	1,368	0	23,189	0	0	22,753	0	0	24	0	64,2	49,8	0,42	0,34	11,4
20.05.2021	1,296	0	21,584	0	0	21,174	0	0	24	0	64,6	50	0,42	0,34	10,4
21.05.2021	1,294	0	20,95	0	0	20,55	0	0	24	0	64,7	49,7	0,42	0,34	-
22.05.2021	1,265	0	21,274	0	0	20,87	0	0	24	0	64,5	50,1	0,42	0,33	14
23.05.2021	1,356	0	20,784	0	0	20,384	0	0	24	0	65,1	49,2	0,42	0,33	-
Итого:	66,947	0	839,038	0	0	822,264	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,99														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	2462,746	24057,191	0	0	23483,694	0	0	12958	10
23.05.2021	2529,694	24896,226	0	0	24305,957	0	0	13677	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:18:35