

#8300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2022 | 1,161 | 0 | 12,967 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 45,8 | 0,49 | 0,34 | - |
| 25.05.2022 | 1,126 | 0 | 13,655 | 0 | 0 | 13,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 46,7 | 0,48 | 0,35 | - |
| 26.05.2022 | 1,137 | 0 | 14,125 | 0 | 0 | 13,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 46,7 | 0,47 | 0,36 | - |
| 27.05.2022 | 1,135 | 0 | 13,935 | 0 | 0 | 13,656 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 46,6 | 0,48 | 0,36 | - |
| 28.05.2022 | 1,178 | 0 | 15,519 | 0 | 0 | 15,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 47,4 | 0,48 | 0,36 | - |
| 29.05.2022 | 1,209 | 0 | 14,805 | 0 | 0 | 14,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 46,8 | 0,48 | 0,36 | - |
| 30.05.2022 | 1,151 | 0 | 14,209 | 0 | 0 | 13,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 46,7 | 0,47 | 0,36 | - |
| 31.05.2022 | 1,205 | 0 | 14,381 | 0 | 0 | 14,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 46,3 | 0,48 | 0,36 | - |
| 01.06.2022 | 1,205 | 0 | 15,109 | 0 | 0 | 14,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 46,8 | 0,48 | 0,36 | - |
| 02.06.2022 | 1,17 | 0 | 14,214 | 0 | 0 | 13,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 46,5 | 0,48 | 0,36 | - |
| 03.06.2022 | 1,191 | 0 | 14,416 | 0 | 0 | 14,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 46,4 | 0,48 | 0,36 | - |
| 04.06.2022 | 1,138 | 0 | 14,082 | 0 | 0 | 13,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 46,8 | 0,48 | 0,36 | - |
| 05.06.2022 | 1,198 | 0 | 14,472 | 0 | 0 | 14,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 46,5 | 0,48 | 0,36 | - |
| 06.06.2022 | 1,164 | 0 | 14,405 | 0 | 0 | 14,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 46,9 | 0,48 | 0,36 | - |
| 07.06.2022 | 1,181 | 0 | 14,02 | 0 | 0 | 13,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 46,4 | 0,49 | 0,35 | - |
| 08.06.2022 | 1,077 | 0 | 13,795 | 0 | 0 | 13,522 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 47,2 | 0,5 | 0,34 | - |
| 09.06.2022 | 1,099 | 0 | 13,624 | 0 | 0 | 13,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 47 | 0,5 | 0,34 | - |
| 10.06.2022 | 1,128 | 0 | 13,235 | 0 | 0 | 12,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 46,3 | 0,5 | 0,34 | - |
| 11.06.2022 | 1,081 | 0 | 12,684 | 0 | 0 | 12,425 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 46,5 | 0,5 | 0,34 | - |
| 12.06.2022 | 1,105 | 0 | 13,03 | 0 | 0 | 12,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 46,4 | 0,5 | 0,34 | - |
| 13.06.2022 | 1,226 | 0 | 13,805 | 0 | 0 | 13,523 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 45,6 | 0,5 | 0,34 | - |
| 14.06.2022 | 1,09 | 0 | 13,834 | 0 | 0 | 13,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 47,2 | 0,5 | 0,34 | - |
| 15.06.2022 | 1,09 | 0 | 13,41 | 0 | 0 | 13,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 47,2 | 0,5 | 0,34 | - |
| 16.06.2022 | 1,072 | 0 | 12,568 | 0 | 0 | 12,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 46,5 | 0,5 | 0,34 | - |
| 17.06.2022 | 1,149 | 0 | 13,255 | 0 | 0 | 12,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 46,2 | 0,5 | 0,34 | - |
| 18.06.2022 | 1,072 | 0 | 12,599 | 0 | 0 | 12,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 46,5 | 0,51 | 0,34 | - |
| 19.06.2022 | 1,068 | 0 | 12,677 | 0 | 0 | 12,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 46,6 | 0,51 | 0,34 | - |
| 20.06.2022 | 1,091 | 0 | 12,796 | 0 | 0 | 12,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 46,3 | 0,5 | 0,34 | - |
| 21.06.2022 | 1,108 | 0 | 13,085 | 0 | 0 | 12,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 46,4 | 0,5 | 0,34 | - |
| 22.06.2022 | 1,128 | 0 | 13,17 | 0 | 0 | 12,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 46,3 | 0,5 | 0,34 | - |
| 23.06.2022 | 1,143 | 0 | 13,132 | 0 | 0 | 12,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 46 | 0,51 | 0,34 | - |
| Итого: | 35,276 | 0 | 425,013 | 0 | 0 | 416,435 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,426 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.05.2022 | 4034,527 | 38472,596 | 0 | 0 | 37563,71 | 0 | 0 | 22417 | 31 |
| 23.06.2022 | 4069,8 | 38897,61 | 0 | 0 | 37980,143 | 0 | 0 | 23161 | 31 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 12:36:03