

#133817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ №13, ООО, УК

Шиллера 24-28, Калининград

7154

8755

ТВ7 (АСЦП)

19086648

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,106	0	14,086	0	0	13,796	0	0	24	0	67,5	48,3	0,4	0,33	-
25.05.2025	1,184	0	14,43	0	0	14,132	0	0	24	0	67,5	47,5	0,4	0,33	-
26.05.2025	1,19	0	14,521	0	0	14,222	0	0	24	0	67,5	47,5	0,4	0,32	-
27.05.2025	1,134	0	14,569	0	0	14,27	0	0	24	0	67,3	48,3	0,41	0,32	-
28.05.2025	1,124	0	14,286	0	0	13,993	0	0	24	0	67,3	48,2	0,4	0,33	-
29.05.2025	1,071	0	14,066	0	0	13,779	0	0	24	0	67	48,5	0,39	0,33	-
30.05.2025	0,392	0	5,796	0	0	5,679	0	0	24	0	66,7	50,2	0,35	0,24	-
31.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	66,6	63,1	0,31	0,17	-
01.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,6	64,6	0,31	0,17	-
02.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,8	65,2	0,31	0,17	-
03.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,4	63,1	0,32	0,17	-
04.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	54,8	49,5	0,31	0,17	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67,7	56,8	0,31	0,17	-
06.06.2025	0,549	0	5,295	0	0	5,186	0	0	0	24	67,2	41,9	0,36	0,26	-
07.06.2025	0,999	0	10,198	0	0	9,988	0	0	12	12	67,3	43,4	0,39	0,34	-
08.06.2025	1,075	0	10,714	0	0	10,496	0	0	24	0	66,9	42,5	0,39	0,34	-
09.06.2025	0,425	0	4,854	0	0	4,766	0	0	24	0	62,6	41,3	0,31	0,29	-
10.06.2025	0,368	0	6,635	0	0	6,561	0	0	24	0	48,3	34,9	0,32	0,33	-
11.06.2025	0,987	0	13,225	0	0	12,981	0	0	24	0	63,5	45,3	0,36	0,35	-
12.06.2025	0,97	0	13,214	0	0	12,971	0	0	24	0	63,5	45,6	0,36	0,35	-
13.06.2025	0,953	0	11,795	0	0	11,568	0	0	24	0	64,8	45,2	0,36	0,35	-
14.06.2025	0,946	0	10,395	0	0	10,184	0	0	24	0	66,7	44,5	0,37	0,34	-
15.06.2025	0,977	0	10,445	0	0	10,233	0	0	24	0	66,9	44,1	0,37	0,34	-
16.06.2025	0,938	0	10,231	0	0	10,023	0	0	24	0	66,9	44,6	0,38	0,34	-
17.06.2025	0,929	0	10,071	0	0	9,867	0	0	24	0	66,9	44,5	0,37	0,34	-
18.06.2025	1,035	0	10,461	0	0	10,247	0	0	24	0	67,1	43	0,37	0,34	-
19.06.2025	0,98	0	10,319	0	0	10,109	0	0	24	0	66,9	43,8	0,37	0,34	-
20.06.2025	1	0	10,262	0	0	10,052	0	0	24	0	67,2	43,4	0,37	0,34	-
21.06.2025	0,947	0	10,046	0	0	9,841	0	0	24	0	67,1	44,2	0,38	0,34	-
22.06.2025	1,067	0	10,531	0	0	10,315	0	0	24	0	67,3	42,6	0,38	0,35	-
23.06.2025	0,989	0	10,326	0	0	10,116	0	0	24	0	67	43,6	0,38	0,34	-
Итого:	23,335	0	270,771	0	0	265,375	0	0	574	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,573														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

574

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	2590,759	24956,943	0	0	24369,492	0	0	13806	386
23.06.2025	2614,093	25227,715	0	0	24634,868	0	0	14380	556

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:41:02