

#8298#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,991	0	11,967	0	0	11,724	0	0	24	0	67	46,9	0,51	0,34	-
25.06.2022	1,051	0	12,349	0	0	12,097	0	0	24	0	67,2	46,5	0,51	0,34	-
26.06.2022	0,97	0	11,936	0	0	11,695	0	0	24	0	66,8	47,1	0,51	0,34	-
27.06.2022	0,978	0	12,659	0	0	12,407	0	0	24	0	66,3	47,5	0,51	0,34	-
28.06.2022	0,914	0	12,335	0	0	12,089	0	0	24	0	66,4	48,4	0,51	0,34	-
29.06.2022	0,993	0	12,646	0	0	12,393	0	0	24	0	66,5	47,4	0,51	0,34	-
30.06.2022	0,829	0	11,38	0	0	11,162	0	0	24	0	64,8	47,1	0,49	0,35	-
01.07.2022	0,865	0	12,052	0	0	11,815	0	0	24	0	66	48,5	0,51	0,34	-
02.07.2022	0,876	0	12,538	0	0	12,29	0	0	24	0	66	49	0,51	0,34	-
03.07.2022	0,934	0	12,539	0	0	12,289	0	0	24	0	66,2	48,1	0,5	0,34	-
04.07.2022	0,973	0	12,73	0	0	12,477	0	0	24	0	66,3	47,7	0,51	0,34	-
05.07.2022	0,876	0	12,026	0	0	11,787	0	0	24	0	66,3	48,5	0,5	0,34	-
06.07.2022	0,937	0	12,59	0	0	12,34	0	0	24	0	66,1	48	0,5	0,34	-
07.07.2022	0,961	0	13,288	0	0	13,027	0	0	24	0	65,8	48,2	0,5	0,34	-
08.07.2022	0,925	0	13,974	0	0	13,705	0	0	24	0	65,1	49	0,51	0,34	-
09.07.2022	0,918	0	14,374	0	0	14,099	0	0	24	0	64,9	49,4	0,51	0,34	-
10.07.2022	1,019	0	15,726	0	0	15,426	0	0	24	0	64,8	49,1	0,5	0,34	-
11.07.2022	0,987	0	14,761	0	0	14,477	0	0	24	0	65,1	48,9	0,5	0,34	-
12.07.2022	1,042	0	15,821	0	0	15,519	0	0	24	0	64,8	48,8	0,5	0,34	-
13.07.2022	0,84	0	13,132	0	0	12,891	0	0	24	0	63,4	47,9	0,49	0,35	-
14.07.2022	0,969	0	14,685	0	0	14,403	0	0	24	0	64,9	48,8	0,5	0,34	-
15.07.2022	1,018	0	15,966	0	0	15,661	0	0	24	0	64,8	49,3	0,5	0,34	-
16.07.2022	1,039	0	15,81	0	0	15,507	0	0	24	0	64,9	48,9	0,5	0,34	-
17.07.2022	0,938	0	14,585	0	0	14,305	0	0	24	0	65	49,3	0,5	0,34	-
18.07.2022	1,001	0	15,738	0	0	15,439	0	0	24	0	64,7	49,2	0,5	0,34	-
19.07.2022	1,056	0	15,834	0	0	15,53	0	0	24	0	65	48,7	0,5	0,34	-
20.07.2022	0,987	0	15,955	0	0	15,651	0	0	24	0	64,6	49,5	0,51	0,34	-
21.07.2022	0,899	0	14,025	0	0	13,757	0	0	24	0	64,9	49,3	0,51	0,34	-
22.07.2022	0,931	0	14,269	0	0	13,994	0	0	24	0	65,1	49,2	0,51	0,34	-
23.07.2022	0,922	0	14,85	0	0	14,567	0	0	24	0	64,8	49,7	0,51	0,34	-
Итого:	28,639	0	412,54	0	0	404,523	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,84														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	4069,8	38897,61	0	0	37980,143	0	0	23161	31
23.07.2022	4098,439	39310,15	0	0	38384,663	0	0	23881	31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:07:24