

#90554#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК  
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград  
Номер абонента 7154  
Порядковый номер 8755  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19086648  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	1,303	0	71,554	0	0	70	0	0	24	0	69,4	64,9	0,39	0,33	-
25.06.2024	1,072	0	43,326	0	0	42,392	0	0	24	0	69,1	63,1	0,39	0,33	-
26.06.2024	0,941	0	13,35	0	0	13,077	0	0	24	0	67,1	50	0,4	0,33	-
27.06.2024	0,887	0	13,033	0	0	12,767	0	0	24	0	67,1	50,5	0,4	0,33	-
28.06.2024	0,863	0	13,025	0	0	12,76	0	0	24	0	66,9	50,8	0,4	0,33	-
29.06.2024	0,846	0	13,069	0	0	12,803	0	0	24	0	66,9	51,1	0,4	0,33	-
30.06.2024	0,923	0	13,329	0	0	13,058	0	0	24	0	67	50,1	0,4	0,33	-
01.07.2024	0,872	0	12,4	0	0	12,148	0	0	24	0	66,9	49,8	0,4	0,34	-
02.07.2024	0,837	0	12,5	0	0	12,245	0	0	24	0	67,1	50,8	0,4	0,34	-
03.07.2024	0,898	0	13,171	0	0	12,903	0	0	24	0	67	50,4	0,4	0,34	-
04.07.2024	0,914	0	13,441	0	0	13,168	0	0	24	0	66,9	50,3	0,4	0,34	-
05.07.2024	0,979	0	13,825	0	0	13,545	0	0	24	0	66,9	49,7	0,4	0,34	-
06.07.2024	0,922	0	13,401	0	0	13,13	0	0	24	0	66,9	50,1	0,4	0,34	-
07.07.2024	0,96	0	13,486	0	0	13,212	0	0	24	0	67	49,7	0,4	0,34	-
08.07.2024	0,945	0	15,369	0	0	15,067	0	0	24	0	65,7	50,7	0,39	0,34	-
09.07.2024	0,896	0	12,919	0	0	12,656	0	0	24	0	67	50,1	0,4	0,34	-
10.07.2024	0,839	0	12,919	0	0	12,657	0	0	24	0	66,7	50,9	0,4	0,33	-
11.07.2024	0,906	0	13,194	0	0	12,926	0	0	24	0	66,8	50,1	0,4	0,34	-
12.07.2024	0,859	0	12,726	0	0	12,467	0	0	24	0	66,9	50,5	0,4	0,34	-
13.07.2024	0,898	0	13,302	0	0	13,033	0	0	24	0	66,8	50,4	0,4	0,34	-
14.07.2024	0,927	0	13,377	0	0	13,107	0	0	24	0	66,8	49,9	0,4	0,34	-
15.07.2024	0,841	0	12,76	0	0	12,502	0	0	24	0	66,8	50,7	0,4	0,34	-
16.07.2024	0,795	0	12,454	0	0	12,202	0	0	24	0	66,7	51,2	0,4	0,34	-
17.07.2024	0,793	0	12,324	0	0	12,074	0	0	24	0	66,9	51,2	0,4	0,34	-
18.07.2024	0,866	0	12,896	0	0	12,634	0	0	24	0	66,9	50,6	0,4	0,34	-
19.07.2024	0,829	0	14,738	0	0	14,448	0	0	24	0	65,7	52	0,4	0,34	-
20.07.2024	0,848	0	12,569	0	0	12,313	0	0	24	0	67	50,6	0,4	0,34	-
21.07.2024	0,848	0	12,449	0	0	12,195	0	0	24	0	67,1	50,5	0,4	0,34	-
22.07.2024	0,889	0	12,767	0	0	12,507	0	0	24	0	67	50,1	0,4	0,34	-
23.07.2024	0,817	0	12,25	0	0	12,001	0	0	24	0	66,9	50,7	0,4	0,34	-
Итого:	27,013	0	481,923	0	0	471,997	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,452														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	1261,479	12203,175	0	0	11909,387	0	0	5795	381
23.07.2024	1288,491	12685,098	0	0	12381,385	0	0	6515	381

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2024 7:39:12