

#8299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,989	0	14,916	0	0	14,628	0	0	24	0	65,1	49	0,51	0,34	-
25.07.2022	0,943	0	14,635	0	0	14,353	0	0	24	0	65	49,4	0,49	0,34	-
26.07.2022	0,939	0	15,939	0	0	15,636	0	0	24	0	64,6	50,3	0,51	0,34	-
27.07.2022	0,914	0	14,43	0	0	14,152	0	0	24	0	65,1	49,7	0,51	0,34	-
28.07.2022	0,931	0	14,895	0	0	14,61	0	0	24	0	64,9	49,7	0,5	0,34	-
29.07.2022	0,971	0	15,615	0	0	15,317	0	0	24	0	64,8	49,7	0,51	0,35	-
30.07.2022	0,921	0	14,526	0	0	14,247	0	0	24	0	65	49,6	0,51	0,34	-
31.07.2022	1,002	0	15,292	0	0	14,997	0	0	24	0	65,2	49,3	0,51	0,34	-
01.08.2022	0,929	0	14,87	0	0	14,585	0	0	24	0	65	49,8	0,51	0,35	-
02.08.2022	0,99	0	15,262	0	0	14,969	0	0	24	0	65,1	49,3	0,51	0,35	-
03.08.2022	0,891	0	14,524	0	0	14,245	0	0	24	0	65	50,1	0,51	0,34	-
04.08.2022	0,92	0	14,414	0	0	14,137	0	0	24	0	65	49,5	0,5	0,35	-
05.08.2022	0,92	0	13,579	0	0	13,314	0	0	24	0	65,5	49,1	0,51	0,35	-
06.08.2022	0,882	0	14,074	0	0	13,804	0	0	24	0	65	49,8	0,52	0,34	-
07.08.2022	0,927	0	14,371	0	0	14,094	0	0	24	0	65,1	49,5	0,52	0,34	-
08.08.2022	0,925	0	14,526	0	0	14,247	0	0	24	0	65	49,5	0,52	0,35	-
09.08.2022	0,976	0	14,825	0	0	14,538	0	0	24	0	65,2	49,2	0,52	0,35	-
10.08.2022	0,94	0	17,16	0	0	16,826	0	0	24	0	65,5	52,2	0,52	0,35	-
11.08.2022	0,863	0	13,674	0	0	13,411	0	0	24	0	65,1	49,8	0,52	0,34	-
12.08.2022	0,893	0	14,689	0	0	14,41	0	0	24	0	64,7	50	0,52	0,35	-
13.08.2022	0,826	0	14,488	0	0	14,214	0	0	24	0	64,4	50,6	0,52	0,34	-
14.08.2022	0,91	0	14,503	0	0	14,225	0	0	24	0	64,9	49,7	0,53	0,34	-
15.08.2022	0,818	0	13,278	0	0	13,023	0	0	24	0	65	50,1	0,52	0,34	-
16.08.2022	0,873	0	14,145	0	0	13,874	0	0	24	0	64,9	49,9	0,52	0,34	-
17.08.2022	0,22	0	17,67	0	0	17,417	0	0	24	0	55,6	52,6	0,3	0,2	-
18.08.2022	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	26	24,6	0,07	0,01	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	24,3	0,07	0,01	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	23,9	0,07	0,01	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,5	0,07	0,01	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	22,9	0,07	0,01	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,7	0,07	0,01	-
Итого:	22,313	0	370,304	0	0	363,277	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,329														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	4098,439	39310,15	0	0	38384,663	0	0	23881	31
23.08.2022	4120,749	39680,453	0	0	38747,941	0	0	24625	31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2022 16:35:36