

#92767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,813	0	12,073	0	0	11,827	0	0	24	0	66,9	50,5	0,4	0,34	-
25.07.2024	0,837	0	12,135	0	0	11,888	0	0	24	0	67	50,2	0,4	0,34	-
26.07.2024	0,805	0	12,361	0	0	12,111	0	0	24	0	66,9	51,1	0,4	0,34	-
27.07.2024	0,834	0	12,52	0	0	12,265	0	0	24	0	67	50,8	0,4	0,34	-
28.07.2024	0,911	0	13,342	0	0	13,073	0	0	24	0	66,8	50,2	0,4	0,33	-
29.07.2024	0,928	0	13,199	0	0	12,93	0	0	24	0	67	49,9	0,4	0,34	-
30.07.2024	0,891	0	13,876	0	0	13,598	0	0	24	0	66,4	50,8	0,4	0,34	-
31.07.2024	0,94	0	13,235	0	0	12,965	0	0	24	0	67,1	49,8	0,4	0,34	-
01.08.2024	0,875	0	12,488	0	0	12,233	0	0	24	0	67,1	50	0,4	0,34	-
02.08.2024	0,909	0	13,149	0	0	12,88	0	0	24	0	67,1	50,3	0,4	0,34	-
03.08.2024	0,849	0	12,716	0	0	12,458	0	0	24	0	66,9	50,6	0,4	0,33	-
04.08.2024	0,952	0	13,153	0	0	12,883	0	0	24	0	67,2	49,6	0,4	0,34	-
05.08.2024	0,873	0	12,628	0	0	12,37	0	0	24	0	67	50,2	0,4	0,34	-
06.08.2024	0,891	0	11,939	0	0	11,691	0	0	24	0	67,8	49,6	0,4	0,33	-
07.08.2024	0,251	0	12,609	0	0	12,408	0	0	24	0	58,7	53,9	0,14	0,13	-
08.08.2024	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	25	26,1	0	0	-
09.08.2024	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	23,7	23,1	0	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	22,9	0	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,3	0	0	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,9	0	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,5	0	0	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,3	0	0	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,1	0	0	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,1	0,01	0,01	-
17.08.2024	0,006	0	0,556	0	0	0,555	0	0	24	0	22,7	20,1	0,11	0,13	-
18.08.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	22,4	20,6	0,23	0,24	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,1	0	0,01	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,3	0,04	0,02	-
21.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	21,5	20,9	0	0	-
22.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,7	0	0	-
23.08.2024	0,575	0	8,13	0	0	7,985	0	0	24	0	61,2	44	0,19	0,17	-
Итого:	13,14	0	200,125	0	0	196,136	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,138														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	1288,491	12685,098	0	0	12381,385	0	0	6515	381
23.08.2024	1301,631	12885,221	0	0	12577,521	0	0	7254	386

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 15:26:06