

#8320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,24	0	18,227	0	0	17,874	0	0	24	0	65,3	48,8	0,45	0,33	-
25.08.2021	1,17	0	18,036	0	0	17,689	0	0	24	0	65,1	49,3	0,45	0,33	-
26.08.2021	1,214	0	20,901	0	0	20,507	0	0	24	0	64,2	50,1	0,45	0,33	-
27.08.2021	1,143	0	18,108	0	0	17,76	0	0	24	0	64,9	49,6	0,44	0,32	-
28.08.2021	1,127	0	21,361	0	0	20,968	0	0	24	0	63,6	50,7	0,44	0,32	-
29.08.2021	1,214	0	19,112	0	0	18,747	0	0	24	0	64,9	49,4	0,45	0,33	-
30.08.2021	1,18	0	18,07	0	0	17,722	0	0	24	0	65,1	49,2	0,45	0,33	-
31.08.2021	0,665	0	15,719	0	0	15,481	0	0	24	0	56,6	47	0,26	0,2	-
01.09.2021	1,218	0	18,714	0	0	18,354	0	0	24	0	65,1	49,2	0,46	0,33	-
02.09.2021	1,196	0	18,549	0	0	18,192	0	0	24	0	65	49,3	0,45	0,33	-
03.09.2021	1,122	0	17,575	0	0	17,236	0	0	24	0	65,1	49,6	0,45	0,33	-
04.09.2021	1,244	0	19,034	0	0	18,667	0	0	24	0	65	49,1	0,45	0,33	-
05.09.2021	1,298	0	19,229	0	0	18,855	0	0	24	0	65,3	48,9	0,45	0,33	-
06.09.2021	1,152	0	19,69	0	0	19,318	0	0	24	0	64,4	50,2	0,45	0,33	-
07.09.2021	1,288	0	18,913	0	0	18,546	0	0	24	0	65,3	48,7	0,45	0,33	-
08.09.2021	1,284	0	19,184	0	0	18,814	0	0	24	0	65	48,7	0,45	0,33	-
09.09.2021	1,141	0	17,436	0	0	17,098	0	0	24	0	65,2	49,3	0,46	0,33	-
10.09.2021	1,167	0	17,714	0	0	17,372	0	0	24	0	65,2	49,2	0,46	0,33	-
11.09.2021	1,124	0	17,42	0	0	17,083	0	0	24	0	65,2	49,5	0,46	0,33	-
12.09.2021	1,255	0	20,198	0	0	19,812	0	0	24	0	64,8	49,7	0,46	0,33	-
13.09.2021	1,24	0	18,153	0	0	17,8	0	0	24	0	65,3	48,7	0,46	0,33	-
14.09.2021	1,204	0	18,282	0	0	17,93	0	0	24	0	65,1	49,1	0,45	0,33	-
15.09.2021	1,228	0	18,374	0	0	18,018	0	0	24	0	65,3	49	0,45	0,33	-
16.09.2021	1,171	0	21,157	0	0	20,763	0	0	24	0	63,9	50,5	0,45	0,33	-
17.09.2021	1,194	0	17,965	0	0	17,617	0	0	24	0	65,3	49,1	0,45	0,33	-
18.09.2021	1,175	0	18,041	0	0	17,693	0	0	24	0	65,2	49,3	0,45	0,33	-
19.09.2021	1,218	0	18,481	0	0	18,124	0	0	24	0	65,2	49,1	0,45	0,33	-
20.09.2021	1,328	0	19,335	0	0	18,962	0	0	24	0	65,2	48,5	0,45	0,33	-
21.09.2021	0,96	0	14,123	0	0	13,848	0	0	24	0	65,3	48,7	0,43	0,3	-
22.09.2021	1,294	0	19,399	0	0	19,025	0	0	18	6	65,1	48,9	0,44	0,33	-
23.09.2021	1,293	0	19,214	0	0	18,842	0	0	24	0	65,2	48,8	0,44	0,33	-
Итого:	36,747	0	575,714	0	0	564,717	0	0	738	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,777														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	2611,953	26398,27	0	0	25779,891	0	0	15885	11
23.09.2021	2648,698	26973,982	0	0	26344,608	0	0	16623	17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:54:04