

#29228#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 18.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ №13, ООО, УК
Шиллера 24-28, Калининград
7154

Заводской номер счётчика 19086648	Показания прибора, ГДж 18.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5553,491	5530,411	23.08	5.513

Подпись исполнителя _____



отч 19.09.23 пофис



#29227#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 18.09.2023.

Номер абонента 7154
 Порядковый номер 8755
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 19086648
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,844	0	13,587	0	0	13,323	0	0	24	0	65,5	50,4	0,54	0,32
25.08.2023	-	0,886	0	12,161	0	0	11,919	0	0	24	0	66,3	48,6	0,54	0,32
26.08.2023	-	0,843	0	11,627	0	0	11,395	0	0	24	0	66,5	48,9	0,54	0,32
27.08.2023	-	0,805	0	11,196	0	0	10,971	0	0	24	0	66,7	49,2	0,52	0,32
28.08.2023	-	0,858	0	11,864	0	0	11,625	0	0	24	0	66,6	49	0,53	0,32
29.08.2023	-	0,863	0	11,98	0	0	11,742	0	0	24	0	66,3	48,8	0,53	0,32
30.08.2023	-	0,885	0	13,104	0	0	12,848	0	0	24	0	65,6	49,2	0,53	0,32
31.08.2023	-	0,848	0	12,011	0	0	11,774	0	0	24	0	66,1	48,9	0,54	0,32
01.09.2023	-	0,845	0	11,427	0	0	11,199	0	0	24	0	66,5	48,5	0,54	0,32
02.09.2023	-	0,934	0	13,041	0	0	12,78	0	0	24	0	66,5	49,1	0,53	0,32
03.09.2023	-	0,944	0	13,238	0	0	12,972	0	0	24	0	66,5	49,2	0,53	0,32
04.09.2023	-	1,007	0	13,525	0	0	13,253	0	0	24	0	66,6	48,6	0,54	0,32
05.09.2023	-	0,936	0	13,17	0	0	12,907	0	0	24	0	66,5	49,3	0,54	0,32
06.09.2023	-	0,969	0	13,392	0	0	13,124	0	0	24	0	66,5	48,9	0,54	0,32
07.09.2023	-	0,92	0	13,31	0	0	13,044	0	0	24	0	66,5	49,7	0,54	0,32
08.09.2023	-	0,941	0	13,069	0	0	12,808	0	0	24	0	66,4	48,9	0,54	0,32
09.09.2023	-	0,902	0	12,815	0	0	12,559	0	0	24	0	66,4	49,3	0,54	0,32
10.09.2023	-	0,908	0	13,203	0	0	12,941	0	0	24	0	66,3	49,6	0,54	0,32
11.09.2023	-	0,931	0	12,969	0	0	12,711	0	0	24	0	66,4	48,9	0,54	0,32
12.09.2023	-	0,962	0	15,497	0	0	15,199	0	0	24	0	65	50	0,54	0,32
13.09.2023	-	0,244	0	3,947	0	0	3,869	0	0	24	0	66,2	51,2	0,31	0,16
14.09.2023	-	0,888	0	14,198	0	0	13,929	0	0	24	0	64,4	49,2	0,5	0,3
15.09.2023	-	0,961	0	13,224	0	0	12,961	0	0	24	0	66,3	48,6	0,53	0,31
16.09.2023	-	1,018	0	13,576	0	0	13,306	0	0	24	0	66,4	48,1	0,53	0,32
17.09.2023	-	0,99	0	13,301	0	0	13,036	0	0	24	0	66,4	48,3	0,52	0,32
18.09.2023	-	0,946	0	13,029	0	0	12,769	0	0	24	0	66,4	48,7	0,53	0,32
Итого:	-	23,078	0	327,461	0	0	320,964	0	0	624	0	66,22	49,12	0,52	0,31

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	5530,411	52448,633	0	0	51212,555	0	0	33361	55
18.09.2023	5553,491	52776,095	0	0	51533,52	0	0	33985	55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____