

#95110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,044	0	14,105	0	0	13,813	0	0	24	0	67,5	49,5	0,39	0,33	-
25.08.2024	1,071	0	14,068	0	0	13,777	0	0	24	0	67,5	49	0,39	0,34	-
26.08.2024	0,931	0	13,395	0	0	13,12	0	0	24	0	67,4	50,5	0,39	0,33	-
27.08.2024	0,932	0	13,58	0	0	13,302	0	0	24	0	67,3	50,6	0,39	0,34	-
28.08.2024	0,936	0	13,466	0	0	13,189	0	0	24	0	67,4	50,4	0,4	0,34	-
29.08.2024	0,917	0	13,19	0	0	12,917	0	0	24	0	67,6	50,7	0,39	0,33	-
30.08.2024	0,9	0	12,677	0	0	12,416	0	0	24	0	67,6	50,3	0,39	0,33	-
31.08.2024	0,858	0	12,95	0	0	12,684	0	0	24	0	67,3	51,2	0,39	0,34	-
01.09.2024	1,038	0	13,891	0	0	13,605	0	0	24	0	67,5	49,2	0,39	0,34	-
02.09.2024	1,015	0	14,193	0	0	13,901	0	0	24	0	67,3	49,8	0,38	0,33	-
03.09.2024	1,026	0	13,75	0	0	13,466	0	0	24	0	67,4	49,3	0,39	0,33	-
04.09.2024	0,886	0	13,299	0	0	13,027	0	0	24	0	67,1	50,9	0,39	0,33	-
05.09.2024	0,899	0	13,049	0	0	12,781	0	0	24	0	67,4	50,6	0,39	0,33	-
06.09.2024	0,991	0	13,726	0	0	13,445	0	0	24	0	67,3	49,7	0,39	0,33	-
07.09.2024	0,913	0	13,106	0	0	12,837	0	0	24	0	67,4	50,4	0,39	0,33	-
08.09.2024	0,959	0	13,584	0	0	13,305	0	0	24	0	67,2	50	0,39	0,33	-
09.09.2024	0,907	0	13,299	0	0	13,025	0	0	24	0	67,4	50,7	0,38	0,32	-
10.09.2024	0,948	0	13,316	0	0	13,043	0	0	24	0	67,4	50	0,39	0,33	-
11.09.2024	0,965	0	17,179	0	0	16,843	0	0	24	0	65,5	51,8	0,38	0,33	-
12.09.2024	0,981	0	13,799	0	0	13,514	0	0	24	0	67,4	50,1	0,39	0,33	-
13.09.2024	0,987	0	13,584	0	0	13,303	0	0	24	0	67,5	49,8	0,39	0,33	-
14.09.2024	1,003	0	14,153	0	0	13,861	0	0	24	0	67,4	50,1	0,39	0,33	-
15.09.2024	0,974	0	13,645	0	0	13,362	0	0	24	0	67,5	50,1	0,39	0,33	-
16.09.2024	1,088	0	14,501	0	0	14,203	0	0	24	0	67,4	49,1	0,39	0,33	-
17.09.2024	0,991	0	13,894	0	0	13,609	0	0	24	0	67,4	50	0,39	0,33	-
18.09.2024	1,012	0	14,321	0	0	14,027	0	0	24	0	67,3	50,1	0,39	0,33	-
19.09.2024	0,966	0	13,681	0	0	13,399	0	0	24	0	67,5	50,3	0,38	0,32	-
20.09.2024	1,033	0	14,136	0	0	13,845	0	0	24	0	67,4	49,6	0,39	0,32	-
21.09.2024	0,989	0	13,993	0	0	13,705	0	0	24	0	67,4	50,2	0,39	0,32	-
22.09.2024	1,083	0	14,659	0	0	14,356	0	0	24	0	67,4	49,4	0,39	0,32	-
23.09.2024	1,005	0	13,717	0	0	13,433	0	0	24	0	67,6	49,8	0,38	0,32	-
Итого:	30,248	0	427,906	0	0	419,113	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,225														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1301,631	12885,221	0	0	12577,521	0	0	7254	386
23.09.2024	1331,88	13313,126	0	0	12996,632	0	0	7998	386

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:12:50