

#148569#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ №13, ООО, УК

Шиллера 24-28, Калининград

7154

8755

ТВ7 (АССII)

19086648

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,954	0	9,462	0	0	9,268	0	0	24	0	67,2	42,6	0,35	0,34	-
25.08.2025	0,973	0	12,215	0	0	11,987	0	0	24	0	63,8	44,4	0,35	0,34	-
26.08.2025	0,578	0	17,289	0	0	17,127	0	0	24	0	43,4	35,4	0,34	0,33	-
27.08.2025	0,876	0	20	0	0	19,689	0	0	24	0	57,8	47,2	0,38	0,34	-
28.08.2025	0,968	0	9,698	0	0	9,501	0	0	24	0	66,8	42,5	0,39	0,34	-
29.08.2025	0,894	0	9,082	0	0	8,898	0	0	24	0	66,9	42,9	0,39	0,34	-
30.08.2025	0,928	0	9,746	0	0	9,551	0	0	24	0	66,4	43,2	0,39	0,34	-
31.08.2025	1,041	0	10,339	0	0	10,13	0	0	24	0	66,6	42,1	0,39	0,34	-
01.09.2025	0,943	0	9,682	0	0	9,487	0	0	24	0	66,7	43	0,39	0,34	-
02.09.2025	0,903	0	9,485	0	0	9,294	0	0	24	0	66,6	43,4	0,39	0,34	-
03.09.2025	0,938	0	10,087	0	0	9,886	0	0	24	0	66,2	43,6	0,39	0,34	-
04.09.2025	0,283	0	3,405	0	0	3,337	0	0	24	0	66,1	45,8	0,15	0,13	-
05.09.2025	0,47	0	6,281	0	0	6,173	0	0	24	0	61,1	42,9	0,14	0,15	-
06.09.2025	0,941	0	13,254	0	0	13,014	0	0	24	0	62,8	45,6	0,34	0,35	-
07.09.2025	0,947	0	13,387	0	0	13,144	0	0	24	0	62,9	45,7	0,34	0,35	-
08.09.2025	0,917	0	13,686	0	0	13,442	0	0	24	0	62,3	46	0,34	0,34	-
09.09.2025	0,912	0	12,924	0	0	12,688	0	0	24	0	63,1	45,9	0,35	0,35	-
10.09.2025	0,909	0	13,238	0	0	12,997	0	0	24	0	62,9	46,2	0,34	0,35	-
11.09.2025	0,931	0	12,966	0	0	12,728	0	0	24	0	63,2	45,8	0,34	0,35	-
12.09.2025	0,908	0	12,318	0	0	12,089	0	0	24	0	63,7	45,7	0,34	0,35	-
13.09.2025	0,972	0	13,409	0	0	13,164	0	0	24	0	63,2	45,5	0,34	0,34	-
14.09.2025	0,793	0	9,887	0	0	9,711	0	0	24	0	62,4	42,8	0,34	0,35	-
15.09.2025	0,846	0	11,288	0	0	11,089	0	0	24	0	62	43,7	0,36	0,36	-
16.09.2025	0,879	0	12,222	0	0	12,008	0	0	24	0	61,7	44,2	0,38	0,37	-
17.09.2025	0,969	0	9,325	0	0	9,131	0	0	24	0	67,8	42,5	0,39	0,36	-
18.09.2025	0,972	0	9,917	0	0	9,717	0	0	24	0	66,7	42,8	0,37	0,35	-
19.09.2025	0,986	0	12,941	0	0	12,7	0	0	24	0	63,9	45,3	0,37	0,35	-
20.09.2025	0,9	0	8,972	0	0	8,786	0	0	24	0	67,8	43,3	0,41	0,35	-
21.09.2025	1,057	0	9,746	0	0	9,543	0	0	24	0	68	41,6	0,41	0,35	-
22.09.2025	0,946	0	9,017	0	0	8,828	0	0	24	0	68,3	42,7	0,41	0,35	-
23.09.2025	0,921	0	8,691	0	0	8,508	0	0	24	0	68,4	42,6	0,41	0,35	-
Итого:	27,455	0	343,959	0	0	337,615	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,558														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2667,82	25804,999	0	0	25200,507	0	0	15841	559
23.09.2025	2695,276	26148,961	0	0	25538,122	0	0	16585	559

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:37:24