

#8326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,089	0	15,766	0	0	15,466	0	0	24	0	64,8	48	0,51	0,35	-
25.09.2022	1,192	0	16,215	0	0	15,903	0	0	24	0	65,1	47,2	0,51	0,35	-
26.09.2022	1,129	0	16,097	0	0	15,789	0	0	24	0	64,8	47,8	0,5	0,35	-
27.09.2022	1,107	0	15,949	0	0	15,646	0	0	24	0	64,7	47,8	0,5	0,35	-
28.09.2022	1,195	0	20,585	0	0	20,216	0	0	24	0	62,6	48,5	0,49	0,36	-
29.09.2022	1,12	0	22,506	0	0	22,128	0	0	24	0	60	47,9	0,37	0,24	-
30.09.2022	1,147	0	15,453	0	0	15,15	0	0	24	0	65,5	47,4	0,28	0,12	-
01.10.2022	1,147	0	12,825	0	0	12,561	0	0	24	0	67,2	45,5	0,28	0,12	-
02.10.2022	1,187	0	15,359	0	0	15,057	0	0	24	0	65,5	46,7	0,27	0,12	-
03.10.2022	1,147	0	16,904	0	0	16,58	0	0	24	0	64,7	48,2	0,31	0,13	-
04.10.2022	1,087	0	13,71	0	0	13,436	0	0	24	0	66,3	47,1	0,37	0,14	-
Итого:	12,547	0	181,369	0	0	177,932	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,997														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	4146,264	40081,021	0	0	39141,311	0	0	25369	31
04.10.2022	4158,813	40262,39	0	0	39319,243	0	0	25633	31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:00:05