

#8290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,776	0,22	39,72	33,03	39,08	32,79	6,29	24	0	0	58,4	44,1	14,27	0,45	0,43	8,2
25.02.2021	0,822	0,255	40,56	32,94	39,9	32,7	7,2	24	0	0	58,4	44,2	14,21	0,45	0,42	10,7
26.02.2021	0,81	0,261	40,45	32,69	39,79	32,44	7,35	24	0	0	58,2	44,3	13,9	0,45	0,43	4,9
27.02.2021	0,809	0,264	40,3	32,41	39,67	32,17	7,5	24	0	0	58,3	44,6	13,75	0,45	0,43	3,2
28.02.2021	0,848	0,281	40,97	32,54	40,33	32,3	8,03	24	0	0	58,3	44,3	14,03	0,45	0,43	3
01.03.2021	0,806	0,247	40,07	32,64	39,43	32,4	7,03	24	0	0	58,4	44,1	14,25	0,45	0,43	2,5
02.03.2021	0,789	0,232	39,6	32,56	38,95	32,32	6,63	24	0	0	58,3	44,1	14,26	0,45	0,43	3,2
03.03.2021	0,803	0,243	39,94	32,64	39,31	32,4	6,91	24	0	0	58,4	44,1	14,26	0,45	0,43	1,3
04.03.2021	0,834	0,269	40,53	32,5	39,88	32,26	7,62	24	0	0	58,3	44,1	14,23	0,45	0,43	1,3
05.03.2021	0,823	0,26	40,44	32,62	39,79	32,38	7,41	24	0	0	58,4	44,2	14,16	0,45	0,43	-0,7
06.03.2021	0,922	0,325	42,2	32,42	41,52	32,18	9,34	24	0	0	58,4	44	14,36	0,45	0,43	1,4
07.03.2021	0,877	0,288	41,09	32,4	40,44	32,16	8,28	24	0	0	58,4	43,8	14,56	0,45	0,43	1,7
08.03.2021	0,858	0,284	40,99	32,49	40,35	32,25	8,1	24	0	0	58,4	44,1	14,25	0,45	0,43	0
09.03.2021	0,799	0,244	39,63	32,3	38,99	32,06	6,93	24	0	0	58,4	44	14,33	0,45	0,43	-1,7
10.03.2021	0,835	0,268	40,04	31,99	39,39	31,75	7,64	24	0	0	58,4	43,9	14,49	0,45	0,43	-0,7
11.03.2021	0,803	0,233	39,25	32,11	38,61	31,87	6,74	24	0	0	58,3	43,5	14,77	0,45	0,43	-0,8
12.03.2021	0,809	0,237	39,09	31,79	38,46	31,55	6,91	24	0	0	58,3	43,4	14,97	0,45	0,43	4,6
13.03.2021	0,877	0,29	40,48	31,7	39,84	31,46	8,38	24	0	0	58,4	43,7	14,73	0,45	0,43	4,9
14.03.2021	0,905	0,314	41,16	31,73	40,51	31,49	9,02	24	0	0	58,4	43,7	14,66	0,45	0,43	3,7
15.03.2021	0,843	0,272	40,03	31,84	39,4	31,6	7,8	24	0	0	58,4	43,8	14,58	0,45	0,43	3,2
16.03.2021	0,8	0,245	39,38	31,99	38,73	31,75	6,98	24	0	0	58,3	43,9	14,41	0,45	0,43	2,5
17.03.2021	0,853	0,281	40,31	31,86	39,65	31,62	8,03	24	0	0	58,3	43,8	14,51	0,45	0,43	1,6
18.03.2021	0,809	0,248	39,61	32,08	38,95	31,84	7,11	24	0	0	58,3	43,9	14,42	0,45	0,43	1
19.03.2021	0,804	0,243	39,31	31,95	38,68	31,71	6,97	24	0	0	58,3	43,7	14,57	0,45	0,43	-1,1
20.03.2021	0,836	0,268	39,88	31,8	39,23	31,56	7,67	24	0	0	58,3	43,8	14,54	0,45	0,43	-1,1
21.03.2021	0,854	0,279	40,13	31,77	39,49	31,53	7,96	24	0	0	58,3	43,6	14,74	0,45	0,43	1,8
22.03.2021	0,771	0,243	36,66	29,25	36,07	29,03	7,04	22	2	1	58,4	43,7	14,66	0,45	0,43	2,6
23.03.2021	0,833	0,258	39,82	31,99	39,18	31,75	7,43	24	0	0	58,3	43,7	14,64	0,45	0,43	-
Итого:	23,208	0	1121,64	900,03	1103,62	893,32	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,208															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	304,152	15207,01	12266,06	14958,52	12140,66
23.03.2021	327,36	16328,65	13166,09	16062,14	13033,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 20:13:43