

#8276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,829	0,229	48,14	41,59	47,4	41,11	6,29	24	0	0	58,4	45,8	12,6	0,45	0,42	4,7
25.02.2022	0,912	0,293	49,61	41,33	48,81	40,85	7,96	24	0	0	58,4	45,6	12,73	0,45	0,42	4,4
26.02.2022	0,882	0,277	49,2	41,42	48,42	40,94	7,48	24	0	0	58,5	46	12,54	0,45	0,42	2,9
27.02.2022	0,879	0,277	49,22	41,42	48,43	40,94	7,49	24	0	0	58,5	46	12,48	0,45	0,42	0,6
28.02.2022	0,848	0,261	47,89	40,52	47,16	40,05	7,11	24	0	0	58,5	46,1	12,39	0,43	0,4	0,5
01.03.2022	0,771	0,242	46,42	39,8	45,68	39,36	6,32	24	0	0	58,5	46,8	11,67	0,45	0,42	-1,2
02.03.2022	0,843	0,253	49,7	42,69	48,93	42,21	6,72	24	0	0	58,7	46,6	12,1	0,45	0,42	-0,1
03.03.2022	0,826	0,239	48,46	41,73	47,7	41,25	6,45	24	0	0	58,6	46,3	12,28	0,45	0,42	2,7
04.03.2022	0,819	0,233	48,08	41,58	47,33	41,1	6,23	24	0	0	58,6	46,2	12,39	0,45	0,42	2,1
05.03.2022	0,871	0,279	49,13	41,35	48,36	40,87	7,49	24	0	0	58,6	46,4	12,18	0,45	0,41	-2,2
06.03.2022	0,863	0,294	49,07	41,06	48,29	40,58	7,71	24	0	0	58,7	46,8	11,87	0,45	0,41	-1,1
07.03.2022	0,823	0,255	48,17	41,1	47,41	40,62	6,79	24	0	0	58,6	46,6	11,99	0,44	0,41	1,7
08.03.2022	0,894	0,307	49,56	41,06	48,75	40,58	8,17	24	0	0	58,7	46,7	12,06	0,45	0,42	2,8
09.03.2022	0,851	0,252	48,54	41,41	47,78	40,93	6,85	24	0	0	58,7	46,2	12,51	0,45	0,42	1,3
10.03.2022	0,857	0,253	48,48	41,38	47,74	40,9	6,84	24	0	0	58,7	46	12,64	0,43	0,4	-2,5
11.03.2022	0,803	0,232	45,65	39,09	44,92	38,65	6,27	24	0	0	58,6	45,9	12,72	0,45	0,42	-1,2
12.03.2022	0,89	0,278	49,54	41,67	48,74	41,19	7,55	24	0	0	58,6	46,1	12,53	0,45	0,42	-0,6
13.03.2022	0,886	0,282	49,64	41,74	48,86	41,26	7,6	24	0	0	58,6	46,3	12,38	0,45	0,42	0
14.03.2022	0,805	0,239	46,72	40,1	46	39,64	6,36	23	1	1	58,7	46,3	12,4	0,41	0,38	1,5
15.03.2022	0,817	0,282	45,3	37,48	44,58	37,06	7,52	24	0	0	58,6	46,5	12,05	0,44	0,41	1,8
16.03.2022	0,833	0,275	49,68	42,19	48,9	41,71	7,19	24	0	0	58,6	47,2	11,46	0,44	0,4	2,3
17.03.2022	0,818	0,28	48,93	41,32	48,17	40,86	7,31	24	0	0	58,6	47,4	11,16	0,45	0,41	3,3
18.03.2022	0,845	0,279	50,42	42,75	49,6	42,27	7,33	24	0	0	58,7	47,3	11,38	0,45	0,41	4,3
19.03.2022	0,944	0,351	52,54	42,97	51,68	42,49	9,19	24	0	0	58,7	47,1	11,59	0,45	0,41	2,6
20.03.2022	0,871	0,294	51,41	43,4	50,57	42,92	7,65	24	0	0	58,7	47,2	11,48	0,45	0,41	2,2
21.03.2022	0,863	0,289	51,28	43,39	50,46	42,91	7,55	24	0	0	58,7	47,3	11,38	0,45	0,41	3,3
22.03.2022	0,837	0,272	50,6	43,2	49,8	42,72	7,08	24	0	0	58,7	47,3	11,36	0,45	0,42	4,9
23.03.2022	0,842	0,278	50,77	43,16	49,95	42,68	7,27	24	0	0	58,7	47,4	11,34	0,45	0,42	-
Итого:	23,822	0	1372,15	1161,9	1350,42	1148,65	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,822															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	585,675	29472,67	23857,88	28998,73	23625,91
23.03.2022	609,497	30844,82	25019,78	30349,15	24774,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:32:10