

#296743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,919	0,298	28,43	17,36	27,94	17,26	10,68	24	0	0	59,7	37,6	22,1	0,12	0,48	-
20.03.2026	0,862	0,261	27,65	18,03	27,18	17,93	9,25	24	0	0	59,6	37,5	22,09	0,12	0,48	-
21.03.2026	0,996	0,344	29,59	16,87	29,09	16,8	12,29	24	0	0	59,8	37,4	22,44	0,12	0,48	-
22.03.2026	0,954	0,325	28,74	16,71	28,25	16,63	11,62	24	0	0	59,7	37,5	22,2	0,12	0,48	-
23.03.2026	0,877	0,274	27,57	17,32	27,09	17,23	9,86	24	0	0	59,7	37,6	22,08	0,12	0,48	-
24.03.2026	0,873	0,274	27,57	17,39	27,09	17,3	9,79	24	0	0	59,7	37,6	22,11	0,12	0,48	-
25.03.2026	0,893	0,282	27,74	17,15	27,25	17,06	10,19	24	0	0	59,7	37,5	22,16	0,12	0,48	-
26.03.2026	0,857	0,263	26,14	15,83	25,67	15,77	9,9	24	0	0	59,5	36,7	22,81	0,12	0,49	-
27.03.2026	0,878	0,271	25,85	14,9	25,41	14,86	10,55	24	0	0	59,4	35,7	23,71	0,11	0,48	-
28.03.2026	0,873	0,269	25,4	14,51	24,98	14,48	10,5	24	0	0	59,4	35,3	24,1	0,12	0,48	-
29.03.2026	0,931	0,29	26,07	13,9	25,62	13,86	11,76	24	0	0	59,4	34,9	24,52	0,12	0,49	-
30.03.2026	0,892	0,274	25,59	14,22	25,14	14,18	10,96	24	0	0	59,5	35,3	24,17	0,12	0,49	-
31.03.2026	0,871	0,261	25,28	14,45	24,86	14,41	10,45	24	0	0	59,4	35,4	24,06	0,12	0,48	-
01.04.2026	0,867	0,259	25,18	14,48	24,74	14,44	10,3	24	0	0	59,4	35,3	24,07	0,12	0,48	-
02.04.2026	0,844	0,249	24,8	14,56	24,38	14,52	9,86	24	0	0	59,4	35,3	24,07	0,12	0,5	-
03.04.2026	0,87	0,268	25,06	14,13	24,63	14,09	10,54	24	0	0	59,4	35,1	24,27	0,12	0,51	-
04.04.2026	0,949	0,303	27,1	14,88	26,64	14,82	11,82	24	0	0	59,6	35,8	23,82	0,12	0,52	-
05.04.2026	0,89	0,263	24,71	13,12	24,28	13,11	11,17	24	0	0	59,4	34,2	25,19	0,12	0,53	-
06.04.2026	0,857	0,248	24,24	13,5	23,82	13,5	10,32	24	0	0	59,3	34,1	25,18	0,11	0,53	-
07.04.2026	0,887	0,259	25,04	13,77	24,62	13,77	10,85	24	0	0	59,3	34,3	25,03	0,12	0,55	-
08.04.2026	0,886	0,261	24,95	13,66	24,53	13,66	10,87	24	0	0	59,3	34,2	25,15	0,11	0,53	-
09.04.2026	0,9	0,265	24,98	13,38	24,55	13,38	11,17	24	0	0	59,4	34	25,4	0,12	0,54	-
10.04.2026	0,881	0,258	24,88	13,72	24,46	13,72	10,74	24	0	0	59,4	34,3	25,04	0,12	0,52	-
11.04.2026	0,919	0,28	25,37	13,25	24,93	13,25	11,68	24	0	0	59,4	34,2	25,27	0,12	0,53	-
12.04.2026	0,853	0,247	24,38	13,72	23,96	13,72	10,24	24	0	0	59,3	34,6	24,76	0,12	0,57	-
13.04.2026	0,807	0,229	23,79	14,18	23,38	14,18	9,2	24	0	0	59,3	34,8	24,44	0,12	0,59	-
14.04.2026	0,868	0,262	25,04	14,16	24,63	14,15	10,48	24	0	0	59,4	35	24,38	0,12	0,53	-
15.04.2026	0,844	0,271	26,02	14,77	25,58	14,71	10,87	24	0	0	57,7	36	21,65	0,12	0,55	-
16.04.2026	0,846	0,255	24,27	13,62	23,85	13,62	10,23	24	0	0	59,4	35	24,5	0,12	0,55	-
17.04.2026	0,78	0,221	23,08	13,79	22,71	13,79	8,92	24	0	0	59,3	34,9	24,36	0,12	0,54	-
18.04.2026	0,872	0,266	24,66	13,41	24,23	13,41	10,82	24	0	0	59,5	34,8	24,67	0,12	0,53	-
Итого:	27,296	0	799,17	458,74	785,49	457,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,296															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	784,673	36499,5	28357,02	35869,7	28058,14
18.04.2026	811,969	37298,67	28815,76	36655,19	28515,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:18:24