

#8289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,808	0,242	39,49	32,1	38,86	31,86	7	24	0	0	58,4	43,8	14,59	0,45	0,43	4,8
25.03.2021	0,825	0,258	39,8	32	39,15	31,76	7,39	24	0	0	58,3	43,7	14,6	0,45	0,43	6,9
26.03.2021	0,81	0,249	39,61	32,07	38,98	31,83	7,15	24	0	0	58,4	43,9	14,46	0,45	0,43	5,1
27.03.2021	0,863	0,286	40,88	32,31	40,24	32,07	8,17	24	0	0	58,4	44	14,4	0,45	0,43	8,7
28.03.2021	0,856	0,284	40,65	32,11	40	31,87	8,13	24	0	0	57,9	43,5	14,41	0,45	0,43	5,8
29.03.2021	0,847	0,271	40,07	31,83	39,43	31,59	7,84	24	0	0	58,4	43,7	14,65	0,45	0,43	7,8
30.03.2021	0,855	0,288	40,29	31,73	39,65	31,49	8,16	24	0	0	58,4	44	14,42	0,45	0,43	9,8
31.03.2021	0,787	0,247	39,22	31,77	38,58	31,53	7,05	24	0	0	58,4	44,4	14,02	0,45	0,43	8,7
01.04.2021	0,812	0,271	39,6	31,59	38,95	31,35	7,6	24	0	0	58,4	44,4	13,96	0,45	0,43	4,7
02.04.2021	0,848	0,296	40,19	31,43	39,53	31,19	8,34	24	0	0	58,4	44,4	14,06	0,45	0,43	3,8
03.04.2021	0,846	0,284	39,96	31,39	39,32	31,15	8,17	24	0	0	58,4	44,2	14,22	0,45	0,43	3,8
04.04.2021	0,88	0,314	40,62	31,31	39,97	31,07	8,9	24	0	0	58,4	44,2	14,22	0,45	0,43	4,2
05.04.2021	0,825	0,272	39,51	31,25	38,87	31,01	7,86	24	0	0	57,9	43,6	14,27	0,45	0,43	2,7
06.04.2021	0,882	0,305	40,29	31,14	39,64	30,9	8,74	24	0	0	58,4	43,8	14,66	0,45	0,43	2,6
07.04.2021	0,837	0,275	39,34	31,11	38,71	30,87	7,84	24	0	0	58,4	43,8	14,59	0,45	0,43	2,8
08.04.2021	0,832	0,273	39,31	31,07	38,67	30,83	7,84	24	0	0	58,3	43,8	14,49	0,45	0,43	4,3
09.04.2021	0,837	0,265	39,06	30,95	38,43	30,71	7,72	24	0	0	58,4	43,4	14,96	0,45	0,43	7,2
10.04.2021	0,872	0,307	36,74	27,09	36,15	26,85	9,3	24	0	0	58,2	42,8	15,45	0,45	0,44	4,9
11.04.2021	0,829	0,295	33,05	23,72	32,53	23,48	9,05	24	0	0	58	41,5	16,48	0,45	0,43	10,3
12.04.2021	0,814	0,273	38,67	30,49	38,02	30,25	7,77	24	0	0	58,3	44,1	14,26	0,45	0,43	7,7
13.04.2021	0,822	0,278	39,39	31,15	38,74	30,91	7,83	24	0	0	58,4	44,3	14,13	0,45	0,43	4,7
14.04.2021	0,872	0,304	40,78	31,61	40,12	31,36	8,76	24	0	0	58,3	44,2	14,12	0,45	0,43	4,1
15.04.2021	0,825	0,258	38,91	31,03	38,28	30,79	7,49	24	0	0	58,3	43,4	14,92	0,45	0,43	5,8
16.04.2021	0,862	0,284	39,75	31,11	39,09	30,87	8,22	24	0	0	58,4	43,5	14,84	0,45	0,43	5,6
17.04.2021	0,865	0,287	39,87	31,12	39,21	30,88	8,33	24	0	0	58,4	43,7	14,71	0,45	0,43	8,3
18.04.2021	0,893	0,32	40,61	31,09	39,96	30,85	9,11	24	0	0	58,5	44	14,46	0,45	0,43	10,4
19.04.2021	0,868	0,308	40,14	31,02	39,49	30,78	8,71	24	0	0	58,5	44,2	14,22	0,45	0,43	11
20.04.2021	0,844	0,3	39,81	31,03	39,15	30,79	8,36	24	0	0	58,5	44,5	13,94	0,45	0,43	9,9
21.04.2021	0,867	0,311	40,08	30,82	39,43	30,58	8,85	24	0	0	58,5	44,3	14,14	0,45	0,43	8,6
22.04.2021	0,815	0,251	38,59	30,86	37,97	30,62	7,35	24	0	0	58,4	43,6	14,81	0,45	0,43	4,6
23.04.2021	0,883	0,311	39,86	30,59	39,23	30,35	8,88	24	0	0	58,4	43,6	14,78	0,45	0,43	-
Итого:	26,181	0	1224,14	959,89	1204,35	952,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,181															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	327,36	16328,65	13166,09	16062,14	13033,98
23.04.2021	353,541	17552,79	14125,98	17266,49	13986,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:45:36