

#83961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2024	1,116	0,392	58,65	48,37	57,65	47,89	9,76	24	0	0	61,6	49	12,6	0,45	0,42	2,9
24.04.2024	1,179	0,436	60,1	48,64	59,08	48,16	10,92	24	0	0	61,7	49,2	12,54	0,45	0,42	4,9
25.04.2024	1,163	0,429	59,37	48,11	58,35	47,62	10,73	24	0	0	61,8	49,2	12,57	0,45	0,42	6,4
26.04.2024	1,106	0,39	57,21	46,93	56,23	46,45	9,78	24	0	0	61,8	49,1	12,7	0,43	0,4	7,8
27.04.2024	1,079	0,397	54,67	44,25	53,73	43,79	9,94	24	0	0	61,9	49,2	12,65	0,45	0,42	12,1
28.04.2024	1,136	0,459	59,19	47,45	58,17	46,97	11,2	24	0	0	61,7	50	11,64	0,45	0,42	14,6
29.04.2024	1,082	0,413	58,19	47,56	57,21	47,08	10,13	24	0	0	61,7	50,1	11,65	0,45	0,42	16,9
30.04.2024	1,136	0,454	59,26	47,61	58,22	47,13	11,09	24	0	0	61,8	50	11,73	0,45	0,42	16,1
01.05.2024	1,163	0,484	59,45	47,12	58,42	46,64	11,78	24	0	0	61,8	50,2	11,58	0,45	0,42	-
02.05.2024	1,122	0,464	58,53	46,78	57,49	46,3	11,19	24	0	0	61,8	50,3	11,48	0,45	0,42	-
03.05.2024	1,122	0,457	59,31	47,72	58,29	47,24	11,05	24	0	0	61,6	50,1	11,48	0,45	0,42	-
04.05.2024	1,168	0,49	59,65	47,16	58,62	46,68	11,94	24	0	0	61,8	50,2	11,57	0,45	0,42	-
05.05.2024	1,087	0,424	58,29	47,39	57,28	46,91	10,37	24	0	0	61,8	50,2	11,6	0,45	0,42	-
06.05.2024	1,128	0,448	58,82	47,27	57,81	46,79	11,02	24	0	0	61,7	50	11,71	0,45	0,42	-
07.05.2024	1,129	0,426	59,32	48,31	58,28	47,82	10,46	24	0	0	61,7	49,7	12,07	0,45	0,42	-
08.05.2024	1,171	0,444	60,33	48,81	59,29	48,33	10,96	24	0	0	61,7	49,4	12,29	0,45	0,42	-
09.05.2024	1,141	0,42	59,26	48,27	58,23	47,79	10,44	24	0	0	61,7	49,3	12,41	0,45	0,42	-
10.05.2024	1,169	0,444	59,54	47,93	58,49	47,45	11,04	24	0	0	61,7	49,3	12,43	0,45	0,42	-
11.05.2024	1,287	0,517	62,33	48,81	61,24	48,32	12,92	24	0	0	61,8	49,3	12,5	0,45	0,42	-
12.05.2024	1,281	0,508	61,5	48,14	60,41	47,66	12,75	24	0	0	61,8	49	12,8	0,45	0,42	-
13.05.2024	1,184	0,44	59,58	48,06	58,58	47,58	11	24	0	0	61,7	49	12,75	0,45	0,42	-
14.05.2024	1,212	0,471	60,24	47,95	59,22	47,47	11,75	24	0	0	61,7	49,2	12,57	0,45	0,42	-
15.05.2024	1,199	0,461	59,88	47,84	58,86	47,36	11,5	24	0	0	61,7	49,2	12,54	0,45	0,42	-
16.05.2024	1,159	0,433	58,77	47,47	57,77	46,99	10,78	24	0	0	61,7	49,1	12,59	0,45	0,42	-
17.05.2024	1,127	0,412	58,25	47,44	57,24	46,96	10,28	24	0	0	61,7	49,2	12,5	0,45	0,42	-
18.05.2024	1,147	0,432	58,51	47,26	57,48	46,78	10,7	24	0	0	61,7	49,2	12,48	0,45	0,42	-
19.05.2024	1,13	0,434	58,27	46,97	57,27	46,49	10,78	24	0	0	61,7	49,6	12,12	0,45	0,42	-
20.05.2024	1,107	0,425	57,96	46,99	56,98	46,51	10,47	24	0	0	61,8	49,7	12,01	0,45	0,42	-
21.05.2024	1,096	0,413	57,95	47,3	56,98	46,82	10,16	24	0	0	61,8	49,8	12	0,45	0,42	-
22.05.2024	1,056	0,377	57,32	47,52	56,34	47,04	9,3	24	0	0	61,8	49,8	12	0,45	0,42	-
23.05.2024	1,081	0,408	57,73	47,19	56,73	46,71	10,02	24	0	0	61,8	49,9	11,88	0,45	0,42	-
Итого:	35,463	0	1827,43	1474,62	1795,94	1459,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,463															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2024	87,333	4486,37	3628,15	4408,7	3590,88
23.05.2024	122,796	6313,8	5102,77	6204,64	5050,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.05.2024 8:14:30