

#8287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,843	0,265	38,18	29,98	37,57	29,74	7,83	24	0	0	58,4	43,1	15,36	0,45	0,43	16
25.05.2021	0,85	0,272	38,52	30,06	37,87	29,82	8,05	24	0	0	58,5	43,3	15,21	0,45	0,43	-
26.05.2021	0,814	0,244	37,58	30,07	36,99	29,83	7,16	24	0	0	58,5	43	15,47	0,45	0,43	-
27.05.2021	0,842	0,264	38,06	29,94	37,47	29,7	7,77	24	0	0	58,5	43,1	15,41	0,45	0,43	-
28.05.2021	0,825	0,256	37,95	30,07	37,32	29,83	7,49	24	0	0	58,4	43,1	15,36	0,45	0,43	11
29.05.2021	0,81	0,242	37,49	30,01	36,89	29,77	7,12	24	0	0	58,4	43	15,48	0,45	0,43	12,3
30.05.2021	0,862	0,276	38,52	30,02	37,91	29,78	8,13	24	0	0	58,4	42,9	15,5	0,45	0,43	-
31.05.2021	0,826	0,254	38,01	30,24	37,41	30	7,41	24	0	0	58,4	43	15,45	0,45	0,43	16
01.06.2021	0,845	0,267	38,43	30,28	37,82	30,04	7,78	24	0	0	58,5	43,2	15,32	0,45	0,43	-
02.06.2021	0,803	0,236	37,61	30,29	37,01	30,05	6,96	24	0	0	58,5	43,2	15,24	0,45	0,43	-
03.06.2021	0,863	0,291	38,93	30,17	38,31	29,93	8,38	24	0	0	58,5	43,5	15,05	0,45	0,43	15
04.06.2021	0,8	0,247	37,73	30,22	37,16	29,98	7,18	24	0	0	58,5	43,6	14,82	0,45	0,43	-
05.06.2021	0,831	0,28	38,53	30,12	37,9	29,88	8,02	24	0	0	58,5	43,9	14,65	0,45	0,43	13,4
06.06.2021	0,789	0,252	37,68	30,17	37,06	29,93	7,13	24	0	0	58,5	43,9	14,6	0,45	0,43	22
07.06.2021	0,772	0,238	37,8	30,64	37,18	30,4	6,78	24	0	0	58,5	44,1	14,38	0,45	0,43	-
08.06.2021	0,838	0,288	39,33	30,72	38,68	30,48	8,2	24	0	0	58,5	44,3	14,19	0,45	0,43	18,8
09.06.2021	0,764	0,241	38,01	30,83	37,39	30,59	6,8	24	0	0	58,5	44,5	14,02	0,45	0,43	21
10.06.2021	0,795	0,268	38,62	30,74	37,99	30,5	7,49	24	0	0	58,6	44,5	14,04	0,45	0,43	-
11.06.2021	0,753	0,239	37,83	30,79	37,23	30,55	6,68	24	0	0	58,5	44,5	13,98	0,45	0,43	-
12.06.2021	0,757	0,235	37,6	30,58	37	30,34	6,66	24	0	0	58,5	44,4	14,13	0,46	0,43	-
13.06.2021	0,795	0,26	37,86	30,1	37,25	29,86	7,39	24	0	0	58,4	44	14,45	0,45	0,43	-
14.06.2021	0,802	0,263	37,99	30,09	37,38	29,85	7,53	24	0	0	58,5	44,1	14,45	0,45	0,43	-
15.06.2021	0,757	0,234	36,82	29,76	36,26	29,52	6,74	24	0	0	58,1	43,7	14,44	0,46	0,44	-
16.06.2021	0,777	0,245	37,15	29,75	36,57	29,51	7,06	24	0	0	58,5	43,9	14,6	0,45	0,43	-
17.06.2021	0,754	0,237	37,11	30,03	36,52	29,79	6,73	24	0	0	58,4	44	14,32	0,44	0,42	-
18.06.2021	0,72	0,231	35,15	28,22	34,6	28	6,6	24	0	0	58,4	44,3	14,13	0,45	0,43	-
19.06.2021	0,736	0,249	37,5	30,22	36,9	29,98	6,92	24	0	0	58,4	45,3	13,14	0,46	0,43	-
20.06.2021	0,715	0,244	37,29	30,23	36,67	29,99	6,68	24	0	0	58,4	45,6	12,84	0,46	0,43	-
21.06.2021	0,741	0,266	38,03	30,42	37,42	30,18	7,24	24	0	0	58,5	45,7	12,76	0,45	0,43	-
22.06.2021	0,713	0,243	37,84	30,86	37,21	30,62	6,59	24	0	0	58,5	45,8	12,74	0,46	0,43	-
23.06.2021	0,742	0,259	38,16	30,71	37,55	30,47	7,08	24	0	0	58,5	45,6	12,88	0,44	0,41	-
Итого:	24,534	0	1173,31	936,33	1154,49	928,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,534															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	379,327	18720,58	15037,31	18415,57	14890,55
23.06.2021	403,861	19893,89	15973,64	19570,06	15819,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 15:55:09