

#8274#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,955	0,352	55,01	45,54	54,13	45,06	9,07	24	0	0	58,9	47,7	11,17	0,45	0,41	-
25.05.2022	0,875	0,298	54,33	46,35	53,44	45,87	7,57	24	0	0	58,9	48	10,9	0,45	0,41	-
26.05.2022	0,934	0,33	55,19	46,18	54,28	45,7	8,58	24	0	0	58,9	47,8	11,07	0,45	0,41	-
27.05.2022	0,927	0,322	54,14	45,33	53,26	44,85	8,41	24	0	0	58,8	47,5	11,33	0,45	0,41	-
28.05.2022	0,961	0,35	54,55	45,05	53,67	44,57	9,1	24	0	0	58,8	47,4	11,42	0,45	0,41	-
29.05.2022	0,982	0,373	55,1	45,05	54,21	44,57	9,64	24	0	0	58,9	47,6	11,29	0,45	0,41	-
30.05.2022	0,891	0,298	53,48	45,35	52,59	44,87	7,72	24	0	0	58,9	47,6	11,27	0,45	0,42	-
31.05.2022	0,913	0,317	53,83	45,24	52,97	44,76	8,21	24	0	0	58,9	47,5	11,33	0,45	0,41	-
01.06.2022	0,96	0,359	54,6	44,93	53,71	44,45	9,26	24	0	0	58,8	47,6	11,24	0,45	0,42	-
02.06.2022	0,91	0,317	53,57	45	52,71	44,52	8,19	24	0	0	58,8	47,5	11,34	0,45	0,42	-
03.06.2022	0,922	0,32	53,84	45,06	52,96	44,58	8,38	24	0	0	58,9	47,5	11,32	0,45	0,41	-
04.06.2022	0,904	0,317	53,6	45,05	52,71	44,57	8,14	24	0	0	58,8	47,6	11,24	0,45	0,41	-
05.06.2022	0,928	0,337	54,06	44,94	53,18	44,46	8,72	24	0	0	58,8	47,6	11,19	0,45	0,42	-
06.06.2022	0,865	0,294	53,12	45,13	52,26	44,65	7,61	24	0	0	58,8	47,8	10,99	0,45	0,42	-
07.06.2022	0,82	0,262	52,53	45,51	51,69	45,03	6,66	24	0	0	58,9	48,1	10,8	0,45	0,42	-
08.06.2022	0,84	0,288	53,04	45,32	52,2	44,84	7,36	24	0	0	58,8	48,3	10,57	0,45	0,42	-
09.06.2022	0,817	0,274	52,53	45,27	51,68	44,79	6,89	24	0	0	58,9	48,3	10,56	0,45	0,42	-
10.06.2022	0,883	0,328	53,74	44,99	52,86	44,51	8,35	24	0	0	58,9	48,3	10,55	0,45	0,42	-
11.06.2022	0,835	0,282	52,58	44,98	51,73	44,5	7,23	24	0	0	58,9	48,2	10,68	0,45	0,42	-
12.06.2022	0,803	0,262	52,14	45,15	51,31	44,67	6,64	24	0	0	58,9	48,3	10,62	0,45	0,41	-
13.06.2022	0,837	0,286	52,79	45,15	51,94	44,67	7,27	24	0	0	59	48,3	10,64	0,45	0,42	-
14.06.2022	0,836	0,272	52,59	45,21	51,76	44,73	7,03	24	0	0	58,8	48	10,86	0,45	0,42	-
15.06.2022	0,822	0,266	52,48	45,32	51,63	44,84	6,79	24	0	0	58,9	48,1	10,83	0,45	0,41	-
16.06.2022	0,857	0,293	53,66	45,79	52,79	45,31	7,48	24	0	0	58,9	48,2	10,69	0,45	0,42	-
17.06.2022	0,87	0,305	53,72	45,58	52,87	45,1	7,77	24	0	0	59	48,3	10,68	0,45	0,41	-
18.06.2022	0,874	0,313	53,88	45,48	52,99	45	7,99	24	0	0	59	48,3	10,63	0,45	0,41	-
19.06.2022	0,864	0,305	53,72	45,54	52,85	45,06	7,79	24	0	0	58,9	48,3	10,63	0,45	0,41	-
20.06.2022	0,897	0,327	54,33	45,62	53,44	45,14	8,3	24	0	0	59	48,3	10,65	0,45	0,41	-
21.06.2022	0,879	0,305	53,84	45,6	52,95	45,12	7,83	24	0	0	58,9	48	10,87	0,45	0,41	-
22.06.2022	0,862	0,293	53,75	45,87	52,89	45,39	7,5	24	0	0	59	48,2	10,81	0,45	0,41	-
23.06.2022	0,863	0,298	53,83	45,89	52,98	45,41	7,57	24	0	0	59	48,2	10,73	0,45	0,41	-
Итого:	27,386	0	1663,57	1406,47	1636,64	1391,59	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,386															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	661,543	33930,42	27612,05	33386,13	27338,28
23.06.2022	688,929	35593,99	29018,52	35022,77	28729,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.06.2022 14:11:15