

#8281#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,968	0,424	48,82	37,52	48,07	37,04	11,03	24	0	0	58,8	47,5	11,33	0,46	0,43	-
25.05.2023	0,96	0,425	48,05	36,75	47,31	36,27	11,04	24	0	0	58,8	47,4	11,39	0,46	0,43	-
26.05.2023	0,955	0,405	47,41	36,45	46,67	35,97	10,7	24	0	0	58,8	47	11,81	0,46	0,43	-
27.05.2023	0,975	0,407	47,56	36,51	46,81	36,03	10,78	24	0	0	58,8	46,6	12,2	0,46	0,43	-
28.05.2023	1,033	0,454	48,68	36,35	47,92	35,87	12,05	24	0	0	58,9	46,7	12,13	0,46	0,43	-
29.05.2023	0,982	0,412	47,62	36,37	46,88	35,89	10,99	24	0	0	58,8	46,7	12,13	0,46	0,43	-
30.05.2023	1,01	0,429	48,06	36,29	47,3	35,81	11,49	24	0	0	58,8	46,6	12,26	0,36	0,34	-
31.05.2023	0,72	0,306	35,36	26,66	34,79	26,33	8,46	24	0	0	58,1	46,5	11,64	0,46	0,43	-
01.06.2023	0,977	0,441	48,06	36,25	47,31	35,77	11,54	24	0	0	58,8	47,5	11,32	0,46	0,43	-
02.06.2023	0,989	0,424	48,42	36,96	47,67	36,48	11,19	24	0	0	58,8	46,9	11,9	0,46	0,43	-
03.06.2023	1,061	0,46	49,55	36,9	48,77	36,42	12,35	24	0	0	58,8	46,6	12,27	0,46	0,43	-
04.06.2023	1,037	0,446	48,99	36,83	48,23	36,35	11,88	24	0	0	58,8	46,4	12,33	0,46	0,43	-
05.06.2023	1	0,403	48,06	36,9	47,33	36,42	10,91	24	0	0	58,8	46,2	12,63	0,46	0,43	-
06.06.2023	0,986	0,396	51,33	40,55	50,52	40,04	10,48	24	0	0	58,9	47,3	11,64	0,46	0,43	-
07.06.2023	0,98	0,402	48,54	37,59	47,8	37,11	10,69	24	0	0	58,8	46,7	12,12	0,46	0,43	-
08.06.2023	1,011	0,433	48,93	37,17	48,17	36,69	11,48	24	0	0	58,9	46,9	11,94	0,46	0,43	-
09.06.2023	0,956	0,396	47,88	37,14	47,13	36,66	10,47	24	0	0	58,8	46,9	11,91	0,46	0,43	-
10.06.2023	0,973	0,397	48,17	37,3	47,42	36,82	10,6	24	0	0	58,8	46,7	12,1	0,46	0,43	-
11.06.2023	0,976	0,397	47,85	36,96	47,12	36,48	10,64	24	0	0	58,8	46,6	12,27	0,46	0,43	-
12.06.2023	0,971	0,398	47,62	36,75	46,89	36,27	10,62	24	0	0	58,8	46,6	12,26	0,46	0,44	-
13.06.2023	1,002	0,424	47,85	36,22	47,11	35,76	11,35	24	0	0	58,8	46,5	12,26	0,46	0,44	-
14.06.2023	0,96	0,39	47,71	37,05	46,95	36,57	10,38	24	0	0	58,9	46,8	12,14	0,46	0,44	-
15.06.2023	0,998	0,423	48,4	36,91	47,64	36,43	11,21	24	0	0	58,9	46,8	12,1	0,46	0,44	-
16.06.2023	0,974	0,408	48	36,96	47,23	36,48	10,75	24	0	0	58,9	46,9	12,02	0,46	0,44	-
17.06.2023	0,966	0,406	47,87	36,94	47,11	36,46	10,65	24	0	0	58,9	47	11,94	0,46	0,44	-
18.06.2023	0,977	0,415	48,12	36,94	47,37	36,46	10,91	24	0	0	58,9	47	11,95	0,46	0,44	-
19.06.2023	0,957	0,4	47,78	37	47,03	36,52	10,51	24	0	0	58,9	47	11,95	0,46	0,44	-
20.06.2023	0,959	0,402	47,72	36,85	46,97	36,37	10,6	24	0	0	58,9	47	11,89	0,46	0,44	-
21.06.2023	0,965	0,414	47,98	36,91	47,22	36,43	10,79	24	0	0	58,9	47,2	11,72	0,46	0,44	-
22.06.2023	0,941	0,393	47,67	37,11	46,91	36,63	10,28	24	0	0	58,9	47,2	11,73	0,46	0,44	-
23.06.2023	0,924	0,379	48,2	38,08	47,47	37,6	9,87	24	0	0	59	47,4	11,52	0,46	0,44	-
Итого:	30,143	0	1482,26	1137,17	1459,12	1122,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,143															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	947,774	50244,52	41336,35	49439,61	40902,76
23.06.2023	977,917	51726,78	42473,52	50898,73	42025,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:49:01