

#142264#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,019	0,354	47,74	38,11	46,93	37,63	9,3	24	0	0	61,4	47,2	14,18	0,46	0,42	-
25.06.2025	1,064	0,393	48,4	37,76	47,57	37,28	10,29	24	0	0	61,2	47,1	14,12	0,46	0,42	-
26.06.2025	1,1	0,417	48,85	37,51	48	37,03	10,97	24	0	0	61,5	47,3	14,17	0,44	0,43	-
27.06.2025	1,03	0,375	47,79	37,67	46,96	37,19	9,77	24	0	0	61,4	47,4	14	0,36	0,43	-
28.06.2025	1,06	0,394	48,32	37,72	47,49	37,24	10,25	24	0	0	61,5	47,4	14,1	0,24	0,43	-
29.06.2025	1,064	0,398	48,21	37,46	47,37	36,98	10,39	24	0	0	61,4	47,3	14,11	0,21	0,43	-
30.06.2025	1,077	0,407	48,67	37,64	47,8	37,16	10,64	24	0	0	61,5	47,4	14,08	0,24	0,43	-
01.07.2025	1,029	0,374	47,78	37,75	46,96	37,27	9,69	24	0	0	61,5	47,5	14,04	0,24	0,43	-
02.07.2025	1,026	0,38	47,97	37,81	47,14	37,33	9,81	24	0	0	61,6	47,8	13,79	0,22	0,42	-
03.07.2025	1,012	0,375	47,81	37,8	46,98	37,32	9,66	24	0	0	61,6	48	13,62	0,17	0,42	-
04.07.2025	1,011	0,366	47,55	37,67	46,72	37,19	9,53	24	0	0	61,6	47,7	13,9	0,16	0,42	-
05.07.2025	0,995	0,354	46,9	37,39	46,11	36,91	9,2	24	0	0	61,6	47,5	14,01	0,16	0,42	-
06.07.2025	1,065	0,411	48,35	37,38	47,49	36,9	10,59	24	0	0	61,6	47,8	13,83	0,13	0,42	-
07.07.2025	0,96	0,341	46,38	37,35	45,61	36,87	8,74	24	0	0	61,6	47,9	13,71	0,14	0,42	-
08.07.2025	1,049	0,405	48,01	37,3	47,19	36,82	10,37	24	0	0	61,6	47,8	13,81	0,12	0,42	-
09.07.2025	0,964	0,33	46,49	37,61	45,7	37,13	8,57	24	0	0	61,5	47,6	13,94	0,12	0,42	-
10.07.2025	1,038	0,372	52,29	42,45	51,38	41,97	9,41	24	0	0	61,6	48,6	13,03	0,13	0,42	-
11.07.2025	1,022	0,371	53,64	43,93	52,68	43,45	9,23	24	0	0	61,5	49	12,47	0,12	0,42	-
12.07.2025	1,034	0,38	49,21	39	48,34	38,52	9,82	24	0	0	61,5	47,9	13,61	0,12	0,42	-
13.07.2025	1,008	0,363	48,3	38,57	47,42	38,09	9,33	24	0	0	61,5	47,9	13,66	0,12	0,43	-
14.07.2025	1,008	0,369	47,51	37,61	46,67	37,14	9,53	24	0	0	61,6	47,8	13,72	0,12	0,43	-
15.07.2025	0,988	0,361	45,66	35,86	44,87	35,39	9,48	24	0	0	61,4	47,3	14,02	0,13	0,43	-
16.07.2025	0,978	0,355	45,87	36,34	45,09	35,86	9,23	24	0	0	61,4	47,4	13,94	0,42	0,23	-
17.07.2025	0,329	0,11	17,69	13,93	17,42	13,76	3,66	24	0	1	58,2	47,3	10,94	0,56	0,13	-
18.07.2025	0,064	0,037	3,11	1,79	3,07	1,77	1,3	24	0	1	53,1	49	4,15	0,12	0,42	-
19.07.2025	0,547	0,227	31,8	26,08	31,25	25,77	5,48	24	0	0	61	50,6	10,34	0,13	0,43	-
20.07.2025	0,841	0,378	41,84	32,14	41,11	31,76	9,35	24	0	0	61,2	50	11,18	0,12	0,44	-
21.07.2025	0,736	0,306	30,57	22,04	30,07	21,8	8,27	24	0	0	60,7	46,2	14,41	0,12	0,44	-
22.07.2025	0,745	0,32	29,8	20,88	29,3	20,64	8,66	24	0	0	60,5	45,7	14,74	0,13	0,4	-
23.07.2025	0,91	0,402	62,65	53,13	61,54	52,38	9,16	24	0	0	61,9	53,7	8,22	0,13	0,35	-
Итого:	27,773	0	1325,16	1045,68	1302,23	1032,55	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,773															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	545,518	27313,74	21898,67	26839,72	21661,9
23.07.2025	573,291	28638,9	22944,35	28141,95	22694,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 14:08:46