

#28159#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261578	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1014,936	1007,171	7.765

Подпись исполнителя



Handwritten signature

#27389#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,891	0,299	48,16	40,39	47,35	39,91	7,44	24	0	0	61,8	49,3	12,52	0,46	0,43
25.07.2023	-	0,794	0,222	46,41	40,48	45,58	40	5,58	24	0	0	61,8	49,2	12,55	0,46	0,43
26.07.2023	-	0,799	0,22	46,32	40,51	45,55	40,03	5,52	24	0	0	61,8	49,2	12,61	0,46	0,43
27.07.2023	-	0,873	0,279	47,82	40,51	46,98	40,03	6,95	24	0	0	61,8	49,2	12,66	0,46	0,43
28.07.2023	-	0,869	0,276	47,83	40,6	47	40,12	6,88	24	0	0	61,8	49,2	12,6	0,46	0,43
29.07.2023	-	0,827	0,244	47,06	40,68	46,26	40,2	6,06	24	0	0	61,8	49,2	12,65	0,46	0,43
30.07.2023	-	0,785	0,211	46,37	40,79	45,57	40,31	5,26	24	0	0	61,9	49,3	12,58	0,46	0,43
31.07.2023	-	0,833	0,253	47,35	40,72	46,5	40,24	6,26	24	0	0	61,9	49,4	12,48	0,46	0,43
01.08.2023	-	0,891	0,294	48,34	40,71	47,49	40,23	7,26	24	0	0	61,9	49,4	12,52	0,28	0,26
02.08.2023	-	0,112	0,054	15,78	13,37	15,66	13,28	2,38	24	0	0	40,1	37,2	2,88	0,19	0,18
03.08.2023	-	0,006	0,009	0,69	0,03	0,69	0,03	0,66	24	0	0	21,4	23,5	-2,1	0,21	0,19
04.08.2023	-	0,004	0,006	0,65	0,04	0,65	0,04	0,61	24	0	0	20,5	22,1	-1,59	0,2	0,18
05.08.2023	-	0,004	0,006	0,67	0,07	0,67	0,07	0,6	24	0	0	20,4	21,7	-1,35	0,2	0,19
06.08.2023	-	0,007	0,01	1,03	0,06	1,03	0,06	0,97	24	0	0	19,8	22,3	-2,53	0,2	0,18
07.08.2023	-	0,004	0,006	0,68	0,04	0,68	0,04	0,64	24	0	0	19,6	21,7	-2,12	0,2	0,18
08.08.2023	-	0,003	0,003	0,57	0,04	0,57	0,04	0,53	24	0	0	19,2	20,6	-1,41	0,2	0,18
09.08.2023	-	0,003	0,003	0,67	0,06	0,67	0,06	0,61	24	0	0	18,5	20,1	-1,65	0,19	0,18
10.08.2023	-	0,003	0,003	0,55	0,04	0,55	0,04	0,51	24	0	0	18,3	19,6	-1,28	0,19	0,18
11.08.2023	-	0,002	0,003	0,57	0,05	0,57	0,05	0,52	24	0	0	18,3	19,5	-1,18	0,19	0,18
12.08.2023	-	0,002	0,004	0,57	0,03	0,57	0,03	0,54	24	0	0	18,4	19,7	-1,26	0,19	0,18
13.08.2023	-	0,005	0,006	0,85	0,06	0,85	0,06	0,79	24	0	0	17,6	19,6	-2	0,19	0,18
14.08.2023	-	0,003	0,004	0,63	0,06	0,63	0,06	0,57	24	0	0	18,6	19,8	-1,19	0,18	0,18
15.08.2023	-	0,002	0,003	0,51	0,04	0,51	0,04	0,47	24	0	0	19,1	20,3	-1,18	0,18	0,17
16.08.2023	-	0,007	0,011	1,03	0,05	1,03	0,05	0,98	24	0	0	18,7	20,1	-1,37	0,19	0,18
17.08.2023	-	0,003	0,005	0,74	0,04	0,74	0,04	0,7	24	0	0	19,1	20,3	-1,2	0,19	0,18
18.08.2023	-	0,004	0,006	0,86	0,05	0,86	0,05	0,81	24	0	0	19,4	21	-1,63	0,19	0,18
19.08.2023	-	0,008	0,01	1	0,04	1	0,04	0,96	24	0	0	19	21,2	-2,19	0,19	0,18
20.08.2023	-	0,009	0,009	0,98	0,07	0,98	0,07	0,91	24	0	0	19,4	21	-1,66	0,19	0,18
21.08.2023	-	0,004	0,005	0,89	0,06	0,89	0,06	0,83	24	0	0	19,1	19,7	-0,55	0,19	0,18
22.08.2023	-	0,006	0,007	0,86	0,12	0,86	0,12	0,74	24	0	0	19,2	19,2	-0,05	0,19	0,18
23.08.2023	-	0,002	0,002	0,51	0,05	0,51	0,05	0,46	23	1	1	19,8	20,5	-0,72	0,19	0,18
Итого:	-	7,765	2,473	456,95	379,86	449,45	375,45	74	743	1	-	32,26	29,49	2,77	0,26	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	1007,171	53195,99	43634,41	52343,09	43171,74
23.08.2023	1014,936	53652,94	44014,27	52792,54	43547,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения