

#145135#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,113	0,515	96,27	84,81	94,54	83,52	11,02	24	0	0	62,2	55,8	6,38	0,13	0,3	-
25.07.2025	1,08	0,439	116,1	106,44	113,99	104,77	9,22	24	0	0	62,4	56,8	5,66	0,13	0,29	-
26.07.2025	1,092	0,445	119,92	110,17	117,76	108,49	9,27	24	0	0	62,6	57	5,51	0,12	0,29	-
27.07.2025	1,086	0,441	120,33	110,62	118,17	108,94	9,23	24	0	0	62,5	57	5,5	0,12	0,3	-
28.07.2025	1,083	0,447	112,07	102,12	110,06	100,59	9,47	24	0	0	62,3	56,5	5,8	0,12	0,31	-
29.07.2025	1,137	0,49	109,62	98,74	107,68	97,3	10,38	24	0	0	62,4	56,3	6,07	0,12	0,32	-
30.07.2025	1,016	0,422	99,45	89,8	97,7	88,51	9,19	24	0	0	62,3	56,3	6,02	0,19	0,46	-
31.07.2025	0,306	0,142	8,81	3,37	8,71	3,37	5,34	24	0	1	54,1	35,5	18,6	0,17	0,46	-
01.08.2025	0,22	0,09	8,22	4,95	8,11	4,95	3,16	24	0	1	53,2	37,1	16,07	0,23	0,46	-
02.08.2025	0,086	0,01	8,2	8,45	8,11	8,45	-0,34	24	0	1	50,1	39,2	10,88	0,22	0,46	-
03.08.2025	0,063	-0,008	8,25	8,83	8,17	8,83	-0,66	24	0	1	49,2	39,9	9,33	0,29	0,45	-
04.08.2025	0,648	0,286	30,02	22,45	29,55	22,24	7,31	24	0	1	59,1	46,7	12,42	0,14	0,43	-
05.08.2025	1,066	0,421	54,13	43,21	53,17	42,73	10,44	24	0	0	61,4	49,2	12,21	0,13	0,43	-
06.08.2025	1,095	0,435	53,2	41,74	52,27	41,26	11,01	24	0	0	61,3	48,6	12,67	0,12	0,43	-
07.08.2025	1,078	0,424	53,73	42,69	52,8	42,21	10,59	24	0	0	61,4	48,9	12,52	0,12	0,43	-
08.08.2025	1,089	0,434	56,24	45	55,26	44,52	10,74	24	0	0	61,5	49,6	11,9	0,12	0,43	-
09.08.2025	1,066	0,423	56,69	45,83	55,7	45,34	10,36	24	0	0	61,5	49,9	11,65	0,12	0,43	-
10.08.2025	1,058	0,419	55,99	45,18	55,01	44,7	10,31	24	0	0	61,4	49,8	11,68	0,12	0,42	-
11.08.2025	1,006	0,399	56,45	46,36	55,46	45,87	9,59	24	0	0	61,5	50,4	11,05	0,12	0,42	-
12.08.2025	1,129	0,483	60,89	48,88	59,81	48,28	11,53	24	0	0	61,7	50,8	10,92	0,37	0,32	-
13.08.2025	0,346	0,16	29,4	24,36	29,04	24,1	4,94	24	0	1	50,9	45,1	5,85	0,6	0,24	-
14.08.2025	0,007	0,004	0,79	0,08	0,79	0,08	0,71	24	0	1	21,4	21	0,38	0,6	0,23	-
15.08.2025	0,008	0,004	0,64	0,03	0,64	0,03	0,61	24	0	1	21,6	20,5	1,09	0,6	0,23	-
16.08.2025	0,007	0,005	0,73	0,02	0,73	0,02	0,71	24	0	1	21,2	20,9	0,26	0,6	0,24	-
17.08.2025	0,006	0,006	0,79	0,02	0,79	0,02	0,77	24	0	1	19,9	20,1	-0,17	0,6	0,24	-
18.08.2025	0,006	0,006	0,73	0,01	0,73	0,01	0,72	24	0	1	19,9	20,1	-0,18	0,6	0,24	-
19.08.2025	0,005	0,004	0,67	0,02	0,67	0,02	0,65	24	0	1	19,4	19,3	0,19	0,6	0,22	-
20.08.2025	0,004	0,004	0,73	0,01	0,73	0,01	0,72	24	0	1	19	18,9	0,16	0,6	0,22	-
21.08.2025	0,004	0,003	0,64	0,02	0,64	0,02	0,62	24	0	1	18,9	19	-0,02	0,6	0,21	-
22.08.2025	0,002	0,002	0,72	0,03	0,72	0,03	0,69	24	0	1	18,7	18,4	0,22	0,6	0,21	-
23.08.2025	0,006	0,006	0,97	0,05	0,97	0,05	0,92	24	0	1	17,6	18,3	-0,69	0,6	0,22	-
Итого:	17,918	0	1321,39	1134,29	1298,48	1119,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,918															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	573,291	28638,9	22944,35	28141,95	22694,45
23.08.2025	591,209	29960,29	24078,64	29440,43	23813,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:47:48