

#8285#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8866  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261578  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,728	0,246	27,6	19,44	27,17	19,2	7,97	24	0	0	57,7	39,9	17,81	0,46	0,45	-
25.08.2021	0,699	0,224	26,97	19,48	26,54	19,24	7,3	24	0	0	57,8	39,8	17,95	0,46	0,45	-
26.08.2021	0,708	0,238	27,13	19,29	26,71	19,05	7,66	24	0	0	57,6	39,8	17,8	0,46	0,45	-
27.08.2021	0,705	0,243	27,3	19,14	26,9	18,91	7,99	24	0	0	56,8	39,6	17,23	0,46	0,45	-
28.08.2021	0,728	0,25	27,36	19,06	26,95	18,82	8,13	24	0	0	57,5	39,8	17,72	0,46	0,45	-
29.08.2021	0,78	0,284	28,29	18,94	27,85	18,7	9,15	24	0	0	57,8	40	17,75	0,46	0,45	-
30.08.2021	0,714	0,245	27,13	19,05	26,7	18,81	7,89	24	0	0	57,7	40,1	17,65	0,46	0,45	-
31.08.2021	0,714	0,244	26,98	18,97	26,56	18,73	7,83	24	0	0	57,7	39,9	17,79	0,46	0,45	-
01.09.2021	0,758	0,268	27,74	18,81	27,31	18,57	8,74	24	0	0	57,7	39,8	17,89	0,46	0,45	-
02.09.2021	0,75	0,265	27,24	18,47	26,82	18,23	8,59	24	0	0	57,8	39,6	18,17	0,46	0,45	-
03.09.2021	0,727	0,256	26,09	17,53	25,67	17,29	8,38	24	0	0	57,7	39,1	18,59	0,46	0,45	-
04.09.2021	0,712	0,241	25,73	17,56	25,32	17,32	8	24	0	0	57,6	38,9	18,71	0,46	0,45	-
05.09.2021	0,761	0,268	26,62	17,5	26,2	17,26	8,94	24	0	0	57,8	38,9	18,9	0,46	0,45	-
06.09.2021	0,699	0,217	25,21	17,51	24,79	17,38	7,41	24	0	0	57,5	38,1	19,4	0,46	0,45	-
07.09.2021	0,701	0,225	25,27	17,45	24,88	17,3	7,58	24	0	0	57,6	38,2	19,38	0,46	0,44	-
08.09.2021	0,748	0,237	32,22	24,54	31,71	24,42	7,29	24	0	0	58,1	42,1	16,01	0,45	0,43	-
09.09.2021	0,816	0,255	41,6	34,04	40,95	33,8	7,15	24	0	0	58,6	45	13,66	0,45	0,43	-
10.09.2021	0,782	0,237	40,92	33,88	40,26	33,64	6,62	24	0	0	58,6	45,2	13,45	0,46	0,44	-
11.09.2021	0,779	0,247	41,01	33,82	40,35	33,58	6,77	24	0	0	58,6	45,4	13,26	0,45	0,43	-
12.09.2021	0,789	0,256	41,21	33,74	40,54	33,5	7,04	24	0	0	58,6	45,5	13,15	0,46	0,43	-
13.09.2021	0,76	0,231	40,51	33,74	39,84	33,5	6,34	24	0	0	58,7	45,4	13,3	0,46	0,43	-
14.09.2021	0,746	0,217	40,02	33,61	39,37	33,37	6	24	0	0	58,7	45,2	13,43	0,46	0,43	-
15.09.2021	0,769	0,235	40,07	33,1	39,41	32,86	6,55	24	0	0	58,6	45	13,61	0,46	0,43	-
16.09.2021	0,736	0,214	39,2	32,88	38,56	32,64	5,92	24	0	0	58,4	44,7	13,68	0,46	0,43	-
17.09.2021	0,801	0,254	40,31	32,78	39,65	32,54	7,11	24	0	0	58,6	44,8	13,85	0,46	0,43	-
18.09.2021	0,845	0,276	40,76	32,55	40,1	32,31	7,79	24	0	0	58,6	44,4	14,22	0,46	0,43	-
19.09.2021	0,864	0,284	40,96	32,49	40,31	32,25	8,06	24	0	0	58,6	44,2	14,4	0,46	0,43	-
20.09.2021	0,823	0,249	40,1	32,59	39,44	32,35	7,09	24	0	0	58,6	44	14,52	0,46	0,43	-
21.09.2021	0,833	0,252	40,33	32,66	39,65	32,42	7,23	24	0	0	58,6	44	14,56	0,45	0,43	-
22.09.2021	0,857	0,274	40,77	32,56	40,12	32,32	7,8	24	0	0	58,6	44	14,62	0,46	0,43	-
23.09.2021	0,836	0,252	40,08	32,37	39,43	32,13	7,3	24	0	0	58,6	43,8	14,79	0,46	0,43	-
Итого:	23,668	0	1042,73	799,55	1026,06	792,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,668															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	434,554	21471,02	17241,4	21122,53	17076,91
23.09.2021	458,222	22513,75	18040,95	22148,59	17869,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.09.2021 10:33:28