

#30661#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261578	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1031,925	1014,936	16.989

Подпись исполнителя



#29860#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,002	0,002	0,55	0,12	0,55	0,12	0,43	22	2	1	19,8	19,3	0,56	0,2	0,18
25.08.2023	-	0,004	0,004	0,77	0,18	0,77	0,18	0,59	24	0	0	19,1	19,2	-0,11	0,19	0,18
26.08.2023	-	0,004	0,004	0,78	0,35	0,78	0,35	0,43	24	0	0	19,6	19,1	0,46	0,19	0,18
27.08.2023	-	0,005	0,005	0,72	0,06	0,72	0,06	0,66	24	0	0	19	19,9	-0,9	0,2	0,19
28.08.2023	-	0,01	0,011	1,3	0,18	1,3	0,18	1,12	24	0	0	18,8	19,1	-0,35	0,19	0,18
29.08.2023	-	0,006	0,006	0,9	0,1	0,9	0,1	0,8	24	0	0	18,7	19,2	-0,45	0,19	0,18
30.08.2023	-	0,006	0,006	1,09	0,13	1,09	0,13	0,96	24	0	0	18,6	19,2	-0,58	0,4	0,37
31.08.2023	-	0,75	0,303	37,46	29,65	36,83	29,28	7,55	24	0	0	61,2	49	12,21	0,46	0,42
01.09.2023	-	0,845	0,313	44	36	43,25	35,52	7,73	24	0	0	61,6	49,2	12,4	0,46	0,43
02.09.2023	-	0,863	0,308	44,4	36,36	43,64	35,88	7,76	24	0	0	61,7	49	12,68	0,46	0,43
03.09.2023	-	0,859	0,284	44,3	36,83	43,54	36,35	7,19	24	0	0	61,7	48,6	13,18	0,46	0,43
04.09.2023	-	0,806	0,251	43,55	37,01	42,81	36,53	6,28	24	0	0	61,7	48,7	13,04	0,46	0,43
05.09.2023	-	0,859	0,275	44,65	37,37	43,88	36,89	6,99	24	0	0	61,8	48,4	13,35	0,35	0,33
06.09.2023	-	0,428	0,127	19,42	14,61	19,1	14,44	4,66	24	0	0	59,7	46,4	13,26	0,48	0,47
07.09.2023	-	0,563	0,179	14,51	6,73	14,24	6,73	7,51	23	1	1	60,1	33,4	26,68	0,47	0,47
08.09.2023	-	0,567	0,196	13,68	5,08	13,46	5,08	8,38	24	0	0	59,9	31,8	28,09	0,48	0,42
09.09.2023	-	0,545	0,22	12,11	2,64	11,92	2,64	9,28	24	0	0	59,8	32,4	27,49	0,48	0,46
10.09.2023	-	0,553	0,232	11,84	1,71	11,64	1,71	9,93	24	0	0	60,2	32,9	27,33	0,39	0,44
11.09.2023	-	0,461	0,191	17,21	11,27	16,92	11,18	5,74	24	0	0	61,2	46,7	14,51	0,46	0,45
12.09.2023	-	0,735	0,219	35,18	28,99	34,57	28,75	5,82	24	0	0	61,6	46,6	14,95	0,46	0,45
13.09.2023	-	0,748	0,225	35,57	29,19	34,93	28,95	5,98	24	0	0	61,8	46,8	14,98	0,46	0,44
14.09.2023	-	0,706	0,22	34,8	28,61	34,16	28,38	5,78	24	0	0	61,4	47,2	14,2	0,47	0,45
15.09.2023	-	0,738	0,232	36,88	30,36	36,22	30,12	6,1	24	0	0	61,3	47,3	13,99	0,47	0,45
16.09.2023	-	0,746	0,236	36,99	30,33	36,33	30,09	6,24	24	0	0	61,3	47,2	14,06	0,47	0,45
17.09.2023	-	0,789	0,271	37,63	30,18	36,97	29,94	7,03	24	0	0	61,4	47,3	14,07	0,47	0,45
18.09.2023	-	0,749	0,246	37,66	30,9	37	30,64	6,36	24	0	0	61,2	47,5	13,66	0,47	0,45
19.09.2023	-	0,72	0,222	36,48	30,31	35,84	30,07	5,77	24	0	0	61,3	47,4	13,89	0,47	0,45
20.09.2023	-	0,73	0,222	36,56	30,31	35,92	30,07	5,85	24	0	0	61,2	47,1	14,1	0,47	0,45
21.09.2023	-	0,728	0,224	36,52	30,25	35,88	30,01	5,87	24	0	0	61,2	47,2	14,02	0,47	0,46
22.09.2023	-	0,698	0,203	36,33	30,53	35,67	30,29	5,38	24	0	0	61,2	47,4	13,86	0,47	0,46
23.09.2023	-	0,766	0,256	37,43	30,34	36,77	30,1	6,67	24	0	0	61,3	47,4	13,85	0,47	0,45
Итого:	-	16,989	5,693	791,27	616,68	777,6	610,76	166,84	741	3	-	51,63	39,29	12,34	0,41	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	1014,936	53652,94	44014,27	52792,54	43547,19
23.09.2023	1031,925	54444,21	44630,95	53570,14	44157,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения