

#95109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,06	0,405	58,97	48,63	57,94	48,14	9,8	24	0	0	61,7	50,4	11,36	0,47	0,43	-
25.08.2024	1,095	0,426	59,46	48,59	58,4	48,08	10,32	24	0	0	61,8	50,3	11,46	0,47	0,43	-
26.08.2024	1,049	0,389	58,3	48,4	57,29	47,89	9,4	24	0	0	61,8	50,3	11,52	0,47	0,43	-
27.08.2024	1,071	0,407	59,44	49,07	58,41	48,57	9,84	24	0	0	61,8	50,3	11,43	0,47	0,43	-
28.08.2024	1,069	0,399	59,09	49	58,08	48,45	9,63	24	0	0	61,9	50,3	11,58	0,47	0,43	-
29.08.2024	1,008	0,359	57,45	48,26	56,47	47,77	8,7	24	0	0	61,8	50,3	11,51	0,47	0,43	-
30.08.2024	1,042	0,397	58,35	48,27	57,35	47,76	9,59	24	0	0	61,8	50,6	11,21	0,47	0,43	-
31.08.2024	1,067	0,415	59,18	48,71	58,16	48,16	10	24	0	0	61,8	50,7	11,18	0,47	0,43	-
01.09.2024	1,2	0,515	61,82	48,95	60,74	48,39	12,35	24	0	0	61,9	50,6	11,33	0,47	0,44	-
02.09.2024	1,036	0,374	58,51	48,94	57,51	48,41	9,1	24	0	0	61,8	50,2	11,53	0,47	0,44	-
03.09.2024	1,052	0,391	58,58	48,56	57,56	48,07	9,49	24	0	0	61,9	50,4	11,49	0,47	0,43	-
04.09.2024	1,037	0,389	58,32	48,38	57,28	47,89	9,39	24	0	0	61,8	50,4	11,35	0,47	0,43	-
05.09.2024	1,039	0,386	58,45	48,66	57,45	48,13	9,32	24	0	0	61,9	50,5	11,35	0,47	0,43	-
06.09.2024	1,054	0,403	58,5	48,29	57,49	47,77	9,72	24	0	0	61,9	50,5	11,39	0,47	0,43	-
07.09.2024	1,031	0,384	58,25	48,5	57,26	48,01	9,25	24	0	0	61,9	50,6	11,29	0,47	0,43	-
08.09.2024	1,076	0,425	59,25	48,55	58,23	48,01	10,22	24	0	0	61,8	50,6	11,19	0,47	0,43	-
09.09.2024	1,068	0,413	58,32	47,83	57,3	47,3	10	24	0	0	61,8	50,4	11,41	0,47	0,43	-
10.09.2024	1,042	0,397	56,78	46,67	55,8	46,19	9,61	24	0	0	61,9	50,3	11,59	0,47	0,44	-
11.09.2024	1,03	0,382	56,45	46,44	55,46	45,96	9,5	24	0	0	61,1	49,5	11,61	0,47	0,43	-
12.09.2024	1,082	0,415	56,89	46,22	55,89	45,74	10,15	24	0	0	61,8	49,8	12	0,47	0,43	-
13.09.2024	1,057	0,381	58,02	48,2	57,01	47,72	9,29	24	0	0	61,8	50	11,87	0,47	0,43	-
14.09.2024	1,097	0,414	58,77	48,15	57,77	47,67	10,1	24	0	0	61,8	50	11,87	0,47	0,43	-
15.09.2024	1,109	0,421	58,8	47,97	57,78	47,49	10,29	24	0	0	61,8	49,9	11,93	0,47	0,43	-
16.09.2024	1,047	0,38	57,65	47,83	56,64	47,35	9,29	24	0	0	61,7	49,9	11,83	0,47	0,43	-
17.09.2024	1,056	0,386	57,7	47,76	56,69	47,28	9,41	24	0	0	61,9	50	11,87	0,47	0,43	-
18.09.2024	1,063	0,393	58,07	47,97	57,06	47,49	9,57	24	0	0	61,8	50,1	11,75	0,47	0,43	-
19.09.2024	1,014	0,358	56,76	47,55	55,79	47,06	8,73	24	0	0	61,9	50,1	11,77	0,47	0,43	-
20.09.2024	1,048	0,385	57,66	47,75	56,64	47,27	9,37	24	0	0	61,9	50,1	11,77	0,46	0,43	-
21.09.2024	1,058	0,385	58,22	48,35	57,21	47,86	9,35	24	0	0	61,9	50,1	11,79	0,47	0,43	-
22.09.2024	1,095	0,414	58,02	47,38	57,02	46,9	10,12	24	0	0	61,8	49,9	11,98	0,47	0,44	-
23.09.2024	1,078	0,401	56,68	46,27	55,69	45,79	9,9	24	0	0	61,8	49,7	12,13	0,47	0,43	-
Итого:	32,93	0	1806,71	1490,1	1775,37	1474,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,93															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	204,412	10794,42	8758,69	10608,35	8667,86
23.09.2024	237,342	12601,13	10248,79	12383,72	10142,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 14:15:39