

#102399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8866  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261578  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	1,111	0,427	57,77	46,77	56,77	46,29	10,48	24	0	0	61,8	49,8	12,05	0,47	0,43	8,5
25.10.2024	1,106	0,418	57,83	46,96	56,83	46,48	10,35	24	0	0	61,8	49,8	12,05	0,47	0,43	4
26.10.2024	1,145	0,452	58,67	47,06	57,65	46,58	11,07	24	0	0	61,8	49,8	12,04	0,47	0,43	8,2
27.10.2024	1,176	0,48	59,17	46,86	58,13	46,38	11,75	24	0	0	61,9	49,9	12,01	0,47	0,43	9,6
28.10.2024	1,076	0,399	57,43	47,15	56,44	46,67	9,77	24	0	0	61,8	49,9	11,99	0,47	0,43	10,2
29.10.2024	1,056	0,392	56,97	46,88	55,99	46,4	9,59	24	0	0	61,9	50	11,91	0,47	0,43	10,9
30.10.2024	1,088	0,411	57,6	47,04	56,6	46,56	10,04	24	0	0	61,9	49,9	11,97	0,47	0,43	12,2
31.10.2024	1,143	0,449	58,59	47	57,56	46,52	11,04	24	0	0	61,9	49,8	12,05	0,47	0,43	9,6
01.11.2024	1,113	0,414	57,93	47,17	56,9	46,69	10,21	24	0	0	61,8	49,5	12,3	0,47	0,43	-
02.11.2024	1,141	0,435	58,87	47,62	57,84	47,14	10,7	24	0	0	61,8	49,6	12,23	0,47	0,43	-
03.11.2024	1,124	0,414	58,05	47,23	57,04	46,75	10,29	24	0	0	61,8	49,4	12,4	0,46	0,43	-
04.11.2024	1,212	0,489	59,6	46,92	58,59	46,44	12,15	24	0	0	61,7	49,4	12,31	0,47	0,43	-
05.11.2024	1,152	0,442	58,46	46,97	57,42	46,49	10,93	24	0	0	61,9	49,6	12,38	0,46	0,43	-
06.11.2024	1,126	0,423	57,61	46,6	56,62	46,12	10,5	24	0	0	61,9	49,5	12,44	0,46	0,43	-
07.11.2024	1,113	0,407	57,01	46,42	56,02	45,94	10,08	24	0	0	62	49,4	12,64	0,46	0,43	-
08.11.2024	1,112	0,411	56,57	45,96	55,6	45,48	10,12	24	0	0	62,1	49,5	12,66	0,46	0,43	-
09.11.2024	1,183	0,463	57,9	45,91	56,88	45,43	11,45	24	0	0	62,2	49,5	12,71	0,45	0,42	-
10.11.2024	1,24	0,502	58,75	45,77	57,7	45,29	12,41	24	0	0	62,2	49,4	12,86	0,46	0,42	-
11.11.2024	1,166	0,444	56,86	45,3	55,88	44,82	11,06	24	0	0	62,2	49,3	12,94	0,45	0,42	-
12.11.2024	1,187	0,456	57,05	45,14	56,04	44,66	11,38	24	0	0	62,3	49,2	13,06	0,45	0,42	-
13.11.2024	1,17	0,443	56,91	45,38	55,9	44,9	11	24	0	0	62,2	49,2	13,04	0,45	0,42	-
14.11.2024	1,132	0,408	55,79	45,09	54,8	44,61	10,19	24	0	0	62,2	49	13,2	0,45	0,42	-
15.11.2024	1,114	0,396	55,18	44,77	54,2	44,29	9,91	24	0	0	62,2	49	13,25	0,45	0,42	-
16.11.2024	1,191	0,448	56,37	44,54	55,37	44,06	11,31	24	0	0	62,2	48,8	13,45	0,45	0,42	-
17.11.2024	1,176	0,437	55,95	44,44	54,96	43,96	11	24	0	0	62,2	48,7	13,5	0,45	0,42	-
18.11.2024	1,186	0,444	55,96	44,27	54,97	43,79	11,18	24	0	0	62,2	48,6	13,55	0,45	0,42	-
19.11.2024	1,194	0,443	55,73	44,01	54,73	43,53	11,2	24	0	0	62,3	48,6	13,69	0,43	0,4	-
20.11.2024	1,083	0,404	52,29	41,53	51,33	41,08	10,25	24	0	0	62,2	49	13,16	0,45	0,42	-
21.11.2024	1,106	0,422	54,8	43,54	53,85	43,06	10,79	24	0	0	61,1	48,4	12,67	0,32	0,32	-
22.11.2024	0,505	0,176	34,91	29,14	34,43	28,9	5,53	24	0	0	51,9	42,4	9,46	0,42	0,39	-
23.11.2024	1,097	0,487	53,46	41,03	52,51	40,57	11,94	24	0	0	62	50,6	11,47	0,42	0,39	-
Итого:	34,724	0	1746,04	1400,47	1715,55	1385,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,724															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	271,847	14362,42	11670,31	14114,4	11549,49
23.11.2024	306,571	16108,46	13070,78	15829,95	12935,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.11.2024 8:11:09