

#8291#

Отчёт по теплотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261578
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,854	0,268	41,15	33,1	40,49	32,86	7,63	24	0	0	58,5	44	14,53	0,45	0,43	5,2
24.12.2020	0,82	0,246	40,67	33,22	40,02	32,98	7,04	24	0	0	58,5	44,2	14,34	0,45	0,43	2,5
25.12.2020	0,845	0,27	41,22	33,13	40,55	32,89	7,66	24	0	0	58,5	44,2	14,23	0,45	0,43	2,6
26.12.2020	0,821	0,247	40,57	33,14	39,92	32,9	7,02	24	0	0	58,5	44,1	14,4	0,45	0,43	1,5
27.12.2020	0,907	0,297	41,88	32,91	41,23	32,67	8,56	24	0	0	58,5	43,7	14,82	0,45	0,43	-0,5
28.12.2020	0,789	0,219	39,81	33,11	39,15	32,87	6,28	24	0	0	58,4	43,8	14,66	0,45	0,43	2,2
29.12.2020	0,814	0,238	40,34	33,06	39,67	32,82	6,85	24	0	0	58,5	43,9	14,56	0,45	0,43	4,7
30.12.2020	0,883	0,292	41,6	32,91	40,95	32,67	8,28	24	0	0	58,6	44	14,54	0,44	0,42	1,6
31.12.2020	0,953	0,349	43,07	32,78	42,39	32,54	9,85	24	0	0	58,6	44,2	14,36	0,45	0,43	0,4
01.01.2021	0,718	0,168	38,51	33,33	37,9	33,09	4,81	24	0	0	58,4	43,9	14,51	0,45	0,43	-2,4
02.01.2021	0,788	0,217	39,82	33,19	39,18	32,95	6,23	24	0	0	58,4	43,9	14,51	0,45	0,43	-0,2
03.01.2021	0,797	0,223	39,88	33,07	39,25	32,83	6,42	24	0	0	58,4	43,7	14,66	0,45	0,43	-0,9
04.01.2021	0,84	0,251	40,73	33,09	40,08	32,85	7,23	24	0	0	58,4	43,7	14,73	0,45	0,43	-0,5
05.01.2021	0,812	0,232	40,19	33,1	39,56	32,86	6,7	24	0	0	58,4	43,6	14,74	0,45	0,43	0,4
06.01.2021	0,861	0,271	41,15	32,99	40,5	32,75	7,75	24	0	0	58,4	43,7	14,69	0,45	0,43	0,2
07.01.2021	0,82	0,244	40,41	33,12	39,78	32,88	6,9	24	0	0	58,5	43,9	14,57	0,45	0,43	0,2
08.01.2021	0,802	0,229	40,13	33,15	39,48	32,91	6,57	24	0	0	58,4	43,9	14,53	0,45	0,43	0,2
09.01.2021	0,807	0,233	40,22	33,11	39,57	32,87	6,7	24	0	0	58,4	43,9	14,51	0,45	0,43	-1
10.01.2021	0,851	0,267	40,94	32,89	40,29	32,65	7,64	24	0	0	58,4	43,9	14,56	0,45	0,43	-0,6
11.01.2021	0,84	0,244	40,39	32,82	39,73	32,58	7,15	24	0	0	58,4	43,4	14,95	0,45	0,43	0,3
12.01.2021	0,804	0,222	39,7	32,84	39,04	32,6	6,44	24	0	0	58,4	43,4	15,01	0,45	0,43	0,1
13.01.2021	0,811	0,232	40,06	32,93	39,39	32,69	6,7	24	0	0	58,4	43,7	14,68	0,45	0,43	0,2
14.01.2021	0,842	0,257	40,46	32,61	39,81	32,37	7,44	24	0	0	58,4	43,7	14,73	0,45	0,43	-2,7
15.01.2021	0,799	0,226	39,73	32,73	39,07	32,49	6,58	24	0	0	58,3	43,6	14,68	0,45	0,43	-6
16.01.2021	0,813	0,232	39,77	32,64	39,14	32,4	6,74	24	0	0	58,3	43,4	14,88	0,45	0,43	-8,2
17.01.2021	0,876	0,268	40,69	32,44	40,06	32,2	7,86	24	0	0	58,4	43,2	15,15	0,45	0,43	-15,6
18.01.2021	0,869	0,263	40,62	32,52	39,96	32,28	7,68	24	0	0	58,4	43,1	15,23	0,45	0,43	-7,6
19.01.2021	0,872	0,264	40,64	32,49	39,99	32,25	7,74	24	0	0	58,4	43,2	15,26	0,45	0,43	-9,6
20.01.2021	0,856	0,258	40,57	32,67	39,92	32,43	7,49	24	0	0	58,4	43,4	15,02	0,45	0,43	-0,7
21.01.2021	0,83	0,243	40,04	32,61	39,39	32,37	7,02	24	0	0	58,4	43,5	14,9	0,45	0,43	4
22.01.2021	0,919	0,319	41,96	32,42	41,3	32,18	9,12	24	0	0	58,5	43,8	14,67	0,45	0,43	4,3
23.01.2021	0,813	0,243	39,9	32,58	39,27	32,34	6,93	24	0	0	58,4	43,7	14,65	0,45	0,43	-
Итого:	26,726	0	1296,82	1052,7	1276,03	1045,02	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,726															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	251,493	12669,01	10205,6	12461,29	10095,32
23.01.2021	278,219	13965,83	11258,3	13737,32	11140,34

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 19:02:38