

#112415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,04	0,352	51,21	41,74	50,33	41,26	9,07	24	0	0	61,4	47,7	13,64	0,43	0,3	1,8
25.12.2024	1,119	0,408	52,86	41,86	51,93	41,38	10,55	24	0	0	61,4	47,6	13,74	0,44	0,29	2,1
26.12.2024	1,125	0,408	53,45	42,47	52,52	41,99	10,53	24	0	0	61,4	47,8	13,63	0,44	0,3	3,8
27.12.2024	1,131	0,422	53,6	42,27	52,65	41,79	10,86	24	0	0	61,4	48	13,46	0,44	0,37	5,3
28.12.2024	1,094	0,392	53,33	42,8	52,38	42,32	10,06	24	0	0	61,4	48	13,4	0,43	0,36	4,3
29.12.2024	1,206	0,468	55,44	42,82	54,46	42,34	12,12	24	0	0	61,4	47,9	13,51	0,43	0,21	3,9
30.12.2024	1,155	0,462	51,42	39,03	50,53	38,59	11,94	22	2	1	61,4	47,7	13,69	0,43	0,23	4,8
31.12.2024	1,272	0,513	56,37	42,59	55,37	42,11	13,26	24	0	1	61,4	47,7	13,72	0,44	0,22	5,5
01.01.2025	1,152	0,416	54,58	43,31	53,6	42,83	10,77	24	0	0	61,4	47,7	13,74	0,44	0,18	4,2
02.01.2025	1,164	0,426	55,1	43,63	54,14	43,15	10,99	24	0	0	61,3	47,6	13,69	0,44	0,28	4
03.01.2025	1,139	0,41	54,29	43,21	53,35	42,73	10,62	24	0	0	61,4	47,7	13,68	0,44	0,23	-0,5
04.01.2025	1,116	0,392	54,04	43,4	53,09	42,92	10,17	24	0	1	61,3	47,7	13,64	0,44	0,22	-0,9
05.01.2025	1,192	0,442	55,09	43,08	54,12	42,6	11,52	24	0	0	61,4	47,6	13,81	0,44	0,3	-1,8
06.01.2025	1,283	0,519	56,79	42,82	55,79	42,34	13,45	24	0	0	61,5	47,8	13,65	0,44	0,36	-1,4
07.01.2025	1,148	0,424	53,94	42,52	53	42,04	10,96	24	0	0	61,4	47,8	13,65	0,44	0,33	4,9
08.01.2025	1,147	0,419	53,73	42,41	52,79	41,93	10,86	24	0	0	61,4	47,6	13,82	0,44	0,29	2,3
09.01.2025	1,153	0,426	53,89	42,38	52,95	41,9	11,05	24	0	0	61,4	47,7	13,71	0,44	0,3	0,7
10.01.2025	1,196	0,454	55,12	42,83	54,14	42,35	11,79	24	0	0	61,4	47,7	13,69	0,44	0,22	-
11.01.2025	1,254	0,486	56,28	43,15	55,3	42,67	12,63	24	0	0	61,4	47,5	13,89	0,43	0,18	-
12.01.2025	1,284	0,51	57,16	43,44	56,17	42,96	13,21	24	0	1	61,4	47,6	13,8	0,44	0,23	-
13.01.2025	1,169	0,43	54,33	42,53	53,39	42,05	11,34	24	0	0	61,1	47,3	13,8	0,44	0,18	-
14.01.2025	1,203	0,445	54,21	42	53,27	41,52	11,75	24	0	1	61,2	47	14,22	0,44	0,27	-
15.01.2025	1,185	0,443	54,42	42,38	53,46	41,9	11,56	24	0	0	61,3	47,5	13,83	0,34	0,34	-
16.01.2025	0,736	0,292	32,84	24,32	32,3	24,06	8,24	24	0	1	59,6	46,4	13,23	0,44	0,39	-
17.01.2025	1,182	0,465	55,06	42,63	54,1	42,15	11,95	24	0	0	61,3	47,9	13,34	0,43	0,31	-
18.01.2025	1,114	0,391	53,55	42,91	52,61	42,43	10,18	24	0	0	61,3	47,6	13,69	0,43	0,41	-
19.01.2025	1,187	0,45	54,62	42,46	53,67	41,98	11,69	24	0	0	61,3	47,6	13,73	0,44	0,39	-
20.01.2025	1,117	0,395	53,5	42,76	52,57	42,28	10,29	24	0	0	61,4	47,7	13,71	0,44	0,39	-
21.01.2025	1,116	0,4	52,92	42,14	52,02	41,66	10,36	24	0	0	61,4	47,6	13,76	0,43	0,43	-
22.01.2025	1,151	0,431	54,38	42,82	53,41	42,34	11,07	24	0	0	61,4	47,9	13,55	0,44	0,39	-
23.01.2025	1,093	0,381	53,25	42,96	52,3	42,48	9,82	24	0	0	61,4	47,8	13,64	0,44	0,42	-
Итого:	35,623	0	1660,77	1301,67	1631,71	1287,05	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,623															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	340,522	17710,34	14338,3	17403,53	14188,56
23.01.2025	376,145	19371,11	15639,97	19035,24	15475,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 15:38:51