

#115688#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)  
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	177,476	131,217	46.259
Количество тепловой энергии, система 2	234,581	216,82	17.761

Подпись исполнителя



#115069#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8824  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261566  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTun, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	1,333	0	133,05	131,13	0	131,18	129,91	0	0	24	0	0	54,8	44,7	10,17	0,64	0,6
25.01.2025	-	1,167	0	132,51	130,75	0	130,86	129,63	0	0	24	0	0	51,6	42,7	8,94	0,64	0,6
26.01.2025	-	1,087	0	132,37	130,67	0	130,82	129,67	0	0	24	0	0	49,2	40,9	8,3	0,64	0,6
27.01.2025	-	1,013	0	132,68	131,1	0	131,27	130,14	0	0	24	0	0	47,9	40,2	7,72	0,64	0,6
28.01.2025	-	0,895	0	132,78	131,46	0	131,49	130,55	0	0	24	0	0	45,1	38,3	6,83	0,64	0,6
29.01.2025	-	0,97	0	133,14	131,48	0	131,77	130,52	0	0	24	0	0	47	39,6	7,36	0,64	0,6
30.01.2025	-	0,963	0	132,62	131,06	0	131,28	130,13	0	0	24	0	0	46,5	39,1	7,35	0,64	0,6
31.01.2025	-	1,16	0	132,59	130,79	0	131,04	129,75	0	0	24	0	0	50,7	41,8	8,85	0,64	0,6
01.02.2025	-	1,367	0	132,83	130,85	0	130,94	129,65	0	0	24	0	0	55,3	44,8	10,45	0,64	0,6
02.02.2025	-	1,43	0	133,34	131,33	0	131,38	130,07	0	0	24	0	0	56,5	45,6	10,9	0,64	0,6
03.02.2025	-	1,472	0	133,85	131,79	0	131,81	130,46	0	0	24	0	0	57,5	46,3	11,17	0,64	0,6
04.02.2025	-	1,311	0	133,63	131,75	0	131,79	130,5	0	0	24	0	0	54,1	44,1	9,97	0,64	0,6
05.02.2025	-	1,358	0	133,27	131,3	0	131,41	130,05	0	0	24	0	0	54,9	44,5	10,35	0,64	0,6
06.02.2025	-	1,198	0	132,52	130,8	0	130,89	129,66	0	0	24	0	0	51,6	42,5	9,16	0,64	0,6
07.02.2025	-	1,434	0	132,91	130,92	0	131	129,68	0	0	24	0	0	56,1	45,1	10,94	0,64	0,6
08.02.2025	-	1,731	0	133,71	131,5	0	131,29	129,97	0	0	24	0	0	62,5	49,3	13,2	0,64	0,6
09.02.2025	-	1,803	0	134,3	132,06	0	131,81	130,47	0	0	24	0	0	64	50,3	13,68	0,64	0,6
10.02.2025	-	1,962	0	134,53	132,17	0	131,84	130,49	0	0	24	0	0	66,9	52	14,9	0,64	0,6
11.02.2025	-	1,98	0	134,06	131,7	0	131,33	130,02	0	0	24	0	0	67,3	52,2	15,1	0,64	0,6
12.02.2025	-	1,869	0	133,37	131,1	0	130,83	129,47	0	0	24	0	0	65,2	50,9	14,3	0,65	0,61
13.02.2025	-	1,75	0	133,14	131	0	130,74	129,48	0	0	24	0	0	62,9	49,5	13,41	0,64	0,6
14.02.2025	-	1,707	0	133,57	131,47	0	131,22	130,01	0	0	24	0	0	61,8	48,7	13,04	0,64	0,6
15.02.2025	-	1,769	0	134,34	132,09	0	131,88	130,5	0	0	24	0	0	63,4	50	13,43	0,64	0,6
16.02.2025	-	1,812	0	134,4	132,15	0	131,86	130,55	0	0	24	0	0	64,3	50,5	13,76	0,64	0,6
17.02.2025	-	1,732	0	133,86	131,65	0	131,44	130,13	0	0	24	0	0	63	49,9	13,19	0,64	0,6
18.02.2025	-	1,661	0	133,32	131,18	0	131,02	129,72	0	0	24	0	0	61,5	48,8	12,69	0,64	0,6
19.02.2025	-	1,677	0	133,31	131,17	0	131	129,74	0	0	24	0	0	61,7	48,9	12,81	0,64	0,6
20.02.2025	-	1,821	0	133,94	131,69	0	131,41	130,11	0	0	24	0	0	64,5	50,6	13,89	0,64	0,6
21.02.2025	-	1,774	0	134,45	132,21	0	131,98	130,65	0	0	24	0	0	63,8	50,3	13,46	0,65	0,61
22.02.2025	-	1,592	0	134,23	132,13	0	131,99	130,72	0	0	24	0	0	60,3	48,3	12,07	0,64	0,6
23.02.2025	-	1,461	0	133,4	131,58	0	131,34	130,26	0	0	24	0	0	57,5	46,4	11,14	0,64	0,6
Итого:	-	46,259	0	4136,02	4074,03	0	4071,91	4032,66	0	0	744	0	-	57,72	46,35	11,37	0,64	0,6

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.01.2025	131,217	14191,55	14002,38	3,08	14005,11	13877,04	3,08
23.02.2025	177,476	18327,57	18076,41	3,08	18077,02	17909,7	3,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

#115687#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261566  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	0,624	0,209	40,37	35,52	39,65	35,04	4,61	24	0	0	60,7	50,2	10,59	0,13	0,61
25.01.2025	-	0,625	0,212	40,47	35,57	39,76	35,09	4,67	24	0	0	60,9	50,4	10,56	0,13	0,61
26.01.2025	-	0,663	0,244	41,36	35,74	40,64	35,26	5,38	24	0	0	60,7	50,4	10,37	0,13	0,61
27.01.2025	-	0,597	0,195	39,84	35,34	39,14	34,86	4,28	24	0	0	60,8	50,3	10,42	0,13	0,61
28.01.2025	-	0,637	0,228	40,14	34,9	39,43	34,42	5,01	24	0	0	60,7	50,3	10,45	0,13	0,61
29.01.2025	-	0,585	0,186	39,09	34,75	38,39	34,27	4,12	24	0	0	60,8	50,3	10,46	0,13	0,61
30.01.2025	-	0,647	0,252	40,67	34,68	39,98	34,25	5,73	24	0	0	58,7	48,6	10,05	0,13	0,61
31.01.2025	-	0,599	0,195	39,57	35,07	38,9	34,59	4,31	24	0	0	60,7	50,2	10,47	0,13	0,61
01.02.2025	-	0,701	0,277	41,4	35,1	40,7	34,62	6,08	24	0	0	60,9	50,4	10,51	0,13	0,61
02.02.2025	-	0,691	0,266	41,93	35,89	41,19	35,41	5,78	24	0	0	61,1	50,7	10,44	0,13	0,61
03.02.2025	-	0,628	0,219	41,85	36,92	41,11	36,43	4,68	24	0	0	60,9	50,8	10,18	0,13	0,61
04.02.2025	-	0,617	0,208	40,78	36,06	40,06	35,58	4,48	24	0	0	60,9	50,6	10,38	0,13	0,61
05.02.2025	-	0,654	0,239	41,3	35,84	40,58	35,36	5,22	24	0	0	60,9	50,5	10,44	0,13	0,61
06.02.2025	-	0,678	0,252	41,55	35,72	40,81	35,24	5,57	24	0	0	61	50,5	10,52	0,13	0,61
07.02.2025	-	0,619	0,203	40,5	35,88	39,78	35,4	4,38	24	0	0	61	50,4	10,65	0,13	0,61
08.02.2025	-	0,638	0,217	41,24	36,29	40,52	35,81	4,71	24	0	0	61	50,5	10,55	0,13	0,61
09.02.2025	-	0,715	0,277	42,5	36,17	41,75	35,69	6,06	24	0	0	61,1	50,5	10,61	0,13	0,61
10.02.2025	-	0,64	0,215	40,79	35,85	40,06	35,37	4,69	24	0	0	61,1	50,2	10,81	0,13	0,61
11.02.2025	-	0,622	0,193	40,5	36	39,78	35,52	4,26	24	0	0	60,9	50	10,91	0,42	0,62
12.02.2025	-	0,538	0,164	36,21	32,5	35,6	32,13	3,47	24	0	0	61,1	50,3	10,77	0,63	0,63
13.02.2025	-	0,446	0,137	30,48	27,3	29,99	27,06	2,93	24	0	0	61,1	50,7	10,43	0,63	0,63
14.02.2025	-	0,448	0,139	30,59	27,36	30,1	27,12	2,98	24	0	0	61,1	50,6	10,42	0,63	0,63
15.02.2025	-	0,472	0,159	31,16	27,45	30,64	27,21	3,43	24	0	0	61,1	50,7	10,34	0,63	0,63
16.02.2025	-	0,454	0,146	30,92	27,59	30,41	27,34	3,07	24	0	0	61,1	50,8	10,36	0,63	0,63
17.02.2025	-	0,44	0,13	30,37	27,3	29,89	27,06	2,83	24	0	0	61,1	50,7	10,35	0,63	0,63
18.02.2025	-	0,472	0,161	30,7	26,98	30,19	26,74	3,45	24	0	0	61	50,6	10,36	0,63	0,63
19.02.2025	-	0,456	0,149	30,45	27,05	29,97	26,81	3,16	24	0	0	61	50,6	10,37	0,63	0,63
20.02.2025	-	0,463	0,152	30,36	26,78	29,86	26,54	3,32	24	0	0	61,1	50,6	10,5	0,63	0,63
21.02.2025	-	0,467	0,157	30,44	26,8	29,93	26,56	3,37	24	0	0	61	50,5	10,54	0,63	0,63
22.02.2025	-	0,466	0,158	30,48	26,85	29,99	26,61	3,38	24	0	0	61	50,6	10,43	0,63	0,63
23.02.2025	-	0,459	0,147	30,56	27,04	30,06	26,8	3,26	24	0	0	61,1	50,7	10,35	0,63	0,63
Итого:	-	17,761	6,086	1148,57	1008,29	1128,86	996,19	132,67	744	0	-	60,89	50,43	10,47	0,33	0,62

Общее время работы системы 744 час.  
 Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	216,82	94633,89	107374,6	92992,92	106014,2
23.02.2025	234,581	95782,46	108382,89	94121,78	107010,39

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_