

# #8263#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8824  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261566  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,472	0,178	26,84	21,92	26,36	21,68	4,68	24	0	0	58,9	47,7	11,13	0,28	0,54	8,2
25.02.2021	0,462	0,163	26,41	21,97	25,93	21,73	4,2	24	0	0	59,7	48,2	11,53	0,28	0,54	10,7
26.02.2021	0,511	0,201	27,12	21,72	26,63	21,48	5,15	24	0	0	60,1	48,5	11,6	0,28	0,53	4,9
27.02.2021	0,493	0,187	26,78	21,63	26,3	21,39	4,91	24	0	0	59,5	48	11,51	0,28	0,53	3,2
28.02.2021	0,514	0,199	26,92	21,45	26,44	21,21	5,23	24	0	0	60,2	48,4	11,75	0,28	0,54	3
01.03.2021	0,486	0,169	26,08	21,53	25,6	21,29	4,31	24	0	0	61,4	49	12,39	0,28	0,54	2,5
02.03.2021	0,486	0,173	26,1	21,43	25,62	21,19	4,43	24	0	0	60,8	48,6	12,23	0,29	0,53	3,2
03.03.2021	0,496	0,162	25,9	21,59	25,42	21,35	4,07	24	0	0	63,2	50,2	13,09	0,29	0,54	1,3
04.03.2021	0,483	0,161	26,42	22,1	25,93	21,86	4,07	24	0	0	62,2	49,8	12,31	0,29	0,55	1,3
05.03.2021	0,503	0,161	26,63	22,44	26,14	22,2	3,94	24	0	0	64,1	51	13,02	0,29	0,55	-0,7
06.03.2021	0,554	0,203	27,47	22,23	26,98	21,99	4,99	24	0	0	63,6	50,8	12,86	0,29	0,54	1,4
07.03.2021	0,548	0,214	27,8	22,19	27,32	21,95	5,37	24	0	0	61,6	49,6	12,06	0,29	0,54	1,7
08.03.2021	0,51	0,179	26,98	22,25	26,5	22,01	4,49	24	0	0	62,3	49,8	12,49	0,3	0,55	0
09.03.2021	0,533	0,174	26,62	22,25	26,13	22,01	4,12	24	0	0	65,8	52,2	13,64	0,32	0,54	-1,7
10.03.2021	0,442	0,136	22,95	19,54	22,53	19,33	3,2	21	3	1	65,6	52	13,56	0,3	0,55	-0,7
11.03.2021	0,512	0,172	26,72	22,23	26,23	21,99	4,24	24	0	0	63,5	50,6	12,89	0,3	0,55	-0,8
12.03.2021	0,449	0,14	26,06	22,27	25,58	22,03	3,55	24	0	0	61,4	49,4	12,03	0,3	0,54	4,6
13.03.2021	0,54	0,233	27,97	21,55	27,49	21,31	6,18	24	0	0	58,6	47,5	11,09	0,3	0,54	4,9
14.03.2021	0,444	0,164	26,49	21,79	26,02	21,55	4,47	24	0	0	57,1	46,4	10,7	0,3	0,55	3,7
15.03.2021	0,455	0,149	26,21	22,09	25,73	21,85	3,88	24	0	0	59,9	48,1	11,78	0,3	0,55	3,2
16.03.2021	0,478	0,164	26,47	22	25,99	21,76	4,23	24	0	0	61	48,9	12,01	0,3	0,55	2,5
17.03.2021	0,483	0,171	26,53	21,97	26,05	21,73	4,32	24	0	0	61	48,9	12,05	0,3	0,55	1,6
18.03.2021	0,514	0,184	26,76	21,86	26,28	21,62	4,66	24	0	0	61,7	49,3	12,4	0,3	0,55	1
19.03.2021	0,517	0,172	26,33	21,83	25,85	21,59	4,26	24	0	0	63,6	50,4	13,22	0,16	0,54	-1,1
20.03.2021	0,6	0,228	27,38	21,67	26,85	21,43	5,42	24	0	0	65,4	51,6	13,81	0,13	0,54	-1,1
21.03.2021	0,531	0,178	26,96	22,45	26,46	22,21	4,25	24	0	0	64,9	51,6	13,29	0,15	0,55	1,8
22.03.2021	0,559	0,182	26,73	22,26	26,23	22,02	4,21	24	0	0	67,5	53,1	14,35	0,17	0,55	2,6
23.03.2021	0,538	0,185	26,82	22,08	26,32	21,84	4,48	24	0	0	65,6	52,4	13,2	0,18	0,55	-
Итого:	14,113	0	744,45	612,29	730,91	605,6	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,113															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 669

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	205,866	11623,05	9696,62	11421,61	9595,18
23.03.2021	219,979	12367,5	10308,91	12152,52	10200,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.03.2021 7:29:39