

#8267#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,465	0,134	27,21	23,73	26,73	23,49	3,24	24	0	1	63,7	51,5	12,18	0,7	0,56	3,1
25.02.2023	0,488	0,16	27,51	23,43	27,03	23,19	3,84	24	0	1	63	51	12,05	0,7	0,55	1,3
26.02.2023	0,505	0,158	27,38	23,32	26,89	23,08	3,81	24	0	1	64,1	51,3	12,75	0,7	0,56	0,3
27.02.2023	0,497	0,146	27,19	23,53	26,71	23,29	3,42	24	0	1	65,4	52,4	13,06	0,7	0,56	-1,2
28.02.2023	0,487	0,138	27,28	23,8	26,79	23,55	3,24	24	0	1	65,5	52,6	12,89	0,7	0,56	-1,2
01.03.2023	0,472	0,149	27,24	23,4	26,76	23,16	3,6	24	0	1	62,8	50,8	11,97	0,7	0,56	3,1
02.03.2023	0,494	0,165	27,45	23,22	26,97	22,98	3,99	24	0	1	63	51	12,07	0,7	0,56	1,9
03.03.2023	0,47	0,149	26,94	23	26,46	22,76	3,7	24	0	1	62,3	50,4	11,98	0,7	0,56	3,6
04.03.2023	0,463	0,149	26,86	22,93	26,38	22,69	3,69	24	0	1	61,7	49,8	11,89	0,7	0,55	1,8
05.03.2023	0,472	0,143	26,52	22,79	26,04	22,55	3,49	24	0	1	63,4	50,9	12,54	0,7	0,56	-0,5
06.03.2023	0,467	0,134	26,21	22,77	25,72	22,53	3,19	24	0	1	64,4	51,5	12,89	0,7	0,56	-0,9
07.03.2023	0,46	0,135	27,45	23,9	26,95	23,64	3,31	24	0	1	63,1	51,2	11,91	0,7	0,55	-1,6
08.03.2023	0,433	0,148	28,41	24,17	27,93	23,93	4	24	0	1	57,3	47,3	10,05	0,7	0,3	-0,2
09.03.2023	0,157	0,046	10,49	9,18	10,31	9,09	1,22	24	0	1	59,1	48,4	10,7	0,7	0,54	-3,2
10.03.2023	0,475	0,224	27,81	21,99	27,37	21,74	5,63	24	0	1	58,4	49,2	9,1	0,7	0,55	-2,6
11.03.2023	0,483	0,189	28,77	23,68	28,28	23,44	4,84	24	0	1	59	48,7	10,32	0,7	0,56	-1
12.03.2023	0,423	0,142	29,12	25,3	28,65	25,06	3,59	24	0	1	58,9	49,1	9,81	0,7	0,56	-0,3
13.03.2023	0,476	0,186	33,13	28,24	32,62	27,94	4,68	24	0	1	58,9	50,2	8,72	0,7	0,56	0
14.03.2023	0,436	0,166	31,81	27,35	31,33	27,11	4,22	24	0	1	57,7	49,1	8,54	0,7	0,56	8,8
15.03.2023	0,458	0,177	30,96	26,32	30,48	26,08	4,4	24	0	1	58,8	49,6	9,19	0,7	0,49	4,4
16.03.2023	0,364	0,117	24,29	21,4	23,92	21,2	2,72	23	1	1	60,9	50,5	10,36	0,7	0,56	1,8
17.03.2023	0,528	0,177	31,69	27,37	31,12	27,02	4,1	24	0	1	64,3	53,2	11,13	0,7	0,56	2,2
18.03.2023	0,532	0,187	31,76	27,2	31,24	26,9	4,34	24	0	1	63,3	52,4	10,9	0,7	0,56	6,6
19.03.2023	0,534	0,193	31,68	27,07	31,14	26,72	4,42	24	0	1	63,8	52,9	10,95	0,7	0,57	8,8
20.03.2023	0,489	0,17	31,22	27,13	30,71	26,84	3,87	24	0	1	62,9	52,4	10,46	0,7	0,56	-
21.03.2023	0,498	0,183	31,28	26,71	30,79	26,45	4,34	24	0	1	61,5	51,4	10,17	0,7	0,56	-
22.03.2023	0,473	0,158	30,54	26,52	30,06	26,28	3,78	24	0	1	61,6	51,2	10,4	0,7	0,56	-
23.03.2023	0,492	0,174	31,11	26,76	30,61	26,5	4,11	24	0	1	62	51,7	10,32	0,7	0,57	-
Итого:	12,991	0	789,31	676,21	775,99	669,21	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,991															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	529,572	31751,59	27005,43	31198,95	26701,97
23.03.2023	542,563	32540,9	27681,64	31974,94	27371,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2023 14:50:43