

#79955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	0,431	0,131	24,15	20,72	23,73	20,48	3,25	24	0	0	61,9	49	12,83	0,65	0,62	3,6
25.03.2024	0,412	0,118	23,7	20,58	23,24	20,34	2,9	24	0	0	61,9	49	12,85	0,65	0,62	3,9
26.03.2024	0,404	0,107	23,39	20,52	22,96	20,28	2,68	24	0	0	61,8	49	12,86	0,65	0,62	5,5
27.03.2024	0,434	0,128	23,98	20,53	23,55	20,29	3,26	24	0	0	61,9	49,1	12,86	0,65	0,62	9,1
28.03.2024	0,392	0,105	23,32	20,47	22,89	20,23	2,66	24	0	0	61,5	49	12,53	0,65	0,62	11,8
29.03.2024	0,398	0,106	23,34	20,52	22,92	20,28	2,64	24	0	0	61,7	48,9	12,76	0,65	0,62	10,7
30.03.2024	0,408	0,12	23,71	20,6	23,28	20,36	2,92	24	0	0	61,9	49,4	12,51	0,65	0,62	13,4
31.03.2024	0,413	0,124	23,88	20,66	23,47	20,42	3,05	24	0	0	62	49,7	12,35	0,65	0,62	16,7
01.04.2024	0,393	0,11	23,34	20,41	22,92	20,17	2,75	24	0	0	61,7	49,5	12,2	0,65	0,62	-
02.04.2024	0,404	0,115	23,56	20,45	23,13	20,21	2,92	24	0	0	61,8	49,5	12,38	0,65	0,62	-
03.04.2024	0,431	0,132	24,09	20,6	23,65	20,36	3,29	24	0	0	61,9	49,3	12,59	0,65	0,62	-
04.04.2024	0,416	0,119	23,74	20,56	23,32	20,32	3	24	0	0	61,7	49,1	12,59	0,65	0,62	-
05.04.2024	0,423	0,128	23,85	20,47	23,42	20,23	3,19	24	0	0	61,8	49,2	12,61	0,65	0,62	-
06.04.2024	0,433	0,136	24,09	20,58	23,65	20,34	3,31	24	0	0	61,8	49,2	12,63	0,64	0,62	-
07.04.2024	0,414	0,122	23,87	20,71	23,44	20,47	2,97	24	0	0	62,1	49,5	12,58	0,64	0,62	-
08.04.2024	0,412	0,122	23,65	20,42	23,19	20,18	3,01	24	0	0	61,9	49,4	12,47	0,64	0,62	-
09.04.2024	0,403	0,121	23,63	20,43	23,19	20,19	3	24	0	0	61,8	49,7	12,16	0,63	0,62	-
10.04.2024	0,385	0,11	23,26	20,42	22,83	20,18	2,65	24	0	0	61,8	49,4	12,34	0,64	0,62	-
11.04.2024	0,418	0,122	23,63	20,39	23,2	20,15	3,05	24	0	0	61,9	49,2	12,68	0,64	0,61	-
12.04.2024	0,41	0,117	23,45	20,37	23,03	20,13	2,9	24	0	0	61,8	49	12,73	0,64	0,62	-
13.04.2024	0,407	0,117	23,5	20,45	23,07	20,21	2,86	24	0	0	61,5	48,8	12,72	0,64	0,62	-
14.04.2024	0,429	0,127	24,13	20,81	23,7	20,57	3,13	24	0	0	61,8	48,9	12,87	0,65	0,62	-
15.04.2024	0,442	0,131	23,98	20,51	23,55	20,27	3,28	24	0	0	62,1	48,8	13,32	0,65	0,62	-
16.04.2024	0,433	0,129	24,04	20,62	23,61	20,38	3,23	24	0	0	61,4	48,4	13,04	0,65	0,61	-
17.04.2024	0,431	0,12	23,88	20,72	23,46	20,48	2,98	24	0	0	61,8	48,5	13,32	0,65	0,61	-
18.04.2024	0,46	0,14	24,51	20,79	24,06	20,55	3,51	24	0	0	61,8	48,4	13,4	0,65	0,62	-
19.04.2024	0,441	0,124	24	20,65	23,57	20,41	3,16	24	0	0	61,5	48,1	13,45	0,65	0,61	-
20.04.2024	0,497	0,173	25,21	20,68	24,78	20,44	4,34	24	0	0	61,6	48,4	13,19	0,65	0,61	-
21.04.2024	0,436	0,128	24,35	20,97	23,92	20,73	3,19	24	0	0	61,6	48,6	13,04	0,65	0,62	-
22.04.2024	0,432	0,124	23,96	20,64	23,52	20,4	3,12	24	0	0	61,7	48,6	13,11	0,64	0,62	-
23.04.2024	0,453	0,143	24,25	20,4	23,83	20,16	3,67	24	0	0	61,5	48,5	13,04	0,64	0,62	-
Итого:	13,095	0	739,44	637,65	726,08	630,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,095															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	14,454	859,21	747,33	843,52	739,32
23.04.2024	27,549	1598,65	1384,98	1569,6	1369,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:57:26