

#8258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,409	0,15	23,43	19,2	23,08	18,96	4,12	24	0	0	56,7	45,4	11,34	0,11	0,52	4
25.04.2021	0,427	0,167	23,61	18,92	23,25	18,68	4,57	24	0	0	56,6	45,2	11,45	0,11	0,52	3,7
26.04.2021	0,438	0,162	23,62	18,9	23,26	18,66	4,6	24	0	0	56,9	45,2	11,77	0,11	0,52	2,9
27.04.2021	0,476	0,185	23,92	18,79	23,51	18,55	4,96	24	0	0	59,2	46,7	12,49	0,11	0,52	4,1
28.04.2021	0,457	0,172	23,48	18,71	23,05	18,47	4,58	24	0	0	59,2	46,6	12,5	0,11	0,52	6,7
29.04.2021	0,516	0,214	24,56	18,69	24,11	18,45	5,66	24	0	0	59,9	47,4	12,51	0,11	0,52	9,3
30.04.2021	0,421	0,15	23,21	18,94	22,83	18,7	4,13	24	0	0	58	46,2	11,88	0,11	0,52	7
01.05.2021	0,484	0,175	23,7	18,98	23,25	18,74	4,51	24	0	0	61,1	47,7	13,39	0,11	0,52	7,3
02.05.2021	0,445	0,153	23,34	18,97	22,94	18,73	4,21	24	0	0	58,9	46,2	12,72	0,11	0,52	6,2
03.05.2021	0,514	0,202	24,86	19,32	24,44	19,08	5,36	24	0	0	58,8	45,7	13,11	0,11	0,51	5,8
04.05.2021	0,48	0,185	26,08	20,85	25,65	20,62	5,03	24	0	0	57,9	46,3	11,57	0,11	0,52	9,6
05.05.2021	0,532	0,199	25,34	19,98	24,86	19,74	5,12	24	0	0	61,6	48,2	13,4	0,11	0,52	10,4
06.05.2021	0,496	0,17	24,64	19,89	24,15	19,65	4,5	24	0	0	61	47,5	13,51	0,11	0,52	6,9
07.05.2021	0,524	0,181	24,54	19,63	24,06	19,39	4,67	24	0	0	62,5	48,3	14,19	0,11	0,52	6,9
08.05.2021	0,505	0,169	24,08	19,46	23,6	19,22	4,38	24	0	0	62,2	47,9	14,28	0,11	0,53	6,3
09.05.2021	0,519	0,183	24,25	19,37	23,77	19,13	4,64	24	0	0	62,6	48,3	14,31	0,11	0,52	11,1
10.05.2021	0,518	0,184	24,16	19,2	23,68	18,96	4,72	24	0	0	62,3	48,2	14,11	0,11	0,53	17,8
11.05.2021	0,529	0,199	24,42	19,21	23,93	18,97	4,96	24	0	0	62,9	48,9	13,98	0,11	0,53	19,7
12.05.2021	0,499	0,177	23,93	19,3	23,45	19,06	4,39	24	0	0	63,3	49,5	13,8	0,11	0,53	19,2
13.05.2021	0,489	0,172	23,73	19,2	23,26	18,96	4,3	24	0	0	62,9	49,3	13,62	0,11	0,53	9,9
14.05.2021	0,494	0,179	23,85	19,1	23,37	18,86	4,51	24	0	0	62,5	49	13,46	0,11	0,53	10,6
15.05.2021	0,452	0,142	22,93	19,08	22,45	18,84	3,61	24	0	0	62,8	48,9	13,93	0,11	0,52	10
16.05.2021	0,483	0,173	23,33	18,69	22,88	18,45	4,43	24	0	0	61,6	48	13,59	0,11	0,53	12,5
17.05.2021	0,504	0,179	23,64	18,91	23,16	18,67	4,49	24	0	0	63,1	49	14,1	0,11	0,53	14,5
18.05.2021	0,508	0,187	23,65	18,68	23,17	18,44	4,73	24	0	0	62,8	48,9	13,95	0,11	0,53	11,4
19.05.2021	0,461	0,149	22,67	18,64	22,23	18,4	3,83	24	0	0	62,3	48,4	13,97	0,11	0,53	10,4
20.05.2021	0,489	0,174	23,05	18,42	22,61	18,18	4,43	24	0	0	62,5	48,4	14,13	0,11	0,53	-
21.05.2021	0,524	0,201	23,5	18,14	23,05	17,9	5,15	24	0	0	62,2	48	14,11	0,11	0,52	14
22.05.2021	0,477	0,162	22,71	18,32	22,27	18,08	4,19	24	0	0	62,3	48,1	14,25	0,11	0,52	-
23.05.2021	0,484	0,166	22,79	18,31	22,34	18,07	4,27	24	0	0	62,6	48,4	14,28	0,11	0,53	-
Итого:	14,554	0	715,02	571,8	701,66	564,61	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,554															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	233,975	13137,9	10935,11	12909,41	10819,53
23.05.2021	248,529	13852,92	11506,91	13611,07	11384,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2021 7:47:25