

#8256#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 0,461 | 0,156 | 28,99 | 24,92 | 28,51 | 24,68 | 3,83 | 24 | 0 | 1 | 61,1 | 50,6 | 10,56 | 0,7 | 0,57 | - |
| 25.04.2023 | 0,507 | 0,191 | 29,77 | 24,81 | 29,27 | 24,57 | 4,7 | 24 | 0 | 1 | 61 | 50,4 | 10,69 | 0,7 | 0,53 | - |
| 26.04.2023 | 0,421 | 0,145 | 24,84 | 21,29 | 24,45 | 21,11 | 3,34 | 24 | 0 | 1 | 59,1 | 47 | 12,05 | 0,7 | 0,56 | - |
| 27.04.2023 | 0,503 | 0,174 | 30,57 | 26,01 | 30,08 | 25,77 | 4,31 | 24 | 0 | 1 | 61,1 | 50,2 | 10,84 | 0,7 | 0,56 | - |
| 28.04.2023 | 0,526 | 0,187 | 30,61 | 25,77 | 30,11 | 25,52 | 4,59 | 24 | 0 | 1 | 61,7 | 50,5 | 11,2 | 0,7 | 0,56 | - |
| 29.04.2023 | 0,505 | 0,17 | 29,93 | 25,47 | 29,43 | 25,23 | 4,2 | 24 | 0 | 1 | 61,7 | 50,4 | 11,25 | 0,7 | 0,56 | - |
| 30.04.2023 | 0,459 | 0,137 | 28,99 | 25,41 | 28,51 | 25,17 | 3,34 | 24 | 0 | 1 | 61,5 | 50,3 | 11,28 | 0,7 | 0,55 | - |
| 01.05.2023 | 0,45 | 0,134 | 28,4 | 24,69 | 27,92 | 24,45 | 3,47 | 24 | 0 | 1 | 60,5 | 49,4 | 11,17 | 0,7 | 0,55 | - |
| 02.05.2023 | 0,516 | 0,185 | 29,5 | 24,57 | 28,98 | 24,31 | 4,67 | 24 | 0 | 1 | 61 | 49,8 | 11,2 | 0,7 | 0,55 | - |
| 03.05.2023 | 0,474 | 0,15 | 27,94 | 23,94 | 27,46 | 23,7 | 3,76 | 24 | 0 | 1 | 61,4 | 49,7 | 11,74 | 0,7 | 0,55 | - |
| 04.05.2023 | 0,513 | 0,196 | 26,84 | 21,69 | 26,39 | 21,47 | 4,92 | 22 | 2 | 1 | 61,7 | 49,9 | 11,84 | 0,7 | 0,55 | - |
| 05.05.2023 | 0,556 | 0,21 | 29,49 | 23,85 | 28,99 | 23,61 | 5,38 | 24 | 0 | 1 | 61,3 | 49,6 | 11,67 | 0,7 | 0,55 | - |
| 06.05.2023 | 0,551 | 0,204 | 28,94 | 23,54 | 28,45 | 23,3 | 5,15 | 24 | 0 | 1 | 61,5 | 49,5 | 11,97 | 0,7 | 0,55 | - |
| 07.05.2023 | 0,532 | 0,19 | 28,58 | 23,56 | 28,08 | 23,32 | 4,76 | 24 | 0 | 1 | 61,6 | 49,6 | 12 | 0,7 | 0,55 | - |
| 08.05.2023 | 0,512 | 0,178 | 28,39 | 23,76 | 27,9 | 23,52 | 4,38 | 24 | 0 | 1 | 62 | 50 | 11,98 | 0,7 | 0,55 | - |
| 09.05.2023 | 0,501 | 0,171 | 28,25 | 23,69 | 27,76 | 23,45 | 4,31 | 24 | 0 | 1 | 61,6 | 49,9 | 11,74 | 0,7 | 0,55 | - |
| 10.05.2023 | 0,513 | 0,186 | 28,5 | 23,69 | 28,01 | 23,45 | 4,56 | 24 | 0 | 1 | 61,8 | 50,1 | 11,65 | 0,7 | 0,55 | - |
| 11.05.2023 | 0,516 | 0,193 | 28,6 | 23,55 | 28,11 | 23,31 | 4,8 | 24 | 0 | 1 | 61,5 | 50,1 | 11,43 | 0,7 | 0,56 | - |
| 12.05.2023 | 0,512 | 0,183 | 28,51 | 23,72 | 28,02 | 23,48 | 4,54 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 50,6 | 11,58 | 0,7 | 0,56 | - |
| 13.05.2023 | 0,467 | 0,154 | 27,65 | 23,59 | 27,16 | 23,35 | 3,81 | 24 | 0 | 1 | 61,6 | 50,2 | 11,44 | 0,7 | 0,56 | - |
| 14.05.2023 | 0,485 | 0,17 | 27,79 | 23,38 | 27,3 | 23,14 | 4,16 | 24 | 0 | 1 | 62 | 50,6 | 11,42 | 0,7 | 0,56 | - |
| 15.05.2023 | 0,442 | 0,141 | 27,2 | 23,53 | 26,72 | 23,29 | 3,43 | 24 | 0 | 1 | 61,8 | 50,5 | 11,25 | 0,7 | 0,56 | - |
| 16.05.2023 | 0,491 | 0,176 | 27,87 | 23,35 | 27,38 | 23,11 | 4,27 | 24 | 0 | 1 | 61,6 | 50,2 | 11,38 | 0,7 | 0,56 | - |
| 17.05.2023 | 0,445 | 0,134 | 27,06 | 23,48 | 26,58 | 23,24 | 3,34 | 24 | 0 | 1 | 61,6 | 50,1 | 11,55 | 0,7 | 0,56 | - |
| 18.05.2023 | 0,473 | 0,161 | 27,3 | 23,03 | 26,82 | 22,79 | 4,03 | 24 | 0 | 1 | 61,2 | 49,6 | 11,62 | 0,7 | 0,56 | - |
| 19.05.2023 | 0,46 | 0,148 | 26,87 | 22,95 | 26,39 | 22,71 | 3,68 | 24 | 0 | 1 | 61,4 | 49,6 | 11,76 | 0,7 | 0,56 | - |
| 20.05.2023 | 0,469 | 0,153 | 26,97 | 22,94 | 26,49 | 22,7 | 3,79 | 24 | 0 | 1 | 61,9 | 50 | 11,85 | 0,7 | 0,56 | - |
| 21.05.2023 | 0,449 | 0,143 | 26,76 | 22,94 | 26,28 | 22,7 | 3,58 | 24 | 0 | 1 | 61,4 | 49,8 | 11,59 | 0,7 | 0,56 | - |
| 22.05.2023 | 0,501 | 0,181 | 27,51 | 22,79 | 27,02 | 22,55 | 4,47 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 50,5 | 11,74 | 0,7 | 0,43 | - |
| 23.05.2023 | 0,325 | 0,138 | 18,87 | 14,86 | 18,59 | 14,72 | 3,87 | 24 | 0 | 1 | 57 | 47,3 | 9,75 | 0,7 | 0,57 | - |
| Итого: | 14,535 | 0 | 837,49 | 704,77 | 823,16 | 697,72 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,535 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2023 | 556,606 | 33467,45 | 28476,73 | 32886,5 | 28158,75 |
| 23.05.2023 | 571,141 | 34304,94 | 29181,5 | 33709,66 | 28856,47 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:36:38