

#130275#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	229,212	229,212	0
Количество тепловой энергии, система 2	274,568	260,932	13.636

Подпись исполнителя



#130274#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,433	0,14	27,12	23,76	26,64	23,52	3,12	24	0	0	60,1	49	11,07	0,63	0,63
25.04.2025	-	0,446	0,142	27,19	23,66	26,71	23,42	3,29	24	0	0	60,2	48,8	11,38	0,63	0,63
26.04.2025	-	0,439	0,136	27,38	24,07	26,9	23,83	3,07	24	0	0	60,1	48,8	11,31	0,63	0,63
27.04.2025	-	0,452	0,143	28,01	24,56	27,52	24,32	3,2	24	0	0	60	48,8	11,27	0,63	0,63
28.04.2025	-	0,475	0,16	27,83	23,92	27,35	23,68	3,67	24	0	0	60,1	48,6	11,48	0,63	0,63
29.04.2025	-	0,409	0,117	26,7	23,87	26,22	23,63	2,59	24	0	0	60,1	48,7	11,36	0,63	0,63
30.04.2025	-	0,452	0,153	27,04	23,4	26,56	23,16	3,4	24	0	0	60	48,6	11,43	0,63	0,63
01.05.2025	-	0,451	0,148	26,77	23,15	26,29	22,91	3,38	24	0	0	60,1	48,5	11,61	0,63	0,63
02.05.2025	-	0,468	0,162	27,09	23,11	26,61	22,87	3,74	24	0	0	60,2	48,6	11,54	0,63	0,63
03.05.2025	-	0,4	0,118	26,11	22,91	25,67	22,69	2,98	24	0	0	58,3	47,6	10,65	0,63	0,63
04.05.2025	-	0,467	0,162	28,36	24,45	27,88	24,21	3,67	24	0	0	60	49,1	10,94	0,63	0,63
05.05.2025	-	0,466	0,162	28,39	24,53	27,91	24,29	3,62	24	0	0	60	48,9	11,04	0,63	0,63
06.05.2025	-	0,491	0,186	29,18	24,7	28,69	24,46	4,23	24	0	0	59,3	48,5	10,75	0,63	0,63
07.05.2025	-	0,44	0,138	28,17	24,87	27,69	24,63	3,06	24	0	0	60,3	49,1	11,19	0,63	0,63
08.05.2025	-	0,474	0,155	28,43	24,63	27,95	24,39	3,56	24	0	0	60,1	48,8	11,26	0,63	0,63
09.05.2025	-	0,499	0,184	28,79	24,43	28,3	24,19	4,11	24	0	0	60,2	48,9	11,37	0,63	0,63
10.05.2025	-	0,453	0,138	27,98	24,57	27,5	24,33	3,17	24	0	0	60,1	48,7	11,42	0,63	0,63
11.05.2025	-	0,46	0,145	28,3	24,79	27,81	24,55	3,26	24	0	0	60,3	48,9	11,36	0,63	0,63
12.05.2025	-	0,494	0,177	28,72	24,46	28,23	24,22	4,01	24	0	0	60,2	48,8	11,37	0,63	0,63
13.05.2025	-	0,448	0,142	27,91	24,42	27,43	24,18	3,25	24	0	0	60,2	48,9	11,23	0,63	0,63
14.05.2025	-	0,458	0,151	28,09	24,44	27,61	24,2	3,41	24	0	0	60,1	49	11,15	0,62	0,63
15.05.2025	-	0,435	0,133	27,8	24,6	27,32	24,36	2,96	24	0	0	60,1	49	11,14	0,61	0,63
16.05.2025	-	0,505	0,184	28,88	24,47	28,38	24,23	4,15	24	0	0	60,4	49	11,39	0,59	0,63
17.05.2025	-	0,445	0,139	27,98	24,61	27,5	24,37	3,13	24	0	0	60,3	49	11,29	0,57	0,63
18.05.2025	-	0,49	0,174	28,96	24,79	28,47	24,55	3,92	24	0	0	60,4	49,2	11,21	0,55	0,63
19.05.2025	-	0,448	0,142	28,05	24,62	27,57	24,38	3,19	24	0	0	60,4	49,1	11,22	0,58	0,63
20.05.2025	-	0,468	0,159	28,38	24,54	27,89	24,3	3,59	24	0	0	60,3	49,1	11,18	0,58	0,63
21.05.2025	-	0,414	0,121	27,7	24,76	27,22	24,52	2,7	24	0	0	60,3	49,4	10,89	0,55	0,63
22.05.2025	-	0,442	0,146	28,08	24,64	27,6	24,4	3,2	24	0	0	60,4	49,5	10,94	0,52	0,63
23.05.2025	-	0,414	0,123	27,63	24,67	27,15	24,43	2,72	24	0	0	60,2	49,4	10,85	0,51	0,63
Итого:	-	13,636	4,48	837,02	728,4	822,57	721,22	101,35	720	0	-	60,09	48,88	11,21	0,61	0,63

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	260,932	97507,81	109901,62	95818,39	108514,5
23.05.2025	274,568	98344,83	110630,02	96640,96	109235,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения