

#8259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2021 | 0,476 | 0,161 | 22,7 | 18,31 | 22,28 | 18,07 | 4,21 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 48 | 14,09 | 0,11 | 0,53 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,451 | 0,144 | 23,31 | 19,48 | 22,87 | 19,24 | 3,63 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 48,7 | 13,56 | 0,11 | 0,53 | - |
| 26.05.2021 | 0,448 | 0,14 | 22,31 | 18,49 | 21,88 | 18,25 | 3,63 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,9 | 14,07 | 0,11 | 0,53 | - |
| 27.05.2021 | 0,475 | 0,16 | 22,69 | 18,39 | 22,27 | 18,15 | 4,12 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,8 | 14,28 | 0,11 | 0,53 | - |
| 28.05.2021 | 0,45 | 0,142 | 22,23 | 18,34 | 21,82 | 18,1 | 3,72 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47,5 | 14,27 | 0,11 | 0,53 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,525 | 0,189 | 23,18 | 18,16 | 22,74 | 17,92 | 4,82 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 48,2 | 14,95 | 0,11 | 0,53 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,5 | 0,155 | 22,35 | 18,26 | 21,87 | 18,02 | 3,85 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 49,5 | 15,78 | 0,11 | 0,53 | - |
| 31.05.2021 | 0,491 | 0,148 | 22,16 | 18,22 | 21,68 | 17,98 | 3,7 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 49,5 | 15,81 | 0,11 | 0,53 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,507 | 0,168 | 22,48 | 18,02 | 22 | 17,78 | 4,22 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 49,3 | 15,43 | 0,11 | 0,53 | - |
| 02.06.2021 | 0,479 | 0,176 | 22,77 | 17,89 | 22,35 | 17,65 | 4,7 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 47,3 | 13,48 | 0,11 | 0,53 | - |
| 03.06.2021 | 0,453 | 0,169 | 22,62 | 17,82 | 22,25 | 17,58 | 4,67 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 46 | 12,7 | 0,11 | 0,53 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,432 | 0,151 | 22,1 | 17,94 | 21,77 | 17,7 | 4,07 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 46,6 | 12,98 | 0,11 | 0,53 | - |
| 05.06.2021 | 0,402 | 0,129 | 21,47 | 17,87 | 21,15 | 17,63 | 3,52 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 46,7 | 12,89 | 0,11 | 0,53 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,419 | 0,143 | 21,83 | 17,87 | 21,45 | 17,63 | 3,82 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 46,9 | 12,88 | 0,11 | 0,53 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,391 | 0,123 | 21,19 | 17,73 | 20,89 | 17,49 | 3,4 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 46,7 | 12,72 | 0,11 | 0,53 | - |
| 08.06.2021 | 0,392 | 0,126 | 21,8 | 18,28 | 21,46 | 18,04 | 3,42 | 24 | 0 | 0 | 59,3 | 47 | 12,35 | 0,11 | 0,53 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,403 | 0,124 | 22,05 | 18,7 | 21,66 | 18,46 | 3,2 | 24 | 0 | 0 | 61 | 48 | 12,94 | 0,11 | 0,53 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,429 | 0,128 | 22,21 | 18,79 | 21,76 | 18,55 | 3,21 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 49,4 | 13,75 | 0,11 | 0,53 | - |
| 11.06.2021 | 0,434 | 0,14 | 22,38 | 18,7 | 21,9 | 18,46 | 3,44 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 49,9 | 13,65 | 0,11 | 0,53 | - |
| 12.06.2021 | 0,448 | 0,16 | 22,8 | 18,56 | 22,37 | 18,32 | 4,05 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 48,5 | 12,98 | 0,11 | 0,53 | - |
| 13.06.2021 | 0,424 | 0,135 | 22,15 | 18,54 | 21,72 | 18,3 | 3,42 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 48,7 | 13,43 | 0,11 | 0,53 | - |
| 14.06.2021 | 0,433 | 0,135 | 22,17 | 18,52 | 21,72 | 18,28 | 3,44 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 49 | 13,75 | 0,11 | 0,53 | - |
| 15.06.2021 | 0,434 | 0,14 | 22,26 | 18,51 | 21,85 | 18,27 | 3,58 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 48,7 | 13,51 | 0,11 | 0,53 | - |
| 16.06.2021 | 0,431 | 0,132 | 22,02 | 18,49 | 21,59 | 18,25 | 3,34 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 49 | 13,78 | 0,11 | 0,53 | - |
| 17.06.2021 | 0,488 | 0,183 | 23,22 | 18,5 | 22,74 | 18,26 | 4,48 | 24 | 0 | 0 | 63 | 49,3 | 13,64 | 0,11 | 0,53 | - |
| 18.06.2021 | 0,441 | 0,144 | 22,37 | 18,55 | 21,91 | 18,31 | 3,6 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 49,7 | 13,56 | 0,11 | 0,53 | - |
| 19.06.2021 | 0,461 | 0,165 | 22,82 | 18,62 | 22,34 | 18,38 | 3,96 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 50,4 | 13,4 | 0,11 | 0,53 | - |
| 20.06.2021 | 0,421 | 0,136 | 22,12 | 18,64 | 21,64 | 18,4 | 3,24 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 51 | 13,29 | 0,11 | 0,53 | - |
| 21.06.2021 | 0,404 | 0,129 | 22,05 | 18,69 | 21,57 | 18,45 | 3,12 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 50,9 | 12,82 | 0,11 | 0,53 | - |
| 22.06.2021 | 0,396 | 0,14 | 21,65 | 18,1 | 21,23 | 17,86 | 3,37 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 51,2 | 12,14 | 0,11 | 0,53 | - |
| 23.06.2021 | 0,386 | 0,137 | 21,55 | 18,06 | 21,14 | 17,82 | 3,32 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,5 | 11,85 | 0,11 | 0,53 | - |
| Итого: | 13,724 | 0 | 691,01 | 569,04 | 677,87 | 561,6 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,724 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 248,529 | 13852,92 | 11506,91 | 13611,07 | 11384,14 |
| 23.06.2021 | 262,253 | 14543,93 | 12075,95 | 14288,94 | 11945,74 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 9:01:11