

#133164#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	229,212	229,212	0
Количество тепловой энергии, система 2	287,616	274,568	13.048

Подпись исполнителя



#133163#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,499	0,195	28,78	24,17	28,29	23,93	4,36	24	0	0	60,3	49,4	10,95	0,5	0,63
25.05.2025	-	0,437	0,141	27,96	24,59	27,48	24,35	3,13	24	0	0	60,4	49,6	10,82	0,5	0,63
26.05.2025	-	0,422	0,13	27,34	24,17	26,86	23,93	2,93	24	0	0	60,4	49,5	10,89	0,48	0,63
27.05.2025	-	0,411	0,122	27,16	24,19	26,68	23,95	2,73	24	0	0	60,3	49,5	10,79	0,48	0,63
28.05.2025	-	0,421	0,136	27,56	24,29	27,08	24,05	3,03	24	0	0	60,3	49,6	10,64	0,47	0,63
29.05.2025	-	0,434	0,145	27,65	24,17	27,17	23,93	3,24	24	0	0	60,2	49,6	10,62	0,47	0,63
30.05.2025	-	0,442	0,15	27,68	24,1	27,2	23,86	3,34	24	0	0	60,3	49,5	10,75	0,46	0,63
31.05.2025	-	0,416	0,133	27,59	24,36	27,11	24,12	2,99	24	0	0	60,1	49,5	10,53	0,46	0,63
01.06.2025	-	0,405	0,124	27,53	24,55	27,05	24,31	2,74	24	0	0	60,4	49,8	10,6	0,46	0,63
02.06.2025	-	0,422	0,14	27,56	24,23	27,08	23,99	3,09	24	0	0	60,3	49,8	10,55	0,45	0,63
03.06.2025	-	0,439	0,154	27,85	24,26	27,37	24,02	3,35	24	0	0	60,4	49,8	10,58	0,45	0,63
04.06.2025	-	0,41	0,131	27,48	24,35	27	24,11	2,89	24	0	0	60,4	49,9	10,44	0,45	0,63
05.06.2025	-	0,38	0,112	27,1	24,45	26,62	24,21	2,41	24	0	0	60,2	50	10,26	0,45	0,63
06.06.2025	-	0,423	0,145	27,74	24,28	27,26	24,04	3,22	24	0	0	60,4	50,1	10,3	0,45	0,63
07.06.2025	-	0,425	0,148	27,85	24,38	27,37	24,14	3,23	24	0	0	60,4	50,2	10,19	0,45	0,63
08.06.2025	-	0,41	0,131	27,69	24,52	27,21	24,28	2,93	24	0	0	60,3	50,1	10,25	0,44	0,63
09.06.2025	-	0,403	0,126	27,74	24,66	27,26	24,42	2,84	24	0	0	59,8	49,6	10,25	0,44	0,63
10.06.2025	-	0,405	0,127	27,88	24,89	27,4	24,65	2,75	24	0	0	60,2	49,8	10,36	0,44	0,63
11.06.2025	-	0,414	0,131	28,2	25,08	27,72	24,84	2,88	24	0	0	60,3	50	10,33	0,43	0,63
12.06.2025	-	0,426	0,135	28,13	24,87	27,65	24,63	3,02	24	0	0	50,4	49,9	10,55	0,43	0,63
13.06.2025	-	0,462	0,166	28,93	24,96	28,44	24,72	3,72	24	0	0	60,2	49,8	10,41	0,43	0,63
14.06.2025	-	0,439	0,15	28,56	25,04	28,08	24,8	3,28	24	0	0	60,3	49,9	10,41	0,42	0,62
15.06.2025	-	0,443	0,157	29,08	25,38	28,59	25,14	3,45	24	0	0	60,3	50,2	10,11	0,41	0,62
16.06.2025	-	0,397	0,12	28,25	25,38	27,77	25,14	2,63	24	0	0	60,3	50,3	10,03	0,38	0,58
17.06.2025	-	0,399	0,141	26,35	23,01	25,93	22,8	3,13	24	0	0	60,1	50,1	10,03	0,36	0,63
18.06.2025	-	0,426	0,141	30,48	27,2	30	26,96	3,04	24	0	0	60,5	50,9	9,64	0,37	0,63
19.06.2025	-	0,419	0,142	30,42	27,04	29,94	26,8	3,14	24	0	0	59,3	49,9	9,36	0,37	0,63
20.06.2025	-	0,378	0,099	29,6	27,27	29,11	27,01	2,1	24	0	0	60,6	50,8	9,79	0,38	0,63
21.06.2025	-	0,401	0,119	29,37	26,51	28,88	26,27	2,61	24	0	0	60,5	50,5	9,93	0,39	0,63
22.06.2025	-	0,419	0,137	29,81	26,64	29,31	26,4	2,91	24	0	0	60,5	50,7	9,86	0,37	0,63
23.06.2025	-	0,421	0,134	30,09	26,92	29,6	26,68	2,92	24	0	0	60,4	50,7	9,67	0,36	0,63
Итого:	-	13,048	4,262	875,41	773,91	860,51	766,48	94,03	744	0	-	60,28	49,97	10,32	0,43	0,63

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	274,568	98344,83	110630,02	96640,96	109235,72
23.06.2025	287,616	99220,24	111403,93	97501,47	110002,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения