

#8246#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,435	0,114	33,14	30,45	32,42	29,97	2,45	24	0	1	65,4	55,5	9,9	0,7	0,6	-
25.06.2022	0,46	0,136	33,63	30,43	32,9	29,95	2,95	24	0	1	65,6	55,9	9,76	0,7	0,6	-
26.06.2022	0,424	0,132	32,26	29,22	31,59	28,74	2,85	24	0	1	65,3	56,1	9,19	0,7	0,6	-
27.06.2022	0,423	0,145	32,03	28,74	31,42	28,26	3,16	24	0	1	64,7	55,9	8,76	0,7	0,59	-
28.06.2022	0,412	0,139	30,73	27,63	30,2	27,17	3,03	24	0	1	64,5	55,6	8,93	0,7	0,59	-
29.06.2022	0,411	0,137	30,08	27,07	29,56	26,59	2,97	24	0	1	64,6	55,4	9,19	0,7	0,59	-
30.06.2022	0,405	0,134	30,03	27,09	29,52	26,63	2,89	24	0	1	64,7	55,6	9,12	0,7	0,59	-
01.07.2022	0,402	0,136	30,13	27,05	29,61	26,58	3,03	24	0	1	64	55,1	8,86	0,7	0,58	-
02.07.2022	0,389	0,125	29,84	27,04	29,34	26,58	2,76	24	0	1	63,7	54,7	8,97	0,7	0,52	-
03.07.2022	0,371	0,129	27,3	23,95	26,82	23,65	3,17	24	0	1	60,4	51,6	8,8	0,7	0,57	-
04.07.2022	0,408	0,126	38,6	35,77	37,91	35,2	2,71	24	0	1	64,2	56,9	7,31	0,7	0,58	-
05.07.2022	0,419	0,136	36,33	33,38	35,67	32,81	2,86	24	0	1	64,7	56,8	7,87	0,7	0,58	-
06.07.2022	0,39	0,118	30,35	27,75	29,86	27,29	2,57	24	0	1	64,1	55	9,1	0,7	0,58	-
07.07.2022	0,417	0,141	30,66	27,47	30,14	27,03	3,11	24	0	1	63,3	54,3	9,07	0,7	0,58	-
08.07.2022	0,4	0,125	28,76	25,7	28,28	25,39	2,89	24	0	1	62,5	52,9	9,58	0,7	0,58	-
09.07.2022	0,408	0,121	27,92	24,79	27,44	24,55	2,89	24	0	1	62	51,6	10,43	0,7	0,58	-
10.07.2022	0,409	0,129	28,35	25,02	27,87	24,78	3,09	24	0	1	61,4	51,4	9,96	0,7	0,58	-
11.07.2022	0,441	0,137	30,16	26,66	29,67	26,42	3,25	24	0	1	62,4	52,4	10,03	0,7	0,58	-
12.07.2022	0,426	0,136	29,91	26,46	29,43	26,22	3,21	24	0	1	61,6	51,8	9,84	0,7	0,58	-
13.07.2022	0,42	0,124	29,14	25,99	28,65	25,75	2,9	24	0	1	62,5	52,4	10,16	0,7	0,58	-
14.07.2022	0,413	0,12	28,7	25,61	28,22	25,37	2,85	24	0	1	62,2	52	10,24	0,7	0,58	-
15.07.2022	0,414	0,121	28,55	25,43	28,07	25,19	2,88	24	0	1	62,3	51,9	10,36	0,7	0,58	-
16.07.2022	0,487	0,178	29,59	25,22	29,1	24,98	4,12	24	0	1	62,7	52,1	10,58	0,7	0,58	-
17.07.2022	0,441	0,135	28,91	25,49	28,43	25,25	3,18	24	0	1	62,9	52,2	10,71	0,7	0,58	-
18.07.2022	0,456	0,146	28,97	25,27	28,49	25,03	3,46	24	0	1	62,6	51,9	10,73	0,7	0,58	-
19.07.2022	0,468	0,159	29,3	25,29	28,82	25,05	3,77	24	0	1	62,8	52,2	10,58	0,7	0,59	-
20.07.2022	0,45	0,146	29,14	25,5	28,65	25,26	3,39	24	0	1	63,3	52,7	10,56	0,7	0,59	-
21.07.2022	0,416	0,121	28,32	25,35	27,84	25,11	2,73	24	0	1	63,6	53	10,56	0,7	0,59	-
22.07.2022	0,375	0,107	27,59	25	27,12	24,76	2,36	24	0	1	63,4	53,5	9,85	0,7	0,59	-
23.07.2022	0,364	0,099	27,96	25,49	27,48	25,25	2,23	24	0	1	62,9	53,1	9,77	0,7	0,58	-
Итого:	12,554	0	906,38	811,31	890,52	800,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,554															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	425,056	25175,83	21281,51	24736,99	21038,95
23.07.2022	437,61	26082,21	22092,82	25627,51	21839,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2022 7:52:14