

#92765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,336	0,089	24,76	22,46	0	24,28	22,22	0	2,06	24	0	1	62,2	52	10,16	0,7	0,62	-
25.07.2024	0,345	0,096	24,46	22,09	0	23,98	21,85	0	2,13	24	0	1	62,4	52	10,41	0,7	0,62	-
26.07.2024	0,339	0,09	24,39	22,09	0	23,91	21,85	0	2,06	24	0	1	62,5	52	10,45	0,7	0,61	-
27.07.2024	0,34	0,085	24,51	22,28	0	24,03	22,04	0	1,99	24	0	1	62,4	52	10,49	0,7	0,62	-
28.07.2024	0,372	0,102	25,54	22,94	0	25,06	22,7	0	2,36	24	0	1	62,1	51,2	10,88	0,7	0,61	-
29.07.2024	0,385	0,107	25,68	22,96	0	25,2	22,72	0	2,48	24	0	1	62,3	51,1	11,18	0,7	0,61	-
30.07.2024	0,359	0,084	25,28	23,12	0	24,8	22,88	0	1,92	24	0	1	62,4	51,3	11,13	0,7	0,61	-
31.07.2024	0,369	0,093	25,26	22,94	0	24,78	22,7	0	2,08	24	0	1	62,6	51,4	11,24	0,7	0,61	-
01.08.2024	0,348	0,077	25,05	23,07	0	24,57	22,83	0	1,74	24	0	1	62,6	51,4	11,18	0,7	0,61	-
02.08.2024	0,383	0,105	25,68	23,02	0	25,2	22,78	0	2,42	24	0	1	62,6	51,4	11,2	0,7	0,61	-
03.08.2024	0,339	0,068	25,11	23,29	0	24,63	23,05	0	1,58	24	0	1	62,5	51,5	10,98	0,7	0,61	-
04.08.2024	0,375	0,1	25,97	23,46	0	25,49	23,22	0	2,27	24	0	1	62,6	51,7	10,91	0,7	0,61	-
05.08.2024	0,372	0,103	24,29	21,59	0	23,81	21,34	0	2,47	24	0	1	62	50,7	11,29	0,7	0,62	-
06.08.2024	0,372	0,104	21,46	18,7	0	21,05	18,46	0	2,59	24	0	1	62,1	49,4	12,68	0,7	0,36	-
07.08.2024	0,112	0,034	8,12	7,01	0	8,01	6,92	0	1,09	24	0	1	55,9	46,6	9,34	0,7	0,18	-
08.08.2024	0,004	0,001	0,36	0,01	0	0,36	0,01	0	0,35	24	0	1	26,5	21,2	5,26	0,7	0,18	-
09.08.2024	0,012	0,01	0,89	0	0	0,89	0	0	0,89	24	0	1	24,5	21	3,51	0,7	0,2	-
10.08.2024	0,001	0	0,21	0	0	0,21	0	0	0,21	24	0	1	25,1	20,7	4,41	0,7	0,21	-
11.08.2024	0,023	0,034	2,79	0,01	0	2,79	0,01	0	2,78	24	0	1	18,2	22,5	-4,28	0,7	0,2	-
12.08.2024	0,013	0,012	1,3	0	0	1,3	0	0	1,3	24	0	1	19,2	19,8	-0,62	0,7	0,2	-
13.08.2024	0	0	0,23	0,02	0	0,23	0,02	0	0,21	24	0	1	23,5	20,7	2,75	0,7	0,2	-
14.08.2024	0,001	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	24	0	1	24,4	18,8	5,58	0,7	0,2	-
15.08.2024	0	0	0,19	0	0	0,19	0	0	0,19	24	0	1	21,5	19,5	1,98	0,41	0,16	-
16.08.2024	-0,005	-0,005	0,13	0,62	0	0,13	0,62	0	-0,49	24	0	1	22,2	19,7	2,49	0,1	0,1	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,16	0,1	0,1	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,9	-0,14	0,1	0,1	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,19	0,1	0,1	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,3	0,02	0,1	0,1	-
21.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,7	-0,23	0,1	0,1	-
22.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	19,6	19,7	-0,13	0,1	0,1	-
23.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,19	0,1	0,1	-
Итого:	5,195	0	361,86	321,68	0	355,1	318,22	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,195																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2024	62,305	3782,97	3316,89	0	3713,55	3279,56	0
23.08.2024	67,5	4144,83	3638,57	0	4068,65	3597,78	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 15:45:13