

#92480#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 14.08.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 14.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	67,5	62,305	5.195
Количество тепловой энергии, система 2	0,56	0	0.56 <i>+ газ</i>

41.448 м³
6.145 Гкал

Подпись исполнителя _____



#91864#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,336	0,089	24,76	22,46	0	24,28	22,22	0	2,06	24	0	1	62,2	52	10,16	0,7	0,62
25.07.2024	-	0,345	0,096	24,46	22,09	0	23,98	21,85	0	2,13	24	0	1	62,4	52	10,41	0,7	0,62
26.07.2024	-	0,339	0,09	24,39	22,09	0	23,91	21,85	0	2,06	24	0	1	62,5	52	10,45	0,7	0,61
27.07.2024	-	0,34	0,085	24,51	22,28	0	24,03	22,04	0	1,99	24	0	1	62,4	52	10,49	0,7	0,62
28.07.2024	-	0,372	0,102	25,54	22,94	0	25,06	22,7	0	2,36	24	0	1	62,1	51,2	10,88	0,7	0,61
29.07.2024	-	0,385	0,107	25,68	22,96	0	25,2	22,72	0	2,48	24	0	1	62,3	51,1	11,18	0,7	0,61
30.07.2024	-	0,359	0,084	25,28	23,12	0	24,8	22,88	0	1,92	24	0	1	62,4	51,3	11,13	0,7	0,61
31.07.2024	-	0,369	0,093	25,26	22,94	0	24,78	22,7	0	2,08	24	0	1	62,6	51,4	11,24	0,7	0,61
01.08.2024	-	0,348	0,077	25,05	23,07	0	24,57	22,83	0	1,74	24	0	1	62,6	51,4	11,18	0,7	0,61
02.08.2024	-	0,383	0,105	25,68	23,02	0	25,2	22,78	0	2,42	24	0	1	62,6	51,4	11,2	0,7	0,61
03.08.2024	-	0,339	0,068	25,11	23,29	0	24,63	23,05	0	1,58	24	0	1	62,5	51,5	10,98	0,7	0,61
04.08.2024	-	0,375	0,1	25,97	23,46	0	25,49	23,22	0	2,27	24	0	1	62,6	51,7	10,91	0,7	0,61
05.08.2024	-	0,372	0,103	24,29	21,59	0	23,81	21,34	0	2,47	24	0	1	62	50,7	11,29	0,7	0,62
06.08.2024	-	0,372	0,104	21,46	18,7	0	21,05	18,46	0	2,59	24	0	1	62,1	49,4	12,68	0,7	0,36
07.08.2024	-	0,112	0,034	8,12	7,01	0	8,01	6,92	0	1,09	24	0	1	55,9	46,6	9,34	0,7	0,18
08.08.2024	-	0,004	0,001	0,36	0,01	0	0,36	0,01	0	0,35	24	0	1	26,5	21,2	5,26	0,7	0,18
09.08.2024	-	0,012	0,01	0,89	0	0	0,89	0	0	0,89	24	0	1	24,5	21	3,51	0,7	0,2
10.08.2024	-	0,001	0	0,21	0	0	0,21	0	0	0,21	24	0	1	25,1	20,7	4,41	0,7	0,21
11.08.2024	-	0,023	0,034	2,79	0,01	0	2,79	0,01	0	2,78	24	0	1	18,2	22,5	-4,28	0,7	0,2
12.08.2024	-	0,013	0,012	1,3	0	0	1,3	0	0	1,3	24	0	1	19,2	19,8	-0,62	0,7	0,2
13.08.2024	-	0	0	0,23	0,02	0	0,23	0,02	0	0,21	24	0	1	23,5	20,7	2,75	0,7	0,2
14.08.2024	-	0,001	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	24	0	1	24,4	18,8	5,58	0,7	0,2
15.08.2024	-	0	0	0,19	0	0	0,19	0	0	0,19	24	0	1	21,5	19,5	1,98	0,41	0,16
16.08.2024	-	-0,005	-0,005	0,13	0,62	0	0,13	0,62	0	-0,49	24	0	1	22,2	19,7	2,49	0,1	0,1
17.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,16	0,1	0,1
18.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,9	-0,14	0,1	0,1
19.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,19	0,1	0,1
20.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,3	0,02	0,1	0,1
21.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,7	-0,23	0,1	0,1
22.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	19,6	19,7	-0,13	0,1	0,1
23.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	20	-0,19	0,1	0,1
Итого:	-	5,195	1,389	361,86	321,68	0	355,1	318,22	0	36,88	733	0	-	41,06	35,14	5,92	0,54	0,35

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 733 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.07.2024	62,305	3782,97	3316,89	0	3713,55	3279,56	0
23.08.2024	67,5	4144,83	3638,57	0	4068,65	3597,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#92479#

Отчёт за период с 14.08.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTin, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
15.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0,21
16.08.2024	-	0	0	0	0,11	0	0,11	-0,11	10	1	1	20,7	19,8	0,9	0,19	0,2
17.08.2024	-	0	0	0	0,26	0	0,26	-0,26	24	0	0	20,9	20	0,84	0,2	0,19
18.08.2024	-	0	0	0	0,24	0	0,24	-0,24	24	0	0	21,2	20	1,17	0,2	0,19
19.08.2024	-	0	0	0	0,26	0	0,26	-0,26	24	0	0	24,8	20,1	4,68	0,24	0,32
20.08.2024	-	0,04	-0,035	15,22	16,69	15,05	16,56	-1,51	24	0	0	44,7	38,9	5,81	0,25	0,6
21.08.2024	-	0,187	-0,159	49,03	52,44	48,08	51,72	-3,64	24	0	0	62,6	54,9	7,68	0,29	0,61
22.08.2024	-	0,107	-0,07	23,18	24,9	22,8	24,53	-1,73	13	0	0	62,5	54	8,5	0,28	0,61
23.08.2024	-	0,226	-0,115	43,5	46,3	42,78	45,63	-2,85	24	0	0	62,5	53,9	8,6	0,29	0,61
Итого:	-	0,56	-0,379	130,93	141,2	128,71	139,31	-10,6	167	1	-	35,54	31,29	4,24	0,24	0,39

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 167 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
14.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0,56	130,93	141,2	128,71	139,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____