

#30652#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	610,281	600,328	9.953

Подпись исполнителя



#29853#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20	0,17	0,7	0,18
25.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	19,8	0,16	0,7	0,18
26.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	19,9	0,15	0,7	0,18
27.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20	0,15	0,7	0,18
28.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	19,9	0,15	0,7	0,17
29.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,6	0,16	0,7	0,17
30.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,6	0,17	0,7	0,46
31.08.2023	-	0,329	0,126	22,63	19,61	22,21	19,32	2,89	24	0	1	63,4	54,6	8,79	0,7	0,59
01.09.2023	-	0,43	0,127	29,42	26,51	28,9	26,1	2,8	24	0	1	64,9	54,4	10,48	0,7	0,59
02.09.2023	-	0,439	0,135	29,19	26,03	28,65	25,68	2,97	24	0	1	65,1	54,5	10,61	0,7	0,59
03.09.2023	-	0,425	0,125	28,67	25,8	28,16	25,44	2,72	24	0	1	65,3	54,6	10,65	0,7	0,59
04.09.2023	-	0,425	0,121	28,45	25,69	27,94	25,29	2,65	24	0	1	65,9	55,1	10,84	0,7	0,58
05.09.2023	-	0,449	0,145	29,07	25,76	28,55	25,37	3,18	24	0	1	65,9	55,3	10,58	0,7	0,44
06.09.2023	-	0,261	0,075	17,66	15,64	17,36	15,38	1,98	24	0	1	63,6	53,6	9,93	0,7	0,57
07.09.2023	-	0,444	0,138	30,58	27,51	29,97	27,03	2,94	24	0	1	66,2	56	10,2	0,7	0,58
08.09.2023	-	0,398	0,122	27,64	24,97	27,12	24,53	2,59	22	2	1	66,3	56,2	10,18	0,7	0,58
09.09.2023	-	0,464	0,16	30,32	26,78	29,72	26,3	3,42	24	0	1	66,5	56,3	10,24	0,7	0,57
10.09.2023	-	0,422	0,128	29,63	26,8	29,04	26,32	2,72	24	0	1	66,3	56,2	10,1	0,7	0,58
11.09.2023	-	0,436	0,141	29,47	26,42	28,91	25,94	2,97	24	0	1	66,6	56,4	10,21	0,7	0,58
12.09.2023	-	0,397	0,111	28,49	25,94	27,94	25,49	2,45	24	0	1	65,7	55,7	10,03	0,7	0,57
13.09.2023	-	0,379	0,115	28,17	25,46	27,69	25,14	2,55	24	0	1	63,6	54,2	9,43	0,7	0,57
14.09.2023	-	0,388	0,116	28,09	25,22	27,6	24,98	2,62	24	0	1	63,9	54	9,86	0,7	0,56
15.09.2023	-	0,425	0,135	28,23	24,94	27,74	24,69	3,05	24	0	1	64,7	54,4	10,3	0,7	0,55
16.09.2023	-	0,429	0,133	29,88	26,69	29,31	26,34	2,97	24	0	1	64,3	54,2	10,08	0,7	0,55
17.09.2023	-	0,439	0,131	31,86	28,86	31,33	28,38	2,95	24	0	1	64	54,3	9,75	0,7	0,56
18.09.2023	-	0,426	0,113	32,58	29,88	31,95	29,4	2,55	24	0	1	64,8	55,2	9,59	0,7	0,57
19.09.2023	-	0,432	0,12	32,89	29,99	32,18	29,51	2,67	24	0	1	64,9	55,4	9,54	0,7	0,57
20.09.2023	-	0,43	0,125	33,14	30,19	32,53	29,71	2,82	24	0	1	64	54,7	9,28	0,7	0,57
21.09.2023	-	0,443	0,142	33,56	30,25	32,91	29,77	3,14	24	0	1	63,6	54,4	9,16	0,7	0,57
22.09.2023	-	0,414	0,117	32,75	30,02	32,16	29,54	2,62	24	0	1	63,6	54,4	9,17	0,7	0,57
23.09.2023	-	0,429	0,132	32,84	29,75	32,31	29,29	3,02	24	0	1	62,9	53,9	9,05	0,7	0,56
Итого:	-	9,953	3,033	705,21	634,71	692,18	624,94	67,24	742	2	-	54,72	46,99	7,71	0,7	0,49

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	600,328	36295,24	30931,62	35666,17	30589,62
23.09.2023	610,281	37000,45	31566,33	36358,35	31214,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения