

#94576#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)  
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	15,371	1,88	13.491

Подпись исполнителя



#94575#

Отчёт за период с 30.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261566  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 25.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
31.08.2024	-	0,517	0,15	44,04	40,71	43,29	40,23	3,06	24	0	0	62,6	54	8,53	0,6	0,61
01.09.2024	-	0,578	0,19	45,79	41,58	45,01	41,1	3,91	24	0	0	62,6	54	8,59	0,59	0,61
02.09.2024	-	0,571	0,179	45,47	41,51	44,68	41,03	3,65	24	0	0	62,6	53,8	8,79	0,61	0,61
03.09.2024	-	0,566	0,18	45,06	41,05	44,28	40,57	3,71	24	0	0	62,6	53,9	8,71	0,57	0,61
04.09.2024	-	0,525	0,151	44,01	40,63	43,25	40,15	3,1	24	0	0	62,6	54	8,61	0,61	0,61
05.09.2024	-	0,547	0,164	44,31	40,59	43,55	40,11	3,44	24	0	0	62,7	54	8,71	0,58	0,61
06.09.2024	-	0,526	0,156	43,64	40,16	42,89	39,68	3,21	24	0	0	62,6	53,9	8,71	0,58	0,61
07.09.2024	-	0,565	0,189	44,03	39,85	43,25	39,37	3,88	24	0	0	62,8	54,1	8,7	0,66	0,61
08.09.2024	-	0,549	0,175	44,09	40,21	43,34	39,73	3,61	24	0	0	62,6	54	8,63	0,63	0,61
09.09.2024	-	0,528	0,155	43,68	40,2	42,93	39,72	3,21	24	0	0	62,3	53,6	8,65	0,61	0,61
10.09.2024	-	0,539	0,177	43,58	39,68	42,85	39,2	3,65	24	0	0	61,5	53	8,5	0,57	0,61
11.09.2024	-	0,573	0,194	44,81	40,48	44,06	40	4,06	24	0	0	61,3	52,7	8,64	0,54	0,61
12.09.2024	-	0,559	0,176	44,07	40,1	43,33	39,62	3,71	24	0	0	61,7	52,8	8,81	0,52	0,61
13.09.2024	-	0,574	0,187	43,71	39,47	42,97	38,99	3,98	24	0	0	61,8	52,9	8,93	0,5	0,61
14.09.2024	-	0,54	0,166	43,24	39,56	42,52	39,08	3,44	24	0	0	61,4	52,6	8,89	0,58	0,61
15.09.2024	-	0,648	0,25	45,3	39,75	44,53	39,27	5,26	24	0	0	61,7	52,7	9	0,57	0,61
16.09.2024	-	0,542	0,159	43,21	39,58	42,49	39,1	3,39	24	0	0	61,5	52,6	8,94	0,61	0,61
17.09.2024	-	0,592	0,202	43,99	39,43	43,24	38,95	4,29	24	0	0	61,8	52,8	9	0,59	0,61
18.09.2024	-	0,594	0,204	43,9	39,29	43,14	38,81	4,33	24	0	0	61,6	52,7	8,97	0,61	0,61
19.09.2024	-	0,578	0,19	43,56	39,32	42,82	38,84	3,98	24	0	0	61,8	52,8	9,02	0,4	0,61
20.09.2024	-	0,596	0,207	43,99	39,36	43,25	38,88	4,37	24	0	0	61,6	52,5	9,04	0,32	0,61
21.09.2024	-	0,548	0,168	43,02	39,22	42,28	38,74	3,54	24	0	0	61,7	52,6	9,03	0,62	0,61
22.09.2024	-	0,596	0,207	43,98	39,38	43,24	38,9	4,34	24	0	0	61,6	52,6	9	0,66	0,61
23.09.2024	-	0,54	0,161	42,66	39,05	41,94	38,57	3,37	24	0	0	61,6	52,6	9,05	0,65	0,61
Итого:	-	13,491	4,337	1057,14	960,16	1039,13	948,64	90,49	576	0	-	62,02	53,22	8,81	0,57	0,61

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

576 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.08.2024	1,88	357,34	379,1	351,17	373,97
23.09.2024	15,371	1414,48	1339,26	1390,3	1322,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения