

#8269#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,456	0,14	31,56	27,94	31,06	27,67	3,39	24	0	1	61	50,9	10,12	0,7	0,55	-
25.09.2022	0,489	0,166	32,65	28,42	32,15	28,1	4,05	24	0	1	61	51,2	9,85	0,7	0,56	-
26.09.2022	0,465	0,141	31,42	27,85	30,93	27,57	3,36	24	0	1	62	51,6	10,36	0,7	0,56	-
27.09.2022	0,435	0,118	30,97	27,98	30,49	27,69	2,8	24	0	1	62	51,7	10,35	0,7	0,55	-
28.09.2022	0,432	0,132	30,61	27,25	30,13	26,96	3,17	24	0	1	60,2	50,3	9,94	0,7	0,55	-
29.09.2022	0,498	0,169	30,38	26,01	29,88	25,77	4,11	24	0	1	61,5	50,6	10,97	0,7	0,56	-
30.09.2022	0,478	0,152	29,84	25,99	29,35	25,75	3,6	24	0	1	62,2	51,1	11,06	0,7	0,56	-
01.10.2022	0,46	0,133	30,84	27,47	30,35	27,18	3,17	24	0	1	62,6	51,9	10,66	0,7	0,55	-
02.10.2022	0,471	0,167	31,68	27,15	31,2	26,88	4,32	24	0	1	59,2	49,7	9,48	0,7	0,56	-
03.10.2022	0,468	0,135	30,74	27,38	30,23	27,09	3,14	24	0	1	63,2	52,2	10,96	0,7	0,55	-
04.10.2022	0,458	0,141	30,11	26,72	29,59	26,37	3,22	23	1	1	63,3	52,6	10,74	0,7	0,55	-
05.10.2022	0,439	0,129	31,41	28,14	30,91	27,84	3,07	24	0	1	61	51,1	9,97	0,7	0,55	-
06.10.2022	0,422	0,12	31,17	28,01	30,69	27,76	2,93	24	0	1	60,4	50,7	9,77	0,7	0,55	-
07.10.2022	0,452	0,14	31,43	27,9	30,94	27,58	3,36	24	0	1	61,7	51,7	9,97	0,7	0,55	-
08.10.2022	0,468	0,16	31,67	27,71	31,18	27,4	3,78	24	0	1	61,7	51,8	9,83	0,7	0,55	-
09.10.2022	0,433	0,134	31,24	27,88	30,75	27,57	3,18	24	0	1	61,5	51,8	9,66	0,7	0,55	-
10.10.2022	0,448	0,15	31,28	27,6	30,8	27,31	3,49	24	0	1	61,3	51,7	9,65	0,7	0,55	-
11.10.2022	0,452	0,149	31,47	27,75	30,98	27,46	3,52	24	0	1	61,5	51,8	9,65	0,7	0,55	-
12.10.2022	0,449	0,151	31,3	27,5	30,81	27,21	3,6	24	0	1	61,3	51,8	9,57	0,7	0,55	-
13.10.2022	0,451	0,152	31,23	27,42	30,73	27,13	3,6	24	0	1	61,6	51,9	9,68	0,7	0,55	-
14.10.2022	0,441	0,144	30,93	27,33	30,45	27,06	3,39	24	0	1	61,4	51,8	9,67	0,7	0,55	-
15.10.2022	0,44	0,157	31,39	27,29	30,9	26,99	3,91	24	0	1	59,7	50,7	8,97	0,7	0,55	-
16.10.2022	0,435	0,145	30,83	27,2	30,35	26,92	3,43	24	0	1	61,2	51,7	9,52	0,7	0,55	-
17.10.2022	0,433	0,14	30,62	27,1	30,14	26,84	3,3	24	0	1	61,5	51,8	9,62	0,7	0,55	-
18.10.2022	0,416	0,131	30,3	26,94	29,82	26,69	3,13	24	0	1	61,1	51,6	9,5	0,7	0,55	-
19.10.2022	0,482	0,184	31,41	26,64	30,91	26,4	4,51	24	0	1	60,5	51	9,44	0,7	0,55	-
20.10.2022	0,408	0,128	29,91	26,59	29,43	26,35	3,08	24	0	1	60,2	50,7	9,58	0,7	0,55	-
21.10.2022	0,422	0,134	29,22	25,76	28,76	25,53	3,23	24	0	1	60,9	50,9	10,01	0,7	0,55	-
22.10.2022	0,465	0,152	31,01	27,15	30,52	26,87	3,65	24	0	1	62	52	10,07	0,7	0,54	-
23.10.2022	0,476	0,164	31,05	26,96	30,55	26,66	3,89	24	0	1	62,3	52,2	10,06	0,7	0,55	-
Итого:	13,542	0	929,67	819,03	914,98	810,6	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,542															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	458,215	27422,93	23263,56	26944,78	22998,33
23.10.2022	471,757	28352,6	24082,59	27859,76	23808,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2022 12:28:41