

#33541#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 22.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 22.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	621,975	610,281	11.694

Подпись исполнителя



#33540#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 22.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,397	0,109	31,95	29,43	31,45	28,97	2,48	24	0	1	62,6	53,4	9,19	0,7	0,56
25.09.2023	-	0,435	0,129	32,23	29,22	31,69	28,74	2,95	24	0	1	63	53,5	9,51	0,7	0,56
26.09.2023	-	0,403	0,108	31,78	29,14	31,22	28,7	2,52	24	0	1	62,4	53,1	9,27	0,7	0,57
27.09.2023	-	0,386	0,115	32,44	29,68	31,95	29,27	2,68	24	0	1	60	51,5	8,51	0,7	0,56
28.09.2023	-	0,391	0,123	32,33	29,4	31,84	29,01	2,83	24	0	1	60	51,5	8,5	0,7	0,57
29.09.2023	-	0,381	0,118	31,87	29,01	31,38	28,68	2,7	24	0	1	60	51,5	8,54	0,7	0,56
30.09.2023	-	0,416	0,139	32,41	28,96	31,89	28,61	3,28	24	0	1	60,1	51,4	8,65	0,7	0,56
01.10.2023	-	0,387	0,115	32,12	29,31	31,62	28,92	2,7	24	0	1	60,1	51,4	8,66	0,7	0,56
02.10.2023	-	0,389	0,117	31,86	28,99	31,36	28,67	2,69	24	0	1	60	51,2	8,79	0,7	0,56
03.10.2023	-	0,363	0,091	30,32	27,92	29,84	27,65	2,19	24	0	1	60,1	51	9,09	0,7	0,56
04.10.2023	-	0,389	0,114	30,96	28,03	30,48	27,76	2,72	24	0	1	60	50,9	9,07	0,7	0,57
05.10.2023	-	0,396	0,114	31,33	28,34	30,84	28,07	2,77	24	0	1	59,9	50,8	9,09	0,7	0,56
06.10.2023	-	0,376	0,092	30,72	28,23	30,23	27,98	2,25	24	0	1	60	50,7	9,29	0,7	0,56
07.10.2023	-	0,416	0,129	31,4	28,07	30,9	27,82	3,08	24	0	1	60,1	50,7	9,34	0,7	0,56
08.10.2023	-	0,438	0,142	31,95	28,32	31,45	28,05	3,4	24	0	1	60	50,6	9,39	0,7	0,56
09.10.2023	-	0,422	0,123	31,37	28,12	30,88	27,88	3	24	0	1	60	50,5	9,57	0,7	0,56
10.10.2023	-	0,417	0,123	31,21	28,07	30,71	27,82	2,89	24	0	1	60,1	50,4	9,69	0,7	0,56
11.10.2023	-	0,43	0,135	31,61	28,13	31,11	27,89	3,22	24	0	1	60,1	50,5	9,59	0,7	0,56
12.10.2023	-	0,431	0,134	31,23	27,71	30,73	27,47	3,26	24	0	1	59,8	50,2	9,63	0,7	0,56
13.10.2023	-	0,412	0,119	31,34	28,23	30,85	27,94	2,91	24	0	1	60,2	50,8	9,37	0,7	0,56
14.10.2023	-	0,415	0,126	32,18	29,02	31,7	28,69	3,01	24	0	1	60,2	51,2	8,99	0,7	0,56
15.10.2023	-	0,395	0,116	32,28	29,38	31,78	29,05	2,73	24	0	1	59,7	50,8	8,87	0,7	0,56
16.10.2023	-	0,416	0,126	31,88	28,58	31,38	28,33	3,05	24	0	1	60	50,8	9,13	0,7	0,56
17.10.2023	-	0,395	0,113	30,66	27,72	30,18	27,47	2,71	24	0	1	60,1	50,7	9,42	0,7	0,56
18.10.2023	-	0,382	0,102	30,28	27,55	29,8	27,31	2,49	24	0	1	59,8	50,5	9,3	0,7	0,56
19.10.2023	-	0,375	0,094	30,08	27,54	29,59	27,3	2,29	24	0	1	60	50,4	9,55	0,7	0,54
20.10.2023	-	0,431	0,137	28,81	25,12	28,33	24,81	3,52	24	0	1	59,3	49,2	10,1	0,7	0,56
21.10.2023	-	0,38	0,106	21,73	18,83	21,39	18,59	2,8	24	0	1	59,6	46,7	12,86	0,7	0,56
22.10.2023	-	0,43	0,148	22,7	18,65	22,32	18,41	3,91	24	0	1	59,5	46,9	12,62	0,7	0,56
Итого:	-	11,694	3,457	893,03	804,7	878,89	795,86	83,03	696	0	-	60,23	50,79	9,43	0,7	0,56

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	610,281	37000,45	31566,33	36358,35	31214,56
22.10.2023	621,975	37893,48	32371,03	37237,24	32010,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
