

#98186#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10,609	0	10.609
Количество тепловой энергии, система 2	32,739	15,371	17.368

Подпись исполнителя



#97782#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20,1	0	0,1	0,1
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,7	-0,07	0,1	0,1
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,5	-0,17	0,1	0,1
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,6	-0,08	0,1	0,1
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	18,3	-0,18	0,11	0,1
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,8	16,7	0,09	0,42	0,1
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,4	16,1	0,29	0,3	0,1
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,9	16	-0,03	0,14	0,1
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,7	15,6	0,15	0,14	0,1
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,8	17	-0,28	0,35	0,1
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,8	16,9	-0,09	0,36	0,1
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,4	16,1	0,34	0,29	0,1
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,7	15,3	0,34	0,17	0,1
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,6	15,1	0,45	0,15	0,11
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,6	16,7	-0,15	0,13	0,13
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	18,4	-1,12	0,34	0,33
10.10.2024	-	0,27	0	67,97	67,02	0	67,48	66,64	0	0	24	0	0	40,1	36,1	3,97	0,64	0,59
11.10.2024	-	0,663	0	165,91	164,05	0	164,71	163,09	0	0	24	0	0	40,1	36,1	4,03	0,64	0,59
12.10.2024	-	0,775	0	151,9	150,1	0	150,57	149,07	0	0	24	0	0	42,8	37,6	5,17	0,58	0,54
13.10.2024	-	0,961	0	151,97	150	0	150,41	148,83	0	0	24	0	0	46,5	40,1	6,39	0,64	0,59
14.10.2024	-	0,775	0	150,81	148,98	0	149,54	148	0	0	24	0	0	42,6	37,5	5,18	0,64	0,59
15.10.2024	-	0,797	0	148,08	146,3	0	146,82	145,33	0	0	24	0	0	42,7	37,3	5,44	0,64	0,59
16.10.2024	-	0,929	0	148,02	146,16	0	146,59	145,1	0	0	24	0	0	45,7	39,3	6,35	0,63	0,59
17.10.2024	-	0,916	0	140,09	138,34	0	138,68	137,32	0	0	24	0	0	46,1	39,5	6,61	0,63	0,6
18.10.2024	-	0,838	0	136,73	135,13	0	135,45	134,22	0	0	24	0	0	44,5	38,3	6,21	0,63	0,6
19.10.2024	-	0,822	0	127,92	126,34	0	126,75	125,5	0	0	24	0	0	43,9	37,5	6,48	0,63	0,6
20.10.2024	-	0,831	0	127,9	126,22	0	126,67	125,39	0	0	24	0	0	44,4	37,8	6,57	0,63	0,59
21.10.2024	-	0,744	0	137,79	136,24	0	136,68	135,38	0	0	24	0	0	42,1	36,6	5,44	0,64	0,6
22.10.2024	-	0,649	0	132,97	131,49	0	132,01	130,77	0	0	24	0	0	40,7	35,8	4,93	0,64	0,6
23.10.2024	-	0,639	0	133,6	132,11	0	132,62	131,39	0	0	24	0	0	40,1	35,2	4,82	0,64	0,6
Итого:	-	10,609	0	1921,66	1898,48	0	1904,98	1886,03	0	0	720	0	-	29,3	26,73	2,57	0,41	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	0	0	0	3,08	0	0	3,08
23.10.2024	10,609	1921,66	1898,48	3,08	1904,98	1886,03	3,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#98185#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,58	0,196	43,67	39,32	42,92	38,84	4,08	24	0	0	61,4	52,4	9,03	0,47	0,61
25.09.2024	-	0,548	0,157	43,61	40,05	42,87	39,57	3,3	24	0	0	61,5	52,4	9,12	0,52	0,61
26.09.2024	-	0,605	0,205	44,16	39,56	43,42	39,08	4,34	24	0	0	61,6	52,4	9,25	0,15	0,61
27.09.2024	-	0,585	0,19	44	39,69	43,25	39,21	4,04	24	0	0	61,5	52,3	9,19	0,11	0,61
28.09.2024	-	0,61	0,206	44,65	40,09	43,9	39,61	4,29	24	0	0	61,4	52,1	9,36	0,24	0,61
29.09.2024	-	0,667	0,237	46,55	41,24	45,78	40,76	5,02	24	0	0	61,4	52	9,48	0,67	0,61
30.09.2024	-	0,609	0,177	45,42	41,42	44,65	40,94	3,71	24	0	0	61,5	51,8	9,74	0,6	0,61
01.10.2024	-	0,597	0,164	45,63	41,9	44,86	41,42	3,44	24	0	0	61,2	51,4	9,79	0,85	0,61
02.10.2024	-	0,593	0,134	48	44,94	47,19	44,41	2,78	24	0	0	61,4	51,5	9,84	0,69	0,61
03.10.2024	-	0,635	0,202	45,11	40,62	44,38	40,14	4,24	24	0	0	61,4	51,5	9,88	0,56	0,61
04.10.2024	-	0,603	0,173	45,28	41,49	44,52	41,01	3,51	24	0	0	61,5	51,7	9,87	0,46	0,6
05.10.2024	-	0,661	0,206	47,91	43,31	47,09	42,83	4,26	24	0	0	61,7	51,9	9,81	0,4	0,6
06.10.2024	-	0,619	0,15	49,71	46,39	48,87	45,84	3,03	24	0	0	61,6	51,7	9,82	0,28	0,6
07.10.2024	-	0,585	0,084	52,94	51,02	52,01	50,4	1,61	24	0	0	61,5	51,6	9,91	0,71	0,61
08.10.2024	-	0,629	0,152	49,05	45,65	48,22	45,1	3,12	24	0	0	61,6	51,5	10,05	0,51	0,61
09.10.2024	-	0,663	0,229	44,54	39,38	43,79	38,9	4,89	24	0	0	61,7	51,7	9,97	0,55	0,61
10.10.2024	-	0,631	0,209	43,77	39,05	43,02	38,57	4,45	24	0	0	61,6	51,7	9,89	0,14	0,61
11.10.2024	-	0,633	0,213	44,07	39,31	43,34	38,83	4,51	24	0	0	61,6	51,7	9,87	0,27	0,61
12.10.2024	-	0,567	0,148	44,2	40,86	43,44	40,38	3,06	24	0	0	61,6	51,8	9,8	0,44	0,43
13.10.2024	-	0,424	0,138	30,16	26,92	29,68	26,61	3,07	24	0	1	59,3	49,7	9,59	0,14	0,43
14.10.2024	-	0,427	0,171	16,45	11,84	16,18	11,81	4,37	24	0	0	59,4	43,2	16,24	0,17	0,46
15.10.2024	-	0,43	0,151	21,62	17,94	21,25	17,83	3,42	24	0	0	60	46,3	13,63	0,49	0,51
16.10.2024	-	0,547	0,19	32,18	27,67	31,66	27,43	4,23	24	0	0	60,7	49,2	11,49	0,35	0,51
17.10.2024	-	0,545	0,162	33,27	29,4	32,7	29,12	3,58	24	0	1	60,8	49	11,87	0,43	0,52
18.10.2024	-	0,45	0,112	32,57	30,11	32,05	29,81	2,24	24	0	1	60,3	49,4	10,85	0,44	0,63
19.10.2024	-	0,586	0,169	44,02	40,18	43,27	39,7	3,57	24	0	0	61,2	51,5	9,78	0,28	0,63
20.10.2024	-	0,617	0,193	44,86	40,5	44,07	40,02	4,05	24	0	0	61,3	51,4	9,88	0,16	0,63
21.10.2024	-	0,554	0,125	44,84	42	44,08	41,52	2,56	24	0	0	61,2	51,2	10,04	0,4	0,63
22.10.2024	-	0,603	0,196	41,28	36,81	40,56	36,33	4,23	24	0	0	61,2	51,2	10,06	0,13	0,63
23.10.2024	-	0,565	0,157	42	38,38	41,26	37,9	3,36	24	0	0	61,2	51,1	10,09	0,12	0,63
Итого:	-	17,368	5,196	1255,52	1137,04	1234,28	1123,92	110,36	720	0	-	61,18	50,94	10,24	0,39	0,59

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	15,371	1414,48	1339,26	1390,3	1322,61
23.10.2024	32,739	2670	2476,3	2624,58	2446,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения