

#108250#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)  
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	87,05	48,671	38.379
Количество тепловой энергии, система 2	197,328	126,569	70.759

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#108248#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8824  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261566  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.12.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	1,509	0	136,72	134,8	0	134,59	133,36	0	0	24	0	0	58,6	47,3	11,22	0,65	0,61
25.11.2024	5,9	1,117	0	135,87	134,23	0	134,2	133,12	0	0	24	0	0	50,7	42,3	8,36	0,65	0,61
26.11.2024	7,3	0,997	0	135,39	133,77	0	134,02	132,81	0	0	24	0	0	47,2	39,8	7,42	0,65	0,61
27.11.2024	4,7	1,138	0	135,43	133,81	0	133,83	132,7	0	0	24	0	0	50,4	41,9	8,51	0,65	0,61
28.11.2024	4,4	1,185	0	136,04	134,39	0	134,33	133,19	0	0	24	0	0	51,6	42,7	8,86	0,65	0,61
29.11.2024	4,2	1,138	0	134,82	133,18	0	133,25	132,08	0	0	24	0	0	50,5	42	8,55	0,65	0,61
30.11.2024	4,1	1,195	0	131,73	130,09	0	130,08	129,04	0	0	24	0	0	51,5	42,3	9,19	0,64	0,61
01.12.2024	2,2	1,328	0	131,52	129,77	0	129,66	128,57	0	0	24	0	0	54,6	44,3	10,25	0,65	0,61
02.12.2024	2,9	1,318	0	131,09	129,37	0	129,32	128,2	0	0	24	0	0	54,4	44,2	10,2	0,65	0,61
03.12.2024	-	1,093	0	130,74	129,22	0	129,2	128,19	0	0	24	0	0	49,9	41,4	8,48	0,64	0,61
04.12.2024	-	1,391	0	131,7	129,9	0	129,8	128,65	0	0	24	0	0	55,8	45,1	10,74	0,64	0,61
05.12.2024	-	1,287	0	132,14	130,37	0	130,37	129,19	0	0	24	0	0	53,9	44	9,9	0,64	0,6
06.12.2024	-	1,479	0	132,35	130,44	0	130,35	129,16	0	0	24	0	0	57,6	46,2	11,36	0,64	0,61
07.12.2024	-	1,463	0	131,95	130,05	0	129,91	128,73	0	0	24	0	0	57,8	46,6	11,28	0,64	0,61
08.12.2024	-	1,371	0	131,39	129,59	0	129,47	128,39	0	0	24	0	0	55,6	45	10,59	0,64	0,61
09.12.2024	-	1,385	0	131,39	129,59	0	129,47	128,39	0	0	24	0	0	55,7	45	10,72	0,64	0,61
10.12.2024	-	1,579	0	132,1	130,15	0	129,98	128,77	0	0	24	0	0	59,3	47,2	12,16	0,65	0,61
11.12.2024	-	1,313	0	132,24	130,47	0	130,43	129,27	0	0	24	0	0	54,3	44,2	10,08	0,65	0,61
12.12.2024	-	1,373	0	132,29	130,46	0	130,4	129,22	0	0	24	0	0	55,5	45	10,54	0,65	0,61
13.12.2024	-	1,608	0	132,12	130,15	0	129,97	128,79	0	0	24	0	0	59,9	47,6	12,36	0,64	0,61
14.12.2024	-	1,661	0	131,71	129,74	0	129,49	128,3	0	0	24	0	0	61,3	48,5	12,85	0,64	0,61
15.12.2024	-	1,407	0	131,41	129,61	0	129,47	128,34	0	0	24	0	0	56,6	45,7	10,87	0,65	0,61
16.12.2024	-	1,011	0	131,35	129,88	0	129,95	128,88	0	0	24	0	0	48	40,1	7,81	0,65	0,61
17.12.2024	-	1,087	0	132,05	130,47	0	130,51	129,42	0	0	24	0	0	49,5	41,2	8,34	0,64	0,61
18.12.2024	-	1,134	0	132,11	130,46	0	130,51	129,37	0	0	24	0	0	50,8	42,1	8,71	0,65	0,61
19.12.2024	-	0,853	0	131,15	129,88	0	129,94	128,96	0	0	24	0	0	44,8	38,2	6,58	0,65	0,62
20.12.2024	-	1,176	0	131,21	129,58	0	129,63	128,53	0	0	24	0	0	51,2	42,1	9,08	0,64	0,6
21.12.2024	-	1,34	0	131,37	129,64	0	129,53	128,44	0	0	24	0	0	55	44,7	10,36	0,65	0,61
22.12.2024	-	1,233	0	131,78	130,1	0	130,1	128,9	0	0	24	0	0	52,8	43,3	9,49	0,64	0,61
23.12.2024	-	1,21	0	132,35	130,64	0	130,67	129,44	0	0	24	0	0	52,3	43	9,28	0,64	0,6
Итого:	3,8	38,379	0	3975,51	3923,8	0	3922,43	3888,4	0	0	720	0	-	53,57	43,77	9,8	0,65	0,61

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2024	48,671	6117,12	6038,03	3,08	6044,65	5988,13	3,08
23.12.2024	87,05	10092,63	9961,83	3,08	9967,08	9876,53	3,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения